

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/037117/Mc

Kontakt
[redacted]/036 6362428
[redacted]/033 5972577

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
31.10.2022

Vec

Žiadosť o schválenie IPZK č DRJ-012/82 „Hlavné cirkulačné čerpadlá GCN-317“ JE EBO V-2, vydanie č. 1

V zápisnici z prerokovania protokolu ÚJD SR č. 218/2018 z kontroly prevádzky 3. a 4. bloku JE EBO V-2 po výmene paliva nám bolo uložené opatrenie č. 6.320.17/2:
Preveriť stav aktuálnosti existujúcich plánov kvality vybraných zariadení v rámci SE-EBO a predložiť na ÚJD SR harmonogram ich úpravy s termínom do 30.6.2019.

Listom SE/2019/036599 zo dňa 26.6.2019 sme Vám zaslali harmonogram úprav IPZK. Ďalej listom SE/2021/044650/Mc z 22.12.2021 okrem iného sme Vás požiadali o zmenu termínu predloženia IPZK ev. č. DRJ-012/82 „Hlavné cirkulačné čerpadlá GCN-317“ JE EBO V-2 do 31.10.2022. Vaším listom č. 3195/2022 z 28.4.2022 ste súhlasili s navrhovanou zmenou termínu.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia IPZK ev. č. DRJ-012/82 "Hlavné cirkulačné čerpadlá GCN-317" JE EBO V-2, vydania č. 1 (príloha č. 1). Schvaľovací list je súčasťou dokumentácie.

Cieľom vydania č. 1 predmetného IPZK je zosumarizovanie schválených dodatkov a zmien z dôvodu prehľadnosti a zachovania kontinuity IPZK ev. č. DRJ-012/82 hermetickéj zóny a doplnenie prevádzkových kontrol rozvážacích kolies a hlavných prítlačných prírub HCC.

Plnenie požiadaviek § 9 ods.3 písm. a) – f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 2. Predmetný IPZK je sumarizáciou predchádzajúcich dodatkov. Neobsahuje žiadnu zmenu, ktorá by podliehala posudzovaniu nezávislou organizáciou, preto plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. nezasielame.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
60

Ing. [redacted] Kašo
riaditeľ [redacted] SE-EBO

Prílohy

1. IPZK č. DRJ-012/82 Hlavné cirkulačné čerpadlo GCN-317 pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, vydanie č. 1,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
3. CD.

Na vedomie

A3000, 52000, 20310