

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorm

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/036210/6a

Vybavuje/linka

██████████/036 636 3156

██████████/036 636 2811

██████████/036 636 3524

Mochovce

22.10.2021

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 (NZ č. 501747013) a IPR M20005 (NZ č. 501812164) na jadrovom zariadení JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

- 1. IPR M20005 (NZ č. 501747013) „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“,**
- 2. IPR M20005 (NZ č. 501812164) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“.**

Predmetom uvedených projektov je realizácia nápravných opatrení vyplývajúcich z výpočtového a nevýpočtového hodnotenia potrubných trás, nádrží a armatúr, ktoré nedosiahli hraničnú seizmickú odolnosť  $HCLPF\ EMO12 \geq 0,15g$ . V prevažnej miere sa jedná o úpravu kotvenia jednotlivých zariadení prípadne o úpravu podpier potrubných trás.

Zoznam zariadení, ktoré po zrealizovaní navrhovaných úprav dosiahnu požadovanú seizmickú odolnosť:

1PER49AA605 BT3  
1XJN02BB001 BT2  
1XJN03BB001 BT2  
2XJN02BB001 BT2  
2XJN03BB001 BT2  
1JNF41BR003.001 BT2  
1PEB29BR201 BT3  
1PEB15BR202 BT3  
7PEB02BR100 BT3  
7PEB05BR100 BT3  
7PEB32BR100 BT3  
7PEB32BR003 BT3  
7PEB05BR011 BT3  
7PEB05BR014 BT3  
2PEB15BR202 BT3  
2PEB44BR202 BT3

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynský náhon 47  
821 08 Bratislava

Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ č. 501747013) „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“,
2. IPR M20005 (NZ č. 501812164) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“,
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310