

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/2021/042310/PJ

Vybavuje/linka  
[redacted]/036 636 3156  
[redacted]/036 636 2811  
[redacted]/036 636 2251

Mochovce  
09.12.2021

Vec

**Doplnenie podania vo veci žiadosti o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 (NZ č. 501747013) a IPR M20005 (NZ č. 501812164) na jadrovom zariadení JE EMO 1,2**

SE, a.s., listom SE/2021/036210/Ga zo dňa 22.10.2021 požiadali ÚJD SR o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005:

- 1. IPR M20005 (NZ č. 501747013) „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“,**
- 2. IPR M20005 (NZ č. 501812164) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“.**

Predmetom uvedených projektov je realizácia nápravných opatrení vyplývajúcich z výpočtového a nevýpočtového hodnotenia potrubných trás, nádrží a armatúr, ktoré nedosiahli hraničnú seizmickú odolnosť HCLPF EMO12  $\geq 0,15g$ . V prevažnej miere sa jedná o úpravu kotvenia jednotlivých zariadení prípadne o úpravu podpier potrubných trás.

Predmetnú žiadosť by sme týmto chceli doplniť o montážnu dokumentáciu TŠ-172 a o upravené analýzy vplyvu 202001102-4-0-0-AV-100-0, 202001106-4-0-0-TS-100-0, 202001108-4-0-0-TS-100-0.

Predmetnú žiadosť Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom



Mgr. Pavol Maťa  
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Montážna dokumentácia TŠ-172,
2. 202001106-4-0-0-TS-100-0 – Analýza vplyvu,
3. 202001108-4-0-0-TS-100-0 – Analýza vplyvu,
4. 202001102-4-0-0-AV-100-0 – Analýza vplyvu,
5. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310