

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2408-2023; 5883/2023

Trnava

19. 7. 2023



ROZHODNUTIE č. 230/2023

o prerušení správneho konania

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku

Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B,

správne konanie vo veci:

- A. vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa NZ č. 501819185 „Typový projekt na výmenu ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“, pre jadrové zariadenie (ďalej len „JZ“) JE EMO 1. a 2. blok,
- B. schválenia realizácie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu individuálnych programov zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II IPZK č. L2a „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 10, JZ JE EMO 1. blok a IPZK č. L2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 14, JZ JE EMO 2. blok,
- C. realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ držiteľa povolenia v rozsahu predkladanej projektovej dokumentácie.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia doplnili podanie o nasledujúce náležitosti:

- Predložiť relevantný technologický postup montáže - výmeny pôvodných ističov J7K50 za nové náhrady Schneider.
- Predložiť stanoviská z posudzovania od kompetentných útvarov SE „Záznam z výkonu role design authority“.
- Opraviť znenie žiadosti, nakoľko tam chýba trieda zariadenia bezpečnostnej triedy (BT II), ako aj v žiadosti opraviť význam v textovom znení, nakoľko ističe typu J7K50 sú pôvodné prvky a nie nové navrhované typové náhrady.
- Predložiť aktuálne správy zo skúšok kvalifikácie seizmicity pre 3 nové typové náhrady ističov ktoré sú potrebné ako doplnenie podania.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Ak navrhovateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky podania, úrad konanie zastaví v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 9. 5. 2023 zn. SE/01026/006129/2023/AA začal dňom doručenia žiadosti na úrad 2. 6. 2023 správne konanie vo veci:

- vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa NZ č. 501819185 „Typový projekt na výmenu ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“, pre JZ JE EMO 1. a 2. blok,
- schválenia realizácie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu IPZK VZ BT II IPZK č. L2a „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 10, JZ JE EMO 1. blok a IPZK č. L2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 14, JZ JE EMO 2. blok,
- realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ držiteľa povolenia v rozsahu predkladanej projektovej dokumentácie.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že obsahuje nedostatky a telefonicky a následne mailovou formou zo dňa 17. 7. 2023 vyzval žiadateľa o vyjasnenie a odstránenie nedostatkov.

V doplnení podania žiadosti je potrebné vyjasniť nedostatky, ako aj opravu znenia žiadosti, tak ako je uvedené vo výrokovej časti.

Ďalej je potrebné vyjasnenie:

- vo veci Predprevádzkovej bezpečnostnej správe (PpBS), nakoľko v zmysle predloženého hodnotenia paragrafu 9, ods. (3) písm. e) v nej bude realizovaná zmena. A teda čo sa bude meniť a kedy bude PpBS predložená na úrad.
- vo veci kvalifikácie - vzhľadom na kvalifikačné posúdenie predmetných ističov, je treba vyjasnenie do akej miery boli preskúmané aj ostatné kvalifikačné atribúty, nielen seizmicita. A to zastarávanie, vplyv prostredia, vibrácie, EMC kompatibilita atď.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

v zastúpení Ing. Eva Ondrigová
odbor systémov komponentov a
stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika