

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01201/011610/2024/PJ

Kontakt

[REDAKOVANÉ] 036 636 2298

[REDAKOVANÉ] 036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

4.9.2024

Vec

Žiadosť o schválenie trvalej zmeny limitov a podmienok JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás týmto žiadame o schválenie návrhu trvalej zmeny v predpisoch 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 1“ 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 2“ (ďalej len „LaP“) v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/09/2024.

V LaP sú vykonané zmeny z nasledovných dôvodov:

- zmena v znení a v zdôvodnení LP 3.4.11 - úprava platnosti LP v súlade s aktualizovanými pT krivkami,
- zmena v zdôvodnení Z 3.4.7 „Poistné ventily kompenzátora objemu“, Z 3.4.8 „Odľahčovací ventil kompenzátora objemu“, Z 3.7.1 „Poistné ventily parogenerátorov - zmena zdôvodnenia PK pre funkčnú skúšku poistných zariadení v súvislosti s požiadavkami na signalizáciu polohy“.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov písmeno a) až e) je uvedené v prílohe č. 4 schvaľovacieho listu. Nezávislé posúdenie podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov písmeno f) a g) je uvedené v prílohe č. 5 schvaľovacieho listu.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a v elektronickej forme.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa atómového zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.



Mgr. Pavol Mäťá
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Trvalá zmena podľa schvaľovacieho listu č. 1/09/2024 Trvalá zmena LP,
2. CD.

Na vedomie

B0140, B1000, 55012, 55000, 50000, 20310