

Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00001/011900/2024

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce

11.09.2024

VEC

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre atmosferické uzatváracie výpustné ventily pary (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34155155 rev. 03) čiastkového prevádzkového súboru [REDAKOVANÉ] bezpečnostnej triedy [REDAKOVANÉ] pre 4. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

Časť predkladaných dokumentov dopĺňa už schválené požiadavky na kvalitu Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 806/2012. Ostatné predkladané dokumenty už boli schválené Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 806/2012. Zdôvodnenie zmeny podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je súčasťou predkladaného dokumentu PNM34155155 rev. 03.

Zároveň Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34155155 rev. 03. Predkladaný plán kvality už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 806/2012. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v tomto dokumente, tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu. Zmeny sú vysvetlené a popísané v kapitole č. 1 plánu kvality PNM34155155 rev. 03 (Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.).

S pozdravom

Parafa za 56000 [REDAKOVANÉ]

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900

[REDAKOVANÉ]
Ing. Mgr. Nora Ač
Manažér licencovania

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
PNM34155155	03	Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Atmosferické uzatváracie výpustné ventily pary, bezpečnostná trieda [REDACTED]	PNM34155155 rev. 02 schválený rozhodnutím číslo 806/2012
PNM34155170	04	Zbierka údajových listov armatúr pre ASDIV plynové armatúry – elektricky ovládané PS/DPS [REDACTED]	PNM34155170 rev. 00 schválený rozhodnutím číslo 806/2012
PNM34155142	02	Návod na údržbu a prevádzku – ASDIV armatúry	PNM34155142 rev. 01 schválený rozhodnutím číslo 806/2012
PNM34155159	02	Výkres zostavy ventilu ASDIV s elektrickým pohonom [REDACTED]	PNM34155159 rev. 00 schválený rozhodnutím číslo 806/2012
PNM34155146	05	Kvalifikačný program	PNM34155146 rev. 03 schválený rozhodnutím číslo 806/2012
PNM34155136	08	Plán kontrol a skúšok pre bezpečnostnú triedu [REDACTED] elektricky ovládaných ASDIV	PNM34155136 rev. 06 schválený rozhodnutím číslo 806/2012

Číslo dokumentu	Názov dokumentu	
PNM34609015	01	Výkresy elektrických pohonov Auma – [REDACTED] – Blok 4
PNM34609017	01	PKS - Plán kontrol a skúšok pohonov Auma – [REDACTED] - Výroba

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 806/2012 a 253/2024.