

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2021/038474/PJ

Vybavuje/linka
[redacted] r/036 636 2374
[redacted] 036 636 2811
[redacted] 036 636 2251

Mochovce
11.11.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 (NZ 501728221) a žiadosť o schválenie zmeny č. 2 plánu kvality vybraných zariadení (TŠ181) JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20005 (NZ 501728221) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“.

Projektová dokumentácia rieši seizmické z odolnenie vybranej skupiny komponentov primárneho okruhu, ktoré boli v prvej etape projektu hodnotené VYHOVUJE S PODMIENKOU alebo NEVYHOVUJE a zároveň im boli ako nápravné činnosti uložené realizácie prác, ktoré sú definované v správach SEDYC uložených v dokladoch jednotlivých DPS. Po zrealizovaní týchto úprav sa tieto komponenty stanú vyhovujúce pre hraničnú seizmickú odolnosť [redacted]. Úpravy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie priloženej v časti výkresy. Ku každému opatreniu musí byť pristupované individuálne.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny č. 2 PLKVZ H3b „Nádrž technickej vody dôležitej 40m³“.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

[redacted]
Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ 501728221) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok),
2. PLKVZ H3b zmena č. 2 „Nádrž technickej vody dôležitej 40m³“,
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310