

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/039063/Ga

Kontakt

/036 636 3236
/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce
15.11.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 [REDAKOVANÉ] pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 v rozsahu projektovej dokumentácie:

IPR M20005 [REDAKOVANÉ] Opravy podstavových betónov potrubia výtlaku ČTVD (1. a 2. časť – Realizačný projekt.

Predmetom realizácie je riešenie seizmického z odolnenia výtláčnych potrubí čerpadiel TVD v JE Mochovce 1. a 2. bloku, kde je požadovaná minimálna seizmická odolnosť $HCLPF=0,15g$ v [REDAKOVANÉ] a ktorým boli ako nápravné opatrenia uložené realizácie prác, ktoré sú definované v kap. 6 výpočtovej správy [REDAKOVANÉ]

Predprevádzková bezpečnostná správa bude samostatne dodaná pre všetky komponenty na ktorých prebehne realizácia.


Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súčasťou dokumentácie je plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom


Mlynské nivy 47


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 [REDAKOVANÉ] Opravy podstavových betónov potrubia výtlaku ČTVD – Realizačný projekt - 1. a 2. časť (Plnenie § 9 ods. 3, písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.),
2. Montážna dokumentácia TŠ-152 (bezpečnostná dokumentácia),
3. CD.

Na vedomie

54020, 20310