



**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609
F: +421 36 637 8039

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/038955

Kontakt
[redacted]
+421 36 637 8260

Miesto/dátum
Mochovce
16.11.2022

VEC

Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie:

1. požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre dieselagregát, dochladzovač motorovej nafty, výfukový tlmič a tepelný výmenník pre spoločnú DGS (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality uvedených v tabuľke č. 1 v prílohe tohto listu) čiastkového prevádzkového súboru [redacted] bezpečnostnej triedy III pre 3. a 4. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.
2. zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre nádoby na stlačený vzduch, skriňu bezpečnostného SKR, prevádzkovú nádrž na motorovú naftu a pre expanznú nádrž na vodu pre spoločnú DGS (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality uvedených v tabuľke č. 2 v prílohe tohto listu) čiastkových prevádzkových súborov [redacted] bezpečnostnej triedy III pre 3. a 4. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. Predkladaný dokument dopĺňa už schválené požiadavky na kvalitu Úradom jadrového dozoru rozhodnutiami uvedenými v tabuľke č. 2 v prílohe tohto listu. Zdôvodnenie zmeny podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je samostatnou prílohou tohto listu.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce

[redacted]
Robert Michael Jordan
Projektový riaditeľ MO34

Parafa za C2400 [redacted]
Na vedomie: C0000, C0400, C2400, C2000, C2110



Príloha:

1.

Číslo dokumentu	Názov dokumentu	Príslušný PLKVZ
[Redacted]	Genset – príručka na prevádzku a údržbu	[Redacted]
	Výfukový tlmič – Návod na prevádzku a údržbu	
	Vykurovací olej recool – Návod na prevádzku a údržbu	
	Tepelný výmenník - Návod na prevádzku a údržbu	
	Postup skúšky – Spoločný diesel-generátor 3&4 blok	

Relevantné PLKVZ a požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže boli schválené Úradom jadrového dozoru SR rozhodnutiami uvedenými v nižšie uvedenej tabuľke.

Tabuľka č. 1 - Zoznam dotknutých PLKVZ s príslušnými rozhodnutiami ÚJD SR k PLKVZ a TD

PLKVZ		Rozhodnutia ÚJD SR	
Číslo dokumentu	rev.	PLKVZ	TD
[Redacted]	[Redacted]	395/2014	395/2014 295/2015
		495/2014	495/2014 167/2015
[Redacted]	[Redacted]	373/2014	373/2014 397/2015
		519/2014	519/2014 158/2015

2.

Číslo dokumentu	Názov dokumentu	Príslušný PLKVZ
[Redacted]	Postup skúšky – Spoločný diesel-generátor 3&4 blok	[Redacted]

* Rovnaký dokument predkladáme v rámci bodu 1.

Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.



Tabuľka č. 2 - Zoznam dotknutých PLKVZ s príslušnými rozhodnutiami ÚJD SR k PLKVZ a TD

PLKVZ		Rozhodnutia ÚJD SR	
Číslo dokumentu	rev.	PLKVZ	TD
[REDACTED]	[REDACTED]	384/2014	384/2014 398/2015
		832/2014	832/2014 269/2015
		514/2014	514/2014 126/2015
		514/2014	514/2014 126/2015