

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/2021/039768/PJ

Vybavuje/linka  
[REDAKOVANÉ]/036 636 2388  
[REDAKOVANÉ]/036 636 2428  
[REDAKOVANÉ]/036 636 2251

Mochovce  
19.11.2021

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M 20005 (NZ 501826725), žiadosť o schválenie plánov kvality vybraných zariadení a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení (TŠ 183) JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**IPR M20005 (NZ 501826725) Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Realizácia úprav z posudkov do stavby podľa realizačnej dokumentácie na komponentoch 2JNF20,40,60BB001, 2JNG20,40,60BB001“(TŠ183).**

Projektová dokumentácia rieši seizmické z odolnenie zariadení z projektu Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2, časť: „Veľké komponenty“ na novú hodnotu seizmického ohrozenia lokality EMO. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011 (podmienka č. 6) na úrovni PGAH = 0,15 g. Úpravy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie priloženej v časti výkresy.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Vás žiadame o schválenie plánov kvality vybraných zariadení:

Dodatok č. 08 plánu kvality C48a „Nádrže havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej“,

Dodatok č.05 plánu kvality Y14 „Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii – oceľové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

V prílohe č. 4 Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské Elektrárne, a.s.  
82  
Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ 501826725) Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Realizácia úprav z posudkov do stavby podľa realizačnej dokumentácie na komponentoch 2JNF20,40,60BB001, 2JNG20,40,60BB001“(TŠ183).
2. Dodatok č. 08 plánu kvality C48a „Nádrže havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej“.
3. Dodatok č. 05 plánu kvality Y14 „Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii – oceľové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“.
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310