

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/039770/PJ

Vybavuje/linka

036 636 2388

036 636 2428

036 636 2251

Mochovce

19.11.2021

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M 20005 [REDAKOVANÉ] žiadosť o schválenie plánov kvality vybraných zariadení a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení [REDAKOVANÉ] JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**IPR M20005 [REDAKOVANÉ] Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Realizácia úprav z posudkov do stavby podľa Realizačnej dokumentácie na komponentoch [REDAKOVANÉ]“**

Projektová dokumentácia rieši seizmické z odolnenie zariadení z projektu Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12, časť: „Veľké komponenty“ na novú hodnotu seizmického ohrozenia lokality EMO. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD SR [REDAKOVANÉ] (podmienka č. 6) na úrovni PGAH = 0,15 g. Úpravy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie priloženej v časti výkresy.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánov kvality:

Dodatku [REDAKOVANÉ] „Nádrže havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej“,

Dodatku [REDAKOVANÉ] „Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii – oceľové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

M.  
821

Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 [redacted] Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Realizácia úprav z posudkov do stavby podľa Realizačnej dokumentácie na komponentoch [redacted]“
2. Dodatok č. [redacted] „Nádrže havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej“,
3. Dodatok č. [redacted] Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii – ocelové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“,
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310