

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01280/012812/2024/AA

Kontakt

[REDACTED]/036 636 3792

[REDACTED] 036 636 3822

Miesto/dátum

Mochovce

3.10.2024

Vec

Žiadosť o schválenie realizácie zmien v pracovných postupoch 1-PCP/8130 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok kniha č. 1, 2“ a 2-PCP/8130 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok kniha č. 1,2“

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o schválenie realizácie zmien v nasledovných pracovných postupoch:

- 1-PCP/8130-1 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok kniha č. 1“, vydanie č. 04, revízia č. 02,
- 1-PCP/8130-2 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok kniha č. 2“, vydanie č. 04, revízia č. 02,
- 2-PCP/8130-1 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok kniha č. 1“, vydanie č. 03, revízia č. 02,
- 2-PCP/8130-2 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok kniha č. 2“, vydanie č. 03, revízia č. 02.

Zmeny v pracovných postupoch 1-PCP/8130-1, 1-PCP/8130-2, 2-PCP/8130-1 a 2-PCP/8130-2 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. a 2. blok“, boli vykonané z dôvodu zavedenia nedeštruktívnych kontrol na zvarových spojoch potrubia 1,2JNB40BR001.004, ktoré je pripojené na neoddeliteľnú časť potrubia nízkotlakového havarijného systému 1,2JNG41BR017.002. Zavedenie kontroly bolo zrealizované na základe záverov analýzy RS/20100/2024/21 (viď príloha č. 6) vypracovanej ako nápravné opatrenie v rámci dokumentu „Správa o využití prevádzkovej skúsenosti, evidenčné č. 0050_2023_A1_W“.

Zapracovanie uvedených zmien je uvedené v prílohách č. 1 až 4.

SE, a. s., predkladajú plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov v prílohe č. 5.

Prsílušnú dokumentáciu SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a. s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

[REDACTED]
Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 1-PCP/8130-1 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok kniha č. 1“, vydanie č. 04, revízia č. 02,
2. 1-PCP/8130-2 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok kniha č. 2“, vydanie č. 04, revízia č. 02,
3. 2-PCP/8130-1 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok kniha č. 1“, vydanie č. 03, revízia č. 02,
4. 2-PCP/8130-2 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok kniha č. 2“, vydanie č. 03, revízia č. 02,
5. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. RS/20100/2024/21 „Analýza pre stanovenie miest realizácie NDT kontrol na neoddeliteľnej časti potrubia 1(2)JNB40BR001 na 1. a 2. bloku JE EMO“,
7. CD nosič.

Na vedomie

B3000, B2000, 20701, 20310