

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2021/040126/PJ

Vybavuje/linka
[redacted] /036 636 2388
[redacted] 6 636 2062
[redacted] 36 636 2251

Mochovce
22.11.2021

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 [redacted] na jadrovom zariadení
[redacted] JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20005 [redacted] Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 „Realizácia nápravných opatrení (výpočtové a nevýpočtové hodnotenie)“.

Projektová dokumentácia rieši zvýšenie seizmickej odolnosti vybranej skupiny komponentov vzduchotechniky chladenia priestorov primárneho okruhu a potrubia TVD na novú hodnotu seizmického ohrozenia lokality EMO. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD [redacted] na úrovni PGAH = 0,15 g.

Úpravy podporných oceľových konštrukcií zariadení z projektu IPR M 20005 [redacted] ktorých sa táto žiadosť týka sú nasledovné:

DPS: [redacted] – SJZ: [redacted]
DPS: [redacted] – SJZ: [redacted]
DPS: [redacted] – SJZ: [redacted]

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predprevádzková bezpečnostná správa bude samostatne dodaná pre všetky komponenty na ktorých prebehne realizácia.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom



Mgr. Pavol Malá
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M 20005 [REDACTED] Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 „Realizácia nápravných opatrení (výpočtové a nevýpočtové hodnotenie)“,
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310