

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2021/040113/Ga

Vybavuje/linka
[redacted]/036 636 2374
[redacted]/036 636 2656
[redacted]/036 636 3524

Mochovce
24.11.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 (NZ č. 501838734) pre 1. a 2. blok (TŠ 198) JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20005 (NZ č. 501838734) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe 24 nápravných opatrení SEDYC – výpočtové a nevýpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“.

Predmetom uvedených projektov je realizácia nápravných opatrení vyplývajúcich z výpočtového a nevýpočtového hodnotenia potrubných trás, nádrží a armatúr, ktoré nedosiahli hraničnú seizmickú odolnosť HCLPF EMO12 $\geq 0,15g$. Opatrenia sú charakteru doplnenia kotviacich prvkov pre potrubné trasy a armatúry.


Predprevádzková bezpečnostná správa bude samostatne dodaná pre všetky komponenty na ktorých prebehne realizácia.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ č. 501838734) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe 24 nápravných opatrení SEDYC – výpočtové a nevýpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“,
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310