

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozormi

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 638 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/043404/NE

Kontakt

033 5974165

033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

16.12.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 "Normálna prevádzka 3. bloku" a 4-TPP-001 "Normálna prevádzka 4. bloku" JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 26 (príloha č. 1) a 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 25 (príloha č. 2).

Súčasnú úpravu a zmeny v predpisoch 3-TPP-001 a 4-TPP-001 boli zamerané na zapracovanie zmeny prevádzkovania odzdušňovania slučiek na dochladzovanie. V manipulačných predpisoch P60 a O06 bolo zapracované nápravné opatrenie č. 8 z [redacted] z výboru SNaP ohľadom kontroly únikov z BV. Ďalej v manipulačnom predpise O03 bolo zapracované NOZO-1 z [redacted] v Režime 3 od signálu [redacted] a v manipulačnom predpise 3-TPP-001/N04 nápravné opatrenie č. 4 z [redacted]

Zmeny vyplývajú z pripomienok prevádzkového personálu, ktoré doplňujú predpisy z hľadiska bezpečnejšej a spoľahlivejšej prevádzky, alebo lepšieho porozumenia pokynov.

Podrobnejšie zdôvodnenie navrhovaných zmien je uvedené v revíziách predložených predpisov.

Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 3 a písm. f) a g) v prílohe č. 4.

Vzhľadom k tomu, že predmetné zmeny prevádzkových predpisov nie sú realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 26,
2. 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 25,
3. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

A1000, A1010, 20310