



Číslo: 1560/2026, spis ÚJD SR 1094-2026 (3785-2025)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 85/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **na realizáciu projektu trvalej zmeny IPR EMO 41300 „Modernizácia a inovácia – Inovácia bezpečnostných systémov SORR a SIS časť riadenia kaziet HRK (SGIU) a aparátúra havarijných povelov ŠAK časť RRCS“ (Zmeny systému v roku 2026, PZ502265041-1) na jadrovom zariadení JE EMO 1. blok.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 23.10.2025 zn. SE/01440/014744/2025/Ga začal dňom doručenia žiadosti na úrad 27.10.2025 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu projektu trvalej zmeny IPR EMO 41300 „Modernizácia a inovácia – Inovácia bezpečnostných systémov SORR a SIS časť riadenia kaziet HRK (SGIU) a aparátúra havarijných povelov ŠAK časť RRCS“ (Zmeny systému v roku 2026, PZ502265041-1) na jadrovom zariadení JE EMO 1. blok.

Predmetom požadovaných zmien v integrovanom systéme skupinového a individuálneho riadenia HRK reaktora (RRCS), ktorý patrí do bezpečnostnej triedy 3 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, je výmena ističa v module vyhodnotenia polohy UA0001A1 v skriniah SVP-A, SVP-B, SRS a v moduloch, ktoré slúžia ako náhradné diely.

Dôvodom realizácie zmien je preventívne opatrenie na základe prevádzkových skúseností s obdobnými blokmi vyhodnotenia polohy UA0001A1 v EBO34 a zároveň o zjednotenie HW blokov vyhodnotenia polohy UA0001A1 inštalovaných na EMO 1. blok a EMO 2. blok, kedy pôvodne inštalovaný 0,5 A istič U_{SENS} (v EBO) sa pri zapínaní prejavoval „precvaknutím“ a je ho možné niekedy zapnúť až na 2. alebo 3. pokus. Všetky požadované zmeny budú realizované počas generálnych opráv v roku 2026 a sú uvedené v technickej správe pre 1. blok, ktorá je súčasťou príloh.

Realizácia predmetnej zmeny nemá dopad na zmenu požiadaviek kvality vybraných zariadení ani na zmenu plánov kvality vybraných zariadení, ktoré boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 236/2018 zo dňa 15.8.2018.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 9784/2025 zo dňa 29.10.2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 491/2025 zo dňa 29.10.2025 správne konanie prerušil ku dňu 13.11.2025 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 13.01.2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR list č. 2581/2026-11.1/pm, 867/2026 zo dňa 13.01.2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektu trvalej zmeny IPR EMO 41300 v JE EMO 1. blok, ktorá je predmetom tohto povoloňacieho konania, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, a nebola ani súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2 pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloňacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu trvalej zmeny IPR EMO 41300 v JE EMO 1. blok nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2 ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácie projektu trvalej zmeny IPR EMO 41300 v JE EMO 1. blok.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu kategorizovaného podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. IPR EMO 41300 „Modernizácia a inovácia – Inovácia bezpečnostných systémov SORR a SIS časť riadenia kaziet HRK (SGI) a aparátúra havarijných povelov ŠAK časť RRCS“ (Zmeny systému v roku 2026, PZ502265041-1),
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvedených v záverečnom stanovisku č. 6231/2007 – 3.4/hp.,
5. CD.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu IPR EMO 41300 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 20.02.2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 20-02-2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnost'