



Podľa rozdeľovníka

R O Z H O D N U T I E č. 6 5 / 2 0 2 5

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

- na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa IPR M23010 (NZ502075308) „Odborné miesto pre kontinuálne meranie obsahu O₂ napájacej vody v napájacích nádržiach“,

- na realizáciu zmeny dokumentácie schválenej úradom podľa zmeny č. 194/2024 Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre 1. a 2. blok EMO

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje

- realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 1. a 2. bloku EMO obsiahnutých v dodatku individuálneho programu zabezpečenia kvality: Dodatok č. 3 k IPZK č. H2a „Napájacia nádrž s odplynením“, číslo dokumentu 2024015-0-IPKZ-0-1-0,

- realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku EMO – potrubné trasy v rozsahu kapitoly 5a dodatku č. 3 k IPZK č. H2a „Napájacia nádrž s odplynením“, číslo dokumentu 2024015-0-IPKZ-0-1-0.

Odôvodnenie.

Úrad na základe žiadosti od Slovenskej elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov zo 6. 12. 2024 zn. SE/01476/016111/2024/Ga začal dňom 9. 12. 2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť, schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení a realizácie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal na MŽP SR listom č. 11034/2024 dňa 11. 12. 2024 podnet na preskúmanie žiadosti.

Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 11. 12. 2024 prerušil rozhodnutím úradu č. 538/2024.

Dňa 28. 1. 2025 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 4748/2025-1.11/pm 81723/2024 z 27. 1. 2025 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje, že realizácia projektovej zmeny IPR M23010 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii projektovej zmeny IPR M23010 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená dokumentácia spracovaná v primeranom rozsahu a obsahujúca aj požiadavky na kvalitu dotknutých VZ:

- 2024015-0-PNK-0-2-0, rev. 00, „Požiadavky na kvalitu Napájacia nádrž s odplynením“,
- PKS/005/EGI/2024, rev. 00, „Plán kontrol a skúšok zmena odberného miesta na trasách v SE EMO, 1. blok“,
- TP/005/EGI/2024, vydanie č. 01, „Technologický postup zmena odberného miesta na trasách“,
- 2024015-4-G-G1-VY-11-0, verzia 01, „Projekčné výkresy“,
- realizačný projekt IPR M23010, NZ502075308 „Odberné miesto pre kontinuálne meranie obsahu O₂ napájacej vody v napájacích nádržiach“ vrátane postupov zvárania a nákupných špecifikácií.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné dokumenty č. 2024015-0-RZSMK-0-3-0, č. 2024015-0-HB-0-4-0 a č. 2024015-0-PNZ-0-5-0.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, §6, § 8, § 9 a prílohy 5 a 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 18. 2. 2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov