



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 158/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení 3. bloku JE EMO
projekt zmeny č. 502246873 „Zaslepenie tlakovacích nátrubkov na HUA EMO3“

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Hlavný sekčný posúvač DN 500 – HUA – 3. blok“, č. PNM34202087, rev. 09

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 3. bloku JE EMO – Hlavné uzatváracie armatúry, SJZ č.: 3JEC11(12,13,14,15,16)AA001, 3JEC11(12,13,14,15,16)AA002.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu č. PNM34202087, rev. 06, schváleného rozhodnutím úradu č. 248/2010.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.12.2024 zn. SE/01521/016855/2024/PJ začal dňom 02.01.2025 správne konanie č. ÚJD SR 1315-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny č. 502246873 „Zaslepenie tlakovacích nátrubkov na HUA EMO3“, 3. blok JE EMO, správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku JE EMO obsiahnutých v predloženom pláne kvality „Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Hlavný sekčný posúvač DN 500 – HUA – 3. blok“, č. PNM34202087, rev. 08 a správne konanie vo veci schválenia zmeny príslušných požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení hlavných uzatváracích armatúr 3. bloku JE EMO v rozsahu predloženého plánu kvality vybraných zariadení.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahovala záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov. Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musel úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 236/2025 dňa 15.01.2025 MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti.

Úrad taktiež po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. Z uvedených dôvodov úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 13/2025 dňa 15.01.2025.

Dňa 25.02.2025 bola na úrad listom č. 8792/2025-1.11/pm 7091/2025 z 25.02.2025 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje, že realizácia projektovej zmeny č. 502246873 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii projektovej zmeny č. 502246873 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Úrad dňa 14.03.2025 obdržal doplnenie podania spolu s listom zn. SE/00040/003825/2025 (obnovenie konania), ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 2595/2025. Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 13/2025.

Predmetom zmeny je privarenie zaslepovacieho dna na koniec spodného tlakovacieho nátrubku HUA. Týmto riešením bude eliminovaný zdroj netesnosti, ktorú predstavuje skrutkový spoj na spodnom tlakovacom nátrubku HUA. Identické riešenie zaslepenia nátrubkov HUA je použité aj na JE EMO 1,2.

Po posúdení predloženej dokumentácie k projektu zmeny úrad dospel k záveru, že dokumentácia spĺňa požiadavky § 23 ods. 2 písm. n) bod 1) atómového zákona, ako aj § 6 a prílohy č. 4 časť B diel I oddiel D vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z.

Po posúdení predloženého plánu kvality vybraných zariadení v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmenené – doplnené požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), h), k), l), n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v predloženej projektovej dokumentácii č. 502246873 „Zaslepenie tlakovacích nátrubkov na HUA EMO3“, ktorej súčasťou sú nasledovné dokumenty:

- 1) výkres „Zaslepenie tlakovacieho nátrubku na HUA EMO3“, č. PNM34637602, rev. 00.
- 2) výkres „DNO“, č. PNM34637603, rev. 00.
- 3) „Technologický postup zaslepenia tlakovacích nátrubkov HUA EMO3“, PNM346337606, rev. 00.
- 4) „Plán kontrol a skúšok – Zaslepenie tlakovacích nátrubkov HUA EMO3“, č. PNM34637604, rev. 00.

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 10. 04. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

10. 4. 2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika