



# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 2170/2026, spis UJD SR 1513-2026

Podľa rozdeľovníka

## ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**vydáva súhlas**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 81109 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**Na realizáciu trvalej zmeny na jadrovom zariadení 3. bloku JE EBO V2**

**V rozsahu projektovej dokumentácie Projektová dokumentácia operatívnej trvalej zmeny na konfigurácii č. 502259120 – Trvalá zmena konfigurácie v identifikovanej chybe na tesniacej ploche v uzle kanála TK č. 18 na 3. bloku, po vykonanej údržbe**

d'alej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

### **s c h v a ľ u j e z m e n u**

- Individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ č. Ae 4963/DOK „Horní blok jaderného reaktoru VVER 440 označení V 213 Č JE,, v rozsahu dodatku č. 12 „Trvalá zmena konfigurácie v identifikovanej chybe na tesniacej ploche uzla kanála TK č. 18 na 3. bloku, po vykonanej údržbe“
  - Číslo dokumentu: 01 IPZK 502259120, rev. 00, ver. 00
- Požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k dodatku č. 12 IPZK Ae 4963/DOK „horní blok jaderného reaktoru VVER 440 označení V 213 Č JE,,
  - Číslo dokumentu: 02 PPnK 502259120, rev. 00, ver. 00.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 28. 1. 2026 bola Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) doručená žiadosť zn. SE/00312/001351/2026/Mc spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. vo veci žiadosti o súhlas s trvalou zmenou konfigurácie č. 502259120 v identifikovanej chybe na tesniacej ploche v uzle kanála TK č. 18 na 3. bloku, po vykonanej údržbe, žiadosť o schválenie dodatku individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z.

Predmetom trvalej zmeny konfigurácie č. 502259120 je procesným postupom zapracovať operatívnu trvalú fyzickú zmenu konfigurácie, v uzle vybraného zariadenia – horný blok reaktora V-213, do dokumentácie skutočného stavu a postupu pre merania a kontroly TK V2 č. 6-PI/077(8), bod 5.1.2.19, vo forme výkresu predmetnej indikácie pre tesniacu plochu stĺpu TK č. 18.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 44/2026 zo dňa 2.2.2026 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 23.2.2026 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm 10073/2026 zo dňa 23.2.2026. Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prerušení správneho konania č. 44/2026 dňa 2.2.2026 obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že trvalá zmena konfigurácie č. 502259120 v JE EBO V-2 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a ani nebola predmetom

konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko. Na základe uvedeného, nakoľko trvalá zmena konfigurácie č. 502259120 v JE EBO V-2, ktorá je predmetom tohto povoloňacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov JE V2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloňacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže trvalá zmena konfigurácie č. 502259120 v JE EBO V-2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov JE V2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť trvalej zmeny konfigurácie č. 502259120 v JE EBO V-2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny na konfigurácii kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená dokumentácia :

- Projektová dokumentácia operatívnej trvalej zmeny na konfigurácii č. 502259120 „Trvalá zmena konfigurácie v identifikovanej chybe na tesniacej ploche v uzle kanála TK č. 18 na 3. bloku, po vykonanej údržbe“

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a je spracovaná v nasledujúcich dokumentoch:

- Technická správa, č. 4R-502259120-301, rev. 00
- Indikácia na tesniacej ploche v uzle kanála TK č. 18, č.3D-502259120-301, rev. 00
- Protokol, vizuálna kontrola, č. EBO/TK/3/2023/VT/0125, rev. 00
- Horný blok, Uzol 1.3, č. JC 000430 P, rev. 00
- Posouzení vlivu trhliny (otlačení) na těsnost spoje JE V2, č. R201-2025-11.se, rev. 00
- Nálezy otlaku a rýh na těsnící ploše TK č.18 na 3. bloku JE Bohunice z roku 2023, č. OTS0130 Rev.1, rev. 01
- Plán kontrol a skúšok, č. 06 PKS 502259120, rev. 00
- Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. 03 RZSMK 502259120, rev. 00
- Hodnotenie bezpečnosti, č. 04 HB 502259120, rev. 00
- Posúdenie návrhu na zmenu, č. 05 PNZ 502259120, rev. 00

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie ST1-I a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX.XX.202X

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*W*

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 17.3.2026

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

### **Doručuje sa verejnou vyhláškou:**

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnost'

M

