

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00253/001205/2025/AA

Kontakt

Masarovičová/033 597 4720

Ács/036 636 3822

Miesto/dátum

Mochovce

27.1.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na konfigurácii NZ (TFUZ) [REDAKOVANÉ], „Zastaranosť spätnej klapky typu [REDAKOVANÉ]“, žiadosť o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia, žiadosť o schválenie nových požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia, 1. blok JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu trvalej fyzickej univerzálnej zmeny (ďalej len „TFUZ“) na 1. bloku jadrového zariadenia JE EMO 1,2 podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

NZ (TFUZ) č. 502142343-3 „Zastaranosť spätnej klapky typu [REDAKOVANÉ]“.

Predmetom predkladanej PD (príloha č. 1) je nahradiť spätné klapky typu [REDAKOVANÉ] (s pákou, závažím a obtokom) na výtlakoch čerpadiel technickej vody dôležitej novými spätnými klapkami s inšpekčným certifikátom 3.1 (s prírubovým pripojením, pákou, závažím a obtokom) z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov s inšpekčným certifikátom 3.1 na opravu spätných klapiek.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“), č. dokumentu PLKVZ_502142343_T 60 s názvom „Spätná klapka Armatúry Group, typová rada: [REDAKOVANÉ] – BT 3“, revízia č. 0. Uvedený PLKVZ je súčasťou predkladanej PD.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie nových požiadaviek na kvalitu (ďalej len „PnK“) vybraného zariadenia podľa dokumentu č. PnK-502142343_T60, revízia č. 0. Uvedené PnK sú súčasťou predkladanej PD.

Predmetné vybrané zariadenia sú v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov kategorizované do bezpečnostnej triedy BT 3d.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a plány kontrol a skúšok (ďalej len „PKS“), ktoré sú súčasťou predkladanej PD.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (príloha č. 2).

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

106 1 /

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PD NZ (TFUZ) č. [REDAKOVANÉ], „Zastaranosť spätnej klapky typu [REDAKOVANÉ] ktorej súčasťou sú:
 - PLKVZ „Spätná klapka Armatúry Group, typová rada: [REDAKOVANÉ] - BT 3“, evidenčné č.: PLKVZ_502142343_T 60, revízia č. 0,
 - PnK, evidenčné č.: PnK-502142343_T60, revízia č. 0,
 - Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“, evidenčné č.: RZSMK_502142343_T60, revízia č. 0,
 - Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. „Hodnotenie bezpečnosti“, evidenčné č.: HB_502142343_T60, revízia č. 0,
 - Plnenie § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. „Posúdenie návrhu na zmenu“, evidenčné č.: PNZ_502142343_T60, revízia č. 0,
 - PKS, evidenčné č.: PKS_4Q-502142343-003, revízia č. 0,
 - PKS, evidenčné č.: PKZ/053/2024, revízia č. 2,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52000, 53000, 54000, B3000, 20310