



Číslo: 4266/2025, spis UJD SR 1622-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 245/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199
„Výmena servopohonu 7LBR42AA002-M001“ pre JE EMO 1,2,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2
obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality
(ďalej len „IPZK“) č. L2/1 „Rozvádzače UNIBLOK“
v dodatku č. 11 „Motorové spúšťáče typu GV2“,
č. dokumentu IPZK-EMO/52014/082-01, rev. 00,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu IPZK č. L2/1, dodatok č. 11,
č. dokumentu IPZK-EMO/52014/082-02, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 31. 1. 2025 zn. SE/00343/001667/2025/Ga začal dňom 5. 2. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199 „Výmena servopohonu 7LBR42AA002-M001“, vo veci schválenia zmeny IPZK L2/1 formou dodatku č. 11 a vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2.

Jestvujúci servopohon 7LBR42AA002-M001 typu Klimact KT II slúži na ovládanie regulačnej armatúry 7LBR42AA002 na prívode pary do ohrievača 7SRK30BC001. Servopohony typu Klimact KT II sú v prevádzke od roku 1998 a dnes sa už nevyrábajú, nie sú dostupné náhradné diely a pri eventúálnych poruchách nie je možné vykonať ich opravu, čím je ohrozená prevádzka viacerých systémov elektrárne. Navrhovaným riešením je výmena stávajúceho priamočiareho servopohonu za nový od výrobcu Regada typ ST 2. Servopohon 7LBR42AA002-M001 je napájaný z jestvujúceho rozvádzača 7BJF78 káblom 7BJF78-WL02 vedúcim cez rozvádzač 7CVL04 na svorky servopohonu. Istenie prívodu do servopohonu je riešené novým motorovým spúšťačom QF4 s vyššou prúdovou nastavitelnosťou. Nachádza v rozvádzači 7BJF78. Osadený bude motorový spúšťač GV2ME05 s pomocným kontaktom GVAN11 od firmy Schneider Electric. Výmenou motorového spúšťača bude dosiahnuté zvýšenie spoľahlivosti prevádzky daného vývodu. Navrhované komponenty od výrobcov Schneider Electric sú určené na používanie pod minimálne rovnakým zaťažením. Komponenty spĺňajú všetky požiadavky, ktoré sú na ne kladené v rámci elektrickej schémy.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 1271/2025 zo dňa 7. 2. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 52/2025 zo dňa 7. 2. 2025 správne konanie prerušil, následne dňa 24. 2. 2025 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 9. 4. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-1.11/pm, 11660/2025 zo dňa 9. 4. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu

skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199 na JE EMO 1,2 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvyšovanie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť vykonania realizácie projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. IPZK-EMO/52014/082-03, rev. 00,
2. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. IPZK-EMO/52014/082-04, rev. 00,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. IPZK-EMO/52014/082-05, rev. 00,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. IPZK-EMO/52014/082-05, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p), q), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., č. 104/2016 Z. z. a spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov.

Trnava 6. 5. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

- 6 -05- 2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť