



Číslo: xxxx/2025, spis ÚJD SR 1664-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. xxx/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu

projektovej zmeny č. PZ 501907734_2024 „Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD“ pre 3. a 4. blok na jadrovom zariadení JE EBO V-2,

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EBO V-2 obsiahnutých v pláne kvality VZ (PLKVZ) „Elektromotory čerpadiel TVD“,
č. PLKVZ-EBO-STR_II-061-00-00, rev. 00**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentu
„Elektromotory čerpadiel TVD“,
č. PLKVZ-EBO-STR_II-061-00-00, rev. 00 a predloženej realizačnej dokumentácie.**

Odôvodnenie.

Úrad na základe Vašej žiadosti z 7. 2. 2025 č. SE/00378/001949/2025/Mc začal dňom 10. 2. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny č. PZ 501907734_2024 „Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD“, vo veci schválenia požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ v rozsahu PLKVZ č. PLKVZ-EBO-STR_II-061-00-00 „Elektromotory čerpadiel TVD“, rev. č. 00 a vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ JE EBO V-2.

Predmetom realizácie projektovej zmeny č. PZ 501907734_2024 je oprava opotrebovaných hriadeľov a ložiskových štítov elektromotorov TVD (technická voda dôležitá) v miestach uloženia valivých ložísk inovatívnou metódou žiarového nástreku. Metóda spočíva v odstránení nezhodného povrchu, nástreku novej väznej medzivrstvy, nástreku novej funkčnej vrstvy a vybrúsenia na požadovaný tolerovaný rozmer.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto si úrad listom č. 1644/2025 z 18. 2. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR. Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 73/2025 z 18. 2. 2025 správne konanie prerušil.

Úrad obnovil správne konanie dňa 24. 2. 2025 po prijatí záväzného stanoviska MŽP SR listom č. 4715/2025-1.7/kp, 9359/2025 z 20. 2. 2025, v ktorom sa uvádza, že návrh navrhovateľa uvedený v žiadosti je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004–1.6/hp zo dňa 2. 5. 2005 a jeho podmienkami. V rámci posúdenia MŽP SR konštatuje, že na základe predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, resp. v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou, alebo by boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie ST1-FA a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Technologická dokumentácia dodávateľa: Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácií č. PZ 501907734_2024: Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu TL-501907734_2024_TDD, rev. 00,
2. Technická správa: Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácií č. PZ 501907734_2024: Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu 4R-501907734_2024_TS, rev. 00,
3. Plán kvality VZ: Elektromotory čerpadiel TVD, Názov projektu: Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu PLKVZ-EBO-STR_II-061-00-00, rev. 00,
4. Požiadavky na kvalitu – Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu PnK-EBO-STR_II-061-00-00, rev. 00,
5. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality – Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu RZSMK-EBO-STR_II-061-00-00, rev. 00,
6. Plnenie §9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.: Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácií č. PZ 501907734_2024: Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu č. 4Q-501907734_2024_ÚJD §9 ods. 3, rev. 00,
7. Plán kontrol a skúšok: rotor elektromotora, č. 230593-001, rev. 00,
8. Plán kontrol a skúšok: ložiskový štít predný, č. 230593-002, rev. 00,
9. Plán kontrol a skúšok: ložiskový štít zadný, č. 230593-003, rev. 00,
10. Plán kontrol a skúšok: Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácií č. PZ 501907734_2024: Typová modifikácia v uzle elektromotorov čerpadiel TVD, č. dokumentu 4Q-501907734_2024_PKS, rev. 00.

Po posúdení obsahu podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4 atómového zákona a § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písmeno a) až p), r), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a) až e), g), j), k), l) body 4 a 5, písm. p), § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX. XX. 2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Verejnosť