



Došlo: 11. 03. 2022

Evidenčné číslo: 2033/2022

Číslo spisu: WDJR 1708-2022

Číslo útvaru: 320

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/008831/GA

Vybavuje/linka

036 639 2579
036 639 3192
036 636 3524

Mochovce

9.3.2022

Vec

Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby pre IPR M 51802 –SO 510/1-01 Základy transformátorov, zberná nádrž olejov ZN01 JE EMO 1,2

V súlade s ustanovením § 54 a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Slovenské elektrárne, a. s., Atómové elektrárne Mochovce, závod Mochovce týmto predkladajú v súlade s § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu:

Stavebník: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Označenie stavby: IPR M 51802 – SO 510/1-01 Základy transformátorov I.HVB, Dobudovanie zbernej olejovej nádrže na 1.bloku EMO k existujúcej nádrži ON-1

Miesto stavby: Atómové elektrárne Mochovce, 953 01 Mochovce, lokalita EMO 1. a 2. blok

Predpokladaný termín dokončenia stavby: Do 3/2023

Parcelné čísla a druhy stavebného pozemku:

Parcela registra C, 2477_129, katastrálne územie Mochovce (838152), obce Kalná nad Hronom

Druh pozemku – Ostatná plocha

Vo vlastníctve stavebníka

Projektant: JUNOZ s.r.o, J. Kollára 36,
934 05 Levice, Slovenská republika

Uskutočnenie stavby: Stavba sa bude realizovať dodávateľsky
Metrostav a. s. – organizačná zložka Bratislava,
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Základné údaje o stavbe a jej členenie:

Pod každým transformátorom je v súlade s STN 33 3240 umiestnená záchytná nádrž na zachytenie 20% objemu oleja transformátora. Záchytné nádrže 6ks transformátorov 1. bloku (0BBT01 a 1BAT01,02; 1BBT01,02 a 7BCT01) sú prepojené so zbernou olejovou nádržou ON-1. Súčasťou zbernej nádrže je odlučovač oleja. S nádržou 1. bloku je potrubím prepojená aj záchytná olejová vaňa na spevnenej ploche stanoviska transformátorov SO 510/1-01 slúžiacej na skladovanie olejov.

Predmetom investičného projektu IPR M 51802 je realizácia stavby dobudovanie zbernej olejovej nádrže na 1.bloku EMO k existujúcej nádrži ON-1.

Existujúca zberná olejová nádrž ON-1 o objeme 59,04 m³ je situovaná v blízkosti vnútroareálovej komunikácie. Z dôvodu zväčšenia objemu zbernej olejovej nádrže je navrhnuté dobudovanie novej zbernej nádrže, ktorá bude prepojená s existujúcou nádržou.

Princíp prevádzky dobudovaním novej nádrže sa nemení. Po dosiahnutí úrovne prepojavacieho otvoru sa začne naplňať dobudovaná nová zberná olejová nádrž. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny sa všetky kvapalina odčerpá pomocou čerpadla z nádrže preč.

Navrhovaná zberná nádrž pôdorysných rozmerov 15,1x5,95m, bude prirazená dlhšou stranou k existujúcej nádrži a bude prepojená prepadovým otvorom 600x600mm, ktorý bude z vnútornej strany vyplechovaný plechom hr. 5mm.

Pridaním novej olejovej nádrže sa zvýši objem pôvodnej nádrže o 108,5 m³.

Zoznam účastníkov stavebného konania:

- Iba stavebník

V zmysle § 140 c ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. predkladáme písomné vyhodnotenie plnenia podmienok Ministerstva životného prostredia zo záverečného stanoviska č. 6231/2007-3.4/hp, týkajúce sa zvýšenia výkonu blokov JE EMO 1,2. V tomto stanovisku bol navrhovaný variant, ktorý navrhuje prevádzkovať bloky JE EMO 1,2 pri využití výkonových rezerv jadrového zariadenia.

V záverečnom stanovisku bolo odporúčaných 28 podmienok. Z uvedených 28 podmienok boli splnené a vyhodnotené štyri, majúce obecný charakter.

K žiadosti o stavebné povolenie prikladáme:

- Výpis z listu vlastníctva č. 103 – parcelné číslo 2477/129,
- Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.4422/4/2021, vydané Technickou inšpekciou, a. s. Bratislava, zo dňa 08.09.2021,
- Stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre číslo KRHZ-NR-OPP-2022/0000078-002, zo dňa 12.01.2022,
- Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 6231/2007 – 3.4/hp v súvislosti s IPR M 51802 – SO 510/1-1 Základy transformátorov I.HVB, Dobudovanie zberných olejových nádrží na 1. a 2.bloku EMO k existujúcim nádržiam na ON-1 a ON-2,
- 1x CD Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie IPR M 51802 – SO 510/1-01 Základy transformátorov I.HVB, Dobudovanie zberných olejových nádrží na 1. a 2.bloku EMO k existujúcim nádržiam ON-1 a ON-2.,
- 2x Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v papierovej forme,

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti IPR M 51802 „SO 510/1-01 Základy transformátorov, zberná nádrž olejov ZN01“ JE EMO 1,2 bolo zaslané listom zn. SE/2022/008160/Ga zo dňa 28.2.2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona o vodách a žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách boli zaslané listami zn. SE/2022/005365, SE/2022/005366 zo dňa 8.2.2022 Obvodnému úradu životného prostredia v Leviciach, odboru vody a predpokladáme vydanie vyjadrenia a súhlasu do 8.3.2022.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č.541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. Číslo listu vlastníctva 103 – parcelné číslo 2477/129,
2. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.4422/4/2021, vydané Technickou inšpekciou, a. s. Bratislava, zo dňa 8.9.2021,
3. Stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre číslo KRHZ-NR-OPP-2022/0000078-002, zo dňa 12.1.2022,
4. Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 6231/2007 – 3.4/hp v súvislosti s IPR M 51802 – SO 510/1-1 Základy transformátorov I.HVB, Dobudovanie zberných olejových nádrží na 1. a 2.bloku EMO k existujúcim nádržiam na ON-1 a ON-2,
5. 1x CD Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie IPR M 518002 – SO 510/1-01 Základy transformátorov olejových nádrží na 1. a 2. bloku EMO k existujúcim nádržiam ON-1 a ON-2,
6. 2x Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v papierovej forme (paré č. 1 a č. 5),
7. CD.

Na vedomie

54020, 52010, 20310

