



Číslo: 3758/2025, spis UJD SR 1741-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 217/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávateľ 1EV, pole č. 01)“ na jadrovom zariadení JE EBO V-2.**

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

- **zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre JE EBO V - 2 obsiahnuté v dodatku č. 03 individuálnom programe zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“):**
 - **Zvodič prepätia typu Siemens 5SD7413-1,**

č. IPZK: MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05,
č. dokumentu: IPZK_501169641-2,

a

- **zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 v rozsahu dodatku č. 03:**
 - **Zvodič prepätia typu Siemens 5SD7413-1,**
č. IPZK: MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05,
č. dokumentu: PnK_501169641-2.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 18.02.2025 zn. SE/00441/002490/2025/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 19.02.2025 správne konanie vo veci žiadosti o súhlas s realizáciou projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodičov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01)“, žiadosť o schválenie zmeny IPZK VZ a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ v JE EBO V-2.

Predmetom realizačného projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodičov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01)“ je výmena pôvodnej prepäťovej ochrany DEHN 910 620 v rozvádzači 1EV v poli č. 01 z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov na trhu. Tento komponent sa už v súčasnosti nevyrába, nie je možná jeho výmena pri poruche. Riešením je výmena pôvodnej prepäťovej ochrany za novonavrhnovaný typ SIEMENS 5SD7413-1.

Cieľom tejto výmeny je zabezpečiť vhodnú a spoľahlivú náhradu.

Nový zvodič prepätia má certifikáciu pre seizmickú odolnosť ST1-FA. Podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú rozvádzače zaradené do BT II. Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú predmetné rozvádzače elektrických ochrán a budenia klasifikované ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 1861/2025 zo dňa 25.02.2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 100/2025 zo dňa 25.02.2025 správne konanie prerušil ku dňu 12.03.2025 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad správne konanie obnovil dňa 20.03.2025 po prijatí záväzného stanoviska MŽP SR č. 4715/2025-1.7/kp, 15323/2025 zo dňa 19.03.2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. 1) § 54 ods. 2 písm. a) zákona č.

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal podľa § 38 ods. 4 tohto zákona záväzné stanovisko.

V odôvodnení záväžného stanoviska MŽP SR č. 4715/2025-1.7/kp, 15323/2025 zo dňa 19.03.2025 sa konštatuje, že k návrhu uvedenom v žiadosti na začatie konania ohľadom vydania súhlasu s realizáciou projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01)“ na jadrovom zariadení EBO V-2, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp zo dňa 02.05.2005 a jeho podmienkami.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu kategorizovaného podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
2. Nezavislé posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa, úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k realizácii projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01)“, žiadosť o schválenie zmeny IPZK VZ a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ v JE EBO V-2, je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a ods. 3, 4, 5, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 časť II. písm. a) až l), n), p), q), prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), h), i), k), l), body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q), r) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v Prílohe č. 3, časť B, diel I, bod O) a v Prílohe č. 4 časť B diel I. oddiel D ods. 5 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov.

Trnava 23.04.2025




Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.

riaditeľka odboru systémov, komponentov a
stavebných konštrukcií

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 23-04-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnosť

