



Číslo: 4270/2025, spis UJD SR 2075-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 246/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mikroovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektu PZ501604930-9 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozvádzač 2R35)“ na jadrovom zariadení JE EBO V-2.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.03.2025 zn. SE/00632/004247/2025/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 26.03.2025 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ501604930-9 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozvádzač 2R35)“ v JE EBO V-2.

Predmetom realizačného projektu PZ501604930-9 je výmena pôvodných relé RM4TR32 v rozvádzačoch 2R35 z dôvodu nedostatku náhradných dielov relé RM4TR32 – je ukončená ich výroba. Riešením je výmena pôvodných relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové relé výrobcu SIEMENS.

Cieľom realizácie projektu je zabezpečiť naplnenie bezpečnosti prevádzky v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. pri dodržaní požiadaviek na VZ v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú projektované zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy II a majú certifikáciu pre seizmickú odolnosť ST2a.

Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú projektované zariadenia vyhradené technické zariadenie skupiny B.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 3046/2025 zo dňa 28.03.2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Úrad prijal odpoveď na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR listom č. 4715/2025-1.7/kp, 18067/2025 zo dňa 09.04.2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V odôvodnení záväžného stanoviska MŽP SR č. 4715/2025-1.7/kp, 18067/2025 zo dňa 09.04.2025 sa konštatuje, že k návrhu uvedenom v žiadosti na začatie konania ohľadom vydania súhlasu s realizáciou projektu PZ501604930-9 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozvádzač 2R35)“ na jadrovom zariadení EBO V-2, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp zo dňa 02.05.2005 a jeho podmienkami.

Plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutých rozvádzačoch 2R35 podľa Príloha č. 5 a Príloha č. 7 a podľa §9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vrátane schváleného PKS pre dané relé, ktoré boli schválené ÚJD SR rozhodnutím č. 147/2025 z dňa 13.03.2025.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 06.05.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 06.05.2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnosť