

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00633/001186/2025/Mc	Wyrwa/033 5972358 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 24.3.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ501720234-3 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DV50, 2DV52)“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ501720234-3 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DV50, 2DV52)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.


Predmetom realizačného projektu PZ 501720234-3 je výmena pôvodných relé RE 888 65265 v rozvádzačoch 2DV50 a 2DV52 z dôvodu nedostatku náhradných dielov časových relé RE 88865265 (je ukončená ich výroba). Riešením je výmena pôvodných časových relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové časové relé výrobcu SIEMENS.

Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV,“ dodatok č. 11 „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“ tzn. plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutom rozvádzači podľa príloha č. 5 vyhlášky ÚJD sr č. 431/2011 Z. z., požiadavky na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Typová výmena kontrolných relé“ v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., boli súčasťou PZ 501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DX01, 2DW01)“, ktorý bol schválený na ÚJD SR rozhodnutím č. 147/2025 zo dňa 12.3.2025. Z tohto dôvodu Vám predmetné dokumenty nezasielame na opätovné schválenie, ale iba prikladáme na CD pre informáciu.

V prílohe č. 2 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minárik
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 501720234-3 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DV50, 2DV52)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
3. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300