



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 6604/2025, spis UJD SR 2145-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 343/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu

projektovej zmeny IPR EMO56100 „Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“, 1. a 2. blok na jadrovom zariadení JE EMO,

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1, 2 obsiahnutých v dodatku č. 45 „Impulzné trasy meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“, č. 2025002-0-IPZK-0-1-0, rev. 00 k individuálnemu programu zabezpečenia kvality (IPZK),

**č. L 26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a AS RTP pomocných prevádzok
a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentu „Impulzné trasy meraní hladín
napájacej vody v napájacích nádržiach“,
č. 2025002-0-IPZK-0-1-0, rev. 00 a predloženej realizačnej dokumentácie.**

Odôvodnenie.

Úrad na základe Vašej žiadosti z 31. 3. 2025 č. SE/00658/004557/2025/Ga začal dňom 3. 4. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny IPR EMO56100 „Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“, vo veci schválenia požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ v rozsahu dodatku č. 45 „Impulzné trasy meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“, č. 2025002-0-IPZK-0-1-0, rev. 00 k IPZK, č. L 26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a AS RTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“ a vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ JE EMO 1, 2.

Predmetom realizácie projektovej zmeny IPR EMO56100 je úprava časti impulzných trás a stojanov meraní hladiny napájacej vody v napájacích nádržiach 1. a 2. bloku JE EMO. Cieľom projektu zmeny je odstrániť nepresnosť a poruchovosť daných meraní, ktorá je zapríčinená zhromažďovaním nečistôt a korózných produktov na meracej membráne snímačov tlakovej diferencie.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto si úrad listom č. 3306/2025 z 4. 4. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 14. 5. 2025 záväžného stanovisko MŽP SR listom č. 4748/2025-1.11/pm, 11659/2025 z 9. 5. 2025, v ktorom sa uvádza, že nakoľko realizácia projektovej zmeny IPR EMO56100 na JE EMO 1, 2, ktorá je predmetom povoľovacieho konania, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola ani súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektovej zmeny IPR EMO56100 na JE EMO 1, 2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre

zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplynula povinnosť realizácie projektovej zmeny IPR EMO56100 na JE EMO 1, 2.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Súhrnná technická správa: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-4-B-0-0-4-0, rev. 00,
2. Technická správa: Projekt organizácie výstavby: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-4-F-F1-TS-6.01-0, rev. 00,
3. Technologický postup demontáže a montáže: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. ZE09550/TP/EMO56100/001, rev. 00,
4. Technická správa: Systém riadenia technologických procesov: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-4-G-G2-TS-8.01-0, rev. 00 a č. 2025002-4-G-G2-TS-9.01-0, rev. 00,
5. Zoznam armatúr: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-4-G-G2-ZA-8.02-0, rev. 00 a č. 2025002-4-G-G2-ZA-9.02-0, rev. 00,
6. Špecifikácia: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-4-G-G2-SP-8.03-0, rev. 00 a č. 2025002-4-G-G2-SP-9.03-0, rev. 00,
7. Výkresy: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-4-G-G2-VY-8.04-0, rev. 00 a č. 2025002-4-G-G2-VY-9.04-0, rev. 00,
8. Dodatok č. 45 „Impulzné trasy meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“, č. 2025002-0-IPZK-0-1-0, rev. 00 k IPZK, č. L 26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a AS RTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“,
9. Prehľad požiadaviek na kvalitu: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-0-PNK-0-2-0, rev. 00,
10. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. 2025002-0-RZSMK-0-3-0, rev. 00,
11. Kvalifikačný report pre kábel JYTY-J 7x1: Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach, dokument č. ZE09550/KR/EMO56100/001, rev. 00,
12. Plán kontrol a skúšok – výrobná dokumentácia, dokument č. ZE09550/PKS/EMO56100/001, rev. 00,
13. Plán kontrol a skúšok – montáž, dokument č. ZE09550/PKS/EMO56100/002, rev. 00,

14. Program PKV a KV, dokument č. ZE09550/PKV_KV/EMO56100/001, rev. 00.

Po posúdení obsahu podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4 atómového zákona a § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písmeno a) až p), r), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a) až e), g), j), k), l) body 2 až 4, písm. o), p), § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 14. 7. 2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov, komponentov a
stavebných konštrukcií

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

14.7.2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Verejnosť