



Číslo: XXXX/2025; spis UJD SR 2453-2025

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

ROZHODNUTIE č. XXX/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod JE EBO V-2, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu zmeny prevádzkového predpisu
6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 120.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 12. 05. 2025 zn. SE/00839/006427/2025/Mc začal dňom 12. 05. 2025 správne konanie č. UJD SR 2453-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v prevádzkovom predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 120.

Bezpečnostná správa JE EBO V-2 patrí v zmysle prílohy č. 1 ods. C písm. i) atómového zákona medzi dokumentáciu potrebnú k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a na prevádzku JZ, ktorú úrad podľa § 4 ods. 2) písm. e) bod 3. zákona posudzuje. Aktualizáciu bezpečnostnej správy požaduje ustanovenie Prílohy č. 4 Časť B Diel I. oddiel D. ods. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení

vyhlášky ÚJD SR č. 103/2016 Z. z. Na realizáciu zmeny v tejto dokumentácii úrad vydáva súhlas podľa § 4 ods. 2) písm. f) bod 2. zákona.

Predkladaný návrh zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 120 rieši aktualizáciu kapitoly 8.2 „Vonkajší systém elektrického napájania“, z dôvodu realizácie projektu B10275 „Výmena budenia TG31 až TG42“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) vydalo listom č. 33016/2025 zo dňa 27. 06. 2025 záväzné stanovisko, na základe požiadavky úradu listom č. 5572/2025 zo dňa 13. 06. 2025 v rámci správneho konania č. ÚJD SR 2453-2025, že predmetná realizácia zmeny v 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 120, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného stanoviska v rámci tohto konania, MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, kap. 8.2 „Vonkajší systém elektrického napájania“, revízia č. 120,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp.

Na základe preskúmania predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v „Bezpečnostnej správe JE EBO V-2“, revízia č. 120 spĺňajú ustanovenia podľa § 19 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2016 Z. z. a žiadosť o zmenu spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky ÚJD SR č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia, ktorá je súčasťou Vašej žiadosti z 12. 05. 2025 zn. SE/00839/006427/2025/Mc spĺňa požiadavky atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX. XX. 2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností