

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/01180/008018/2023/Mc

Kontakt

/0910 674417
/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice
22.6.2023

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny IPR EBO10039 „Výmena prvkov a komponentov merania koncentrácie H₃BO₃“ a žiadosť o schválenie plánov kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny IPR EBO10039 „Výmena prvkov a komponentov merania koncentrácie H₃BO₃“ pre 3. a 4. blok, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená dokumentácia bola SE, a. s., schválená dňa 16.5.2023, schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom projektu je výmena súčasných bóromerov za nové vrátane ich neutrónových zdrojov. Jedná sa o výmenu spolu 15 ks bóromerov pričom každý má dva meracie kanály/okruhy. V rámci projektu v rozsahu 1. dielu 4. bloku bude uskutočnená výmena 5 ks závesných bóromerov na systéme TC a TH a 1 ks prietochného bóromera na systéme YC. V rámci projektu v rozsahu 2. dielu 3. bloku bude uskutočnená výmena 5 ks závesných bóromerov na systéme TC a TH, 1 ks prietokového bóromera na systéme YC a 3 ks závesných bóromerov na systéme TR.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie predložených plánov kvality VZ IPR EBO10039 „Výmena prvkov a komponentov merania koncentrácie H₃BO₃“ (príloha č. 2):

- PLKVZ Prútočný boroměr typu BorAn PN160-2 se snímačem typu BorAn PN160/S2 a s technologickou částí /T-1-18-Δ00/ (I&C Energo),
- PLKVZ Návěšný boroměr typu BorAn PN160-2N se snímačem typu BorAn PN160/SN /Tr-108/ (I&C Energo),
- PLKVZ Potrubná trasa () pre umiestnenie snímača merania (VÚEZ).

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie predložených požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktoré sú súčasťou plánov kvality VZ v prílohe č. 2.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3.


Zmeny IPR EBO10039 „Výmena prvkov a komponentov merania koncentrácie H₃BO₃“ sa dotýka dokumentu 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE V2“. Žiadosť o súhlas zmeny 6-BSP-001, rev. č. 99 bude zaslaná dodatočne samostatnou žiadosťou.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2. písm. c) zákona č.24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
-60-



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPR EBO10039 Výmena prvkov a komponentov merania koncentrácie H₃BO₃,
2. PLKVZ a požiadavky na kvalitu VZ,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. CD.

Na vedomie

A3000, 52000, 20310