



**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava**

Číslo: 7975/2025; číslo spisu UJD SR 2815-2025

Podľa rozdeľovníka

R O Z H O D N U T I E č. 4 1 3 / 2 0 2 5

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B

- na realizáciu projektu zmeny PZ č. 501403969 „Úprava ochrany U09 pre DČ“,
- realizáciu zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe č. 199/2025 pre JE EMO 1,2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje

- zmenu požiadaviek na kvalitu VZ a na zabezpečovanie kvality v rozsahu dodatku IPZK č. L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a AS RTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“, dodatok č. 42 „Ochrany dochladzovacích čerpadel – prestavenie ochrany U09 a U14“

Odôvodnenie.

Úrad na základe žiadosti od Slovenskej elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov zo 20. 6. 2025 zn. SE/00996/008674/2025/Ga začal dňom 23. 6. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“) a zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe a na schválenia zmeny individuálneho programu zabezpečovania kvality a zmeny v požiadavkách na kvalitu VZ jadrovej elektrárne EMO 1,2 v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom realizácie projektovej zmeny PZ č. 501403969 na JE EMO 1, 2 je úprava ochrany U09 pre dochladzovacie čerpadlá (ďalej len „DČ“). Zmena spočíva v rozdelení súčasnej ochrany U09 pre DČ na dve časti, pričom signály 1(2)PEB28CP001, 1(2)PEB29CP001 a 1(2)PEB30CP001, ktoré odstavujú DČ okamžite pri poklese tlaku TVD pod 0,25 MPa budú vyňaté. Cieľom úpravy ochrany U09 je vytvoriť novú ochranu U14, ktorá bude okamžite signalizovať pomocou stávajúcich KMA hlášok na BD a ND pokles tlaku TVD od signálov 1(2)PEB28CP001, 1(2)PEB29CP001 alebo 1(2)PEB30CP001, ale odstavenie DČ bude oneskorené o 5 sekúnd, čím poskytne operátorovi na BD alebo ND čas 5 sekúnd na reakciu pri zmene poklesu tlaku TVD pred automatickým odstavením DČ. Z predloženej dokumentácie je možné konštatovať, že, pri tejto zmene nedochádza k zmenám vplyvu na jadrovú bezpečnosť a úroveň jadrovej bezpečnosti ostáva na pôvodnej úrovni. Súčasťou projektovej zmeny PZ č. 501403969 na JE EMO 1, 2 je spracovanie zmeny IPZK č. L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov“ formou dodatku č. 42 „Ochrany DČ – prestavenie ochrany U09 a U14“, zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a zmena v predprevádzkovej bezpečnostnej správe pre 1. a 2. blok EMO č. 199/2025.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal na MŽP SR listom č. 5994/2025 dňa 26. 6. 2025 podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 9. 7. 2025 prerušil rozhodnutím úradu č. 334/2025.

Dňa 17. 7. 2025 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 4748/2025-1.11/pm, 39450/2025 z 16. 7. 2025 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje nasledovné:

„MŽP SR k predmetnému vyjadreniu uvádza, že po preštudovaní uvádzané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej 6231/2007-3.4/hp zo dňa 21. 12. 2007 (ďalej len „záverečné stanovisko“), ktoré bolo vydané pre navrhovanú činnosť „Zvýšenie výkonu blokov jadrovej elektrárne EMO 1, 2 v Mochovciach“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“ pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2“), ako aj podklady, ktoré boli v rámci konania o

posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie predložené a konštatuje, že predmetná realizácia projektu zmeny PZ č. 501403969 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo záverečné stanovisko vydané a zároveň predmetná realizácia typového projektu nevyplývala zo žiadnej z podmienok záverečného stanoviska. V zmysle vyššie uvedeného má MŽP SR, v rámci záväzného stanoviska vydaného podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia tohto projektu PZ č. 501403969, ktorá je predmetom tohto povoloňacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povoloňacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu. Nakoľko účelom predmetnej realizácie nie je žiadna z činností uvedených v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, resp. realizácia projektu zmeny PZ č. 501403969 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti, nie je MŽP SR príslušné sa k predmetnej realizácii projektu PZ č. 501403969 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov vyjadrovať.“

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená dokumentácia spracovaná v primeranom rozsahu a obsahujúca aj požiadavky na kvalitu dotknutých VZ:

- PNK VUEZ 38 632 M12 ODA 04, rev. č. 00 „Požiadavky na kvalitu“
- IPZK VUEZ 37 632 M12 ODA 04, rev. č. 00 „Individuálny program zabezpečenia kvality“
- TES_VUEZ_3_632_M1_ODA_04, rev. č. 00 „Prevádzková bezpečnostná správa pre 1. a 2. blok EMO“
- TP_VUEZ_11_632_M2_ODA_04, rev. č. 00 „Technologický postup prác“
- PKS VUEZ 39 632 M2 ODA 04, rev. č. 00 „Plán kontrol a skúšok“

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné dokument RSM VUEZ 82 632 M12 ODA 04, revízia 00, „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality BT3“, HB VUEZ 84 632 M12 ODA 04, rev. č. 00 „Hodnotenie bezpečnosti“ a PNZ VUEZ 85 632 M12 ODA 04, rev. č. 00 „Posúdenie návrhu na zmenu“.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9 a prílohy 5 a 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 19 vyhlášky úradu č. 58/2026 Z.z .

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

V Trnave 1. 9. 2025



Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o microvom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 1. 4. 2025

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov