



Podľa rozdeľovníka

R O Z H O D N U T I E č. X / 2 0 2 5

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení Mochovce 3. blok podľa TFIZ č. 502451563-1 „Svorníky veka sita ENČ EMO3“,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje

realizáciu zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce obsiahnutých v pláne kvality PNM34145689, rev. 05, „IPZK pre sacie koše, bezpečnostná trieda 3“

a realizáciu zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce - sacie koše pre napájacie čerpadlá v rozsahu kapitoly č. 7 dokumentu PNM34145689, rev. 05, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34145689, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 652/2011.

Odôvodnenie.

Úrad na základe žiadosti od Slovenskej elektrárne, a. s., 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce z 15. 07. 2025 zn. SE/00040/010003/2025 začal dňom 16. 07. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť, schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom správneho konania je vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny súvisiacou s odstránením poškodených svorníkov M39 z veka sita ENČ a ich výmena za svorníkové skrutky s maticami na oboch koncoch. Svorníky veka sita ENČ sú pôvodne z jednej strany zalisované do materiálu príruby a pri demontáži často dochádza k ich poškodeniu. Realizácia zmeny nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a nemá dopad na zoznam vybraných zariadení 3. bloku Mochovce.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 6728/2025 dňa 17. 07. 2025 na MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 18. 07. 2025 prerušil rozhodnutím úradu č. 350/2025.

Dňa 22. 08. 2025 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 8792/2025-11.1/pm 47299/2025 z 21. 08. 2025 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje nasledovné:

„MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektovej zmeny TFIZ č. 502451563-1 EMO3 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a ani nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko. Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektovej zmeny TFIZ č. 502451563-1 EMO3, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, a nebola ani súčasťou navrhovanej činnosti pre 3. stavbu, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť

súladi predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektovej zmeny TFIZ č. 502451563-1 EMO3 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre 3. stavbu, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplynula povinnosť realizácie projektovej zmeny TFIZ č. 502451563-1 EMO3.“

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

- PNM34637708, rev. 00, „TFIZ č. 502451563-1 - Svorníky veka sita ENČ - Technická správa“,
- PNM34637709, rev. 00, „TFIZ č. 502451563-1 - Svorníky veka sita ENČ. Výpočtová správa“,
- PNM34637711, rev. 00, „Výkres - Svorník M39“,
- Vyjadrenie k podmienkam zo Záverečného stanoviska MŽP SR číslo 395/2010-3.4/hp.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34637710, rev. 00, „Výkres - Výmena svorníkov veka sita ENČ“,
- PNM34637712, rev. 00, „TFIZ č. 502451563-1 - Svorníky veka sita ENČ. Plán kontrol a skúšok“,
- PNM34637713, rev. 00, „TFIZ č. 502451563-1 - Svorníky veka sita ENČ. Technologický postup“.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú obsiahnuté v:

- kapitole č. 6.2 dokumentu PNM34145689, rev. 05,
- PNM34637714, rev. 00, „TFIZ č. 502451563-1 - Svorníky veka sita ENČ. Hodnotenie bezpečnosti“,
- PNM34637715, rev. 00, „TFIZ č. 502451563-1 - Svorníky veka sita ENČ. Posúdenie návrhu na zmenu“.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II. a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

NÁVRH

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov