



ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 8799/2025, spis ÚJD SR 3122-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 457/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- Na realizáciu projektu zmeny na jadrovom zariadení 1. a 2. bloku JE Mochovce
V rozsahu projektovej dokumentácie Realizačný projekt trvalej fyzickej individuálnej zmeny na konfigurácii č. PZ_502412568 „Kolízia konzoly rekombinátora vodíka 2KLA99BV019“.
- Na realizáciu zmeny č. 201/2025 v dokumente „Predprevádzková bezpečnostná správa JE EMO 1,2“.

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje zmenu

- Individuálneho plánu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) Y 11 „Hermetický priestor, časť E – box parogenerátorov“ formou dodatku č. 19
 - Číslo dokumentu: 4Q-502412568-002, rev. 00, ver. 00
- Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE Mochovce – v rozsahu kap. 5 plánu kvality č. 4Q-502412568-002, rev. 00, ver. 00

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 29.07.2025 zn. SE/01150/010692/2025/PJ začal dňom 04.08.2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny na konfigurácii č. 502412568, žiadosti o schválenie zmeny plánu kvality vybraných zariadení formou dodatku č. 19 IPZK Y 11 a žiadosti o schválenie požiadaviek na kvalitu JE EMO 1,2.

Predmetom projektovej zmeny na konfigurácii č. 502412568 je úprava existujúcej konzoly pasívneho autokatalytického rekombinátora 2KLA99BV019 z dôvodu kolízie so vzdušníkom armatúry 2JNG13AA009 pri jej demontáži. Cieľom projektu zmeny je zabezpečiť trvalé riešenie pre bezpečný výkon pravidelnej generálnej opravy armatúry 2JNG13AA009 a zároveň zachovať pôvodnú funkciu konzoly rekombinátora 2KLA99BV019.

Nová kotviaca platnička dotknutej konzoly 2KLA99BV019, ktorá bude v zmysle projektu doplnená je zaradená do bezpečnostnej triedy BT III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 381/2025 zo dňa 06.08.2025 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 01.09.2025 záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-11.1/pm 48759/2025 zo dňa 01.09.2025. Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prerušení správneho konania č. 381/2025 dňa 01.09.2025 obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia projektu zmeny na konfigurácii podľa PZ č. 502412568 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov 1. a 2. bloku JE Mochovce, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloňacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny podľa č. 502412568 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov 1. a 2. bloku JE Mochovce, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplynula povinnosť vykonania realizácie projektu zmeny podľa PZ č. 502412568.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená dokumentácia k:

- PZ č. 502412568 - „Kolízia konzoly rekombinátora vodíka 2KLA99BV019“.
- Realizácii zmeny č. 201/2025 v dokumente „Predprevádzková bezpečnostná správa JE EMO 1,2“ – zmenový list č. PPBS Zm201, rev.00.

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a je spracovaná v nasledujúcich dokumentoch:

- Technická správa, č. 4R_502412568-1-001, rev. 00
- Výpočtová správa – pevnostné posúdenie konzoly, č. 4R_502412568-1-002, rev. 00
- Výpočet pevnosti a seizmické odolnosti upravené konzoly Rekombinátoru vodíku JE Mochovce, 2. blok, č. R067-2025-05.se, rev. 00
- Príloha A - Zhodnocení pevnosti svarů a Kotevních destiček, č. R067-2025-05.se Príloha_A, rev. 00
- Výkres – Konzola rekombinátora 2KLA99BV019, č. 2D_502412568-1-001, rev. 00
- Výkres – Kotviaca platňa s nástavcom, č. 3D_502412568-1-002, rev. 00
- Plán kontrol a skúšok, č. 4Q_502412568-1-001, rev. 00
- IPZK - Hermetický priestor, časť E – Box parogenerátorov, č. 4Q_502412568_002, rev. 00
- Riadenie zmien systému manažérstva kvality, č. 4Q_502412568_003, rev. 00
- Prehľad požiadaviek na kvalitu, č. 4Q_502412568_004, rev. 00
- Hodnotenie bezpečnosti, č. 4Q_502412568_005, rev. 00
- Posúdenie návrhu na zmenu, č. 4Q_502412568_006, rev. 00
- Analýza vplyvu zariadení BT4 na zariadenia BT3 až BT1, č. 4Q_502412568_007, rev. 00
- Predprevádzková bezpečnostná správa, č. PPBS 6.16- Rekombinátory vodík, rev. 00
- PPBS Zmenový list, č. PPBS Zm201, rev. 00
- Stanovenie postupu zvarovania, č. WPS_5943_5944_5945, rev. 00
- WPQR - T3 $D \geq 44,5x(3-15,24)$, č. VUZ-225_19_2916, rev. 00
- WPQR - T3 $D \geq 11x(1,25-5)$, č. VUZ-225_19_2914, rev. 00
- WPQR - T13 $D \geq 28,5x(3-8)$, č. VUZ-225_18_2738, rev. 00.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou dokumentu 4Q-502412568 rev. 00 – Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III. Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 26.09.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a
kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 6.10.2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov,
Slovenská republika

Verejnosť