



Číslo: 8631/2025, spis ÚJD SR 3205-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 442/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu zmeny IPR M21030 „Modifikácia sietí LAN a WiFi MO34“
na jadrovom zariadení JE MO34.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11. 8. 2025 zn. SE/00040/011138/2025 začal dňom 12. 8. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“) IPR M21030 „Modifikácia sietí LAN a WiFi MO34“ na jadrovom zariadení JE MO34.

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality sietí LAN a WiFi vo výrobných priestoroch MO34, zvýšenie spoľahlivosti siete LAN MO34 bez rizika výpadkov nahradením trás štruktúrovanej

kabeláže, zvýšenie efektivity údržby a prevádzky zabezpečením zásuviek pre pripojenie do LAN siete na určených pracoviskách a dostupnosti WiFi siete v určených priestoroch.

V rámci PZ sa jedná o zmenu v rozvádzačoch 3BNG11 a 4BNG11. Zmena spočíva v pridaní nových káblov do voľných rezerv v týchto rozvádzačoch. V prílohe žiadosti boli predložené na schválenie dokumenty PNM34637959, rev. 00 – Plán kontrol a skúšok pre montáž kabeláže dátovej siete 3BNG11 a PNM34637960, rev. 00 – Plán kontrol a skúšok pre montáž kabeláže dátovej siete 4BNG11.

Schválením PZ dochádza k pokládke nových káblov, ktoré sú ukončené na jednej strane v rozvádzači 3BNG11, resp. 4BNG11, kde sú využité voľné rezervné kapacity pre pripojenie nových káblov, ktoré nie sú vybranými zariadeniami. Tieto nové káble napájajú nové dátové skrine zaradené do N BT. Uvedené rozvádzače sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 7515/2025 zo dňa 13. 8. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Úrad dňa 22. 8. 2025 prijal záväzné stanovisko MŽP SR č. 8792/2025-11.1/pm, 47178/2025 zo dňa 21. 8. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia projektu zmeny podľa IPR M21030 v JE MO34 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre 3. stavbu, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny podľa IPR M21030 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre 3. stavbu, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplynula povinnosť vykonania realizácie projektu zmeny podľa IPR M21030.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. PNM34637961, rev. 00 - Riadenie zmien pre montáž kabeláže dátovej siete 3BNG11 (§9 ods. 4 písm. a) až d) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.),
2. PNM34637982, rev. 00 - Riadenie zmien pre montáž kabeláže dátovej siete 4BNG11 (§9 ods. 4 písm. a) až d) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.),

3. PNM34361090, rev. 07 - Technická správa, Kapitola 06.07.04.01 Komunikačné a dátové siete.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 2, 4 písm. a) až d), 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 22. 9. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 23-09-2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť