



ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 10275/2025, spis UJD SR 3268-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 506/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- Na realizáciu projektu zmeny na jadrovom zariadení 1. a 2. bloku JE Mochovce č. IPR M23014 (NZ č. 502093531) v rozsahu projektovej dokumentácie Regulácia preplachu upchávok doplnovacích čerpadiel – celková dokumentácia
- Na realizáciu zmeny č. 200/2025 v dokumente „Predprevádzková bezpečnostná správa JE EMO 1,2“.

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje zmenu

- Individuálneho plánu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) C 129/1 „Potrubné trasy – nové obtoky na trase 2KBA10BR015 pre reguláciu preplachu upchávok“ formou dodatku č. 4
 - Číslo dokumentu: 202402109-0-IPZK-0-1-0, rev. 00, ver. 00

- Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE Mochovce – v rozsahu kap. 5 plánu kvality č. 202402109-0-IPZK-0-1-0, rev. 00, ver. 00

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 15.08.2025 zn. SE/01194/011404/2025/Ga začal dňom 20.08.2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu PZ IPR M23014 (NZ č. 502093531), žiadosť o schválenie zmeny IPZK C 129/1 formou dodatku č. 4, žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu VZ a žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v PpBS, zmena č. 200/2025 JE EMO 1,2.

Predmetom projektovej zmeny je doplnenie obtokovej trasy s regulačnou armatúrou s dvoma uzatváracími armatúrami na privode čistého kondenzátu (ďalej len „ČK“) na preplach mechanických upchávok čerpadiel KBA20,40,60AP002 na 2. bloku. Požadované prietokové množstvo vody na preplach mechanických upchávok je problém správne nastaviť a nie je žiadna kontrola správneho prietoku. Podľa technických podmienok uzatváracích armatúr typu A10121A – KIP sa ich použitie na reguláciu nepovoľuje. Dôsledkom vyššie popísaného stavu je vznik porúch typu „prienik ČK do oleja systému QBR“, zhoršenej kvality oleja, čo vedie k plynutiu LaP 3.7.13. Trasa je zaradená do bezpečnostnej triedy BT 3 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z.z..

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 403/2025 zo dňa 22.08.2025 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 21.09.2025 záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-11.1/pm 50536/2025 zo dňa 18.09.2025. Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prerušení správneho konania č. 403/2025 dňa 21.09.2025 obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia projektu zmeny na konfigurácii podľa PZ č. IPR M23014 (NZ č. 502093531) nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov 1. a 2. bloku JE Mochovce, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloňacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny podľa č. IPR M23014 (NZ č. 502093531) nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov 1. a 2. bloku JE Mochovce, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť vykonania realizácie projektu zmeny podľa č. IPR M23014 (NZ č. 502093531).

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená dokumentácia k:

- IPR M23014 (NZ č. 502093531) - „Regulácia preplachu upchávok doplnovacích čerpadiel“.
- Realizácii zmeny č. 200/2025 v dokumente „Predprevádzková bezpečnostná správa pre 1. a 2. blok EMO“ – zmenový list č. 2025-200-PPBS rev.1.

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a je spracovaná v nasledujúcich dokumentoch:

- A. Sprievodná správa, č. 202402109-4-A-0-0-1-0, rev. 0
- B2.7 Protipožiarna správa, č. 202402109-4-B 2.7-0-0-1-0, rev. 0
- F1. Technická správa, č. 202402109-4-F-F1-0-1-0, rev. 0
- F2. Projekt BOZP, č. 202402109-4-F-F2-0-1-0, rev. 0
- F3. Bezpečný pracovný postup, č. 202402109-4-F-F3-0-1-0, rev. 0
- G1. Strojná časť, č. 202402109-4-G-G1-0-1-0, rev. 0
- Technická správa, č. 202402109-4-G-G1-TS-1-0, rev. 0
- Špecifikácia materiálu, č. 202402109-4-G-G1-SP-1-0, rev. 0
- Seizmické hodnotenie potrubí obtoku armatur 2KBA10AA031, AA032, AA033 na trase 2KBA10BR015 + príloha A, č. R060-2025-04.jun, rev. 0
- PKV, KV _ návrh odvodu chladiv
- Výkres - TRASA 2KBA10BR015 DOPLNENIE OBTOKU m.č. A140/2, č. 202402109-4-G-G1-VY-1-0-1, rev. 0
- Výkres - TRASA 2KBA10BR015 DOPLNENIE OBTOKU m.č. A141/2, č. 202402109-4-G-G1-VY-1-0-2, rev. 0
- Výkres - TRASA 2KBA10BR015 DOPLNENIE OBTOKU m.č. A142/2, č. 202402109-4-G-G1-VY-1-0-3, rev. 0
- Výkres - TRASA 2KBA10BR015 DOPLNENIE OBTOKOV - DOPLNENIE 2OS/1010, č. 202402109-4-G-G1-VY-1-0-4, rev. 0
- Výkres - TRASA 2KBA10BR015 DOPLNENIE OBTOKOV - DOPLNENIE 2BT/1010, č. 202402109-4-G-G1-VY-1-0-5, rev. 0
- Výkres - TRASA 2KBA10BR015 DOPLNENIE OBTOKOV - DOPLNENIE 2SS/1010, č. 202402109-4-G-G1-VY-1-0-6, rev. 0
- Riadenie zmien systému manažérstva kvality, č. 202402109-0-RZSMK-0-3-0, rev. 00
- IPZK – Regulácia preplachu upchávok doplnovacích čerpadiel, č. 202402109-0-IPZK-0-1-0, rev. 00
- Prehľad požiadaviek na kvalitu, č. 202402109-0-PPnK-0-2-0, rev. 00
- Hodnotenie bezpečnosti, č. 202402109-0-HB-0-4-0, rev. 00
- Posúdenie návrhu na zmenu, č. 202402109-0-PNZ-0-5-0, rev. 00

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou dokumentu 202402109-0-RZSMK-0-3-0 rev. 00 – Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 10.11.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 10.11.2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť

