

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3279-2023; 9385/2023

Trnava

16. 11. 2023



ROZHODNUTIE č. 374/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Výrok

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona, vykonaných v prevádzkových predpisoch:

1. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 1-AS/0100, ev. číslo PREV/27066/2023, Vydanie 15, Rev. č. 04
2. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 2-AS/0100, ev. číslo PREV/27067/2023, Vydanie 15, Rev. č. 04

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/01428/011033/2023 zo dňa 07.09.2023 začal dňom 11.09.2023 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmien podľa § 2 písm. w) zákona v prevádzkových predpisoch 1,2-AS/0100 JE EMO 1,2.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 301/2023 zo dňa 22.09.2023 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 12.10.2023 záväzné stanovisko MŽP SR č. 386/2023-1.7/sr 79015/2023 zo dňa 11.10.2023 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko, podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povolenacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou zmien v prevádzkových predpisoch „1-AS/0100, 15. vydanie, revízia č. 04 a 2-AS/0100, 15. vydanie, revízia č. 04 – Predpisy pre riešenie abnormálnych stavov“ JE EMO 1,2, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR, t. č. odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 6231/2007–3.4/hp zo dňa 21.12.2007 a jeho podmienkami, resp. s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Zmeny vo vyššie uvedených predpisoch nepredstavujú vzhľadom na popis a charakter zmien vplyv na samotný predmet navrhovanej činnosti, resp. nejedná sa o iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, ktorý by menil fyzické a fyzikálne aspekty lokality.

MŽP SR vyhodnotilo konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmien v prevádzkových predpisoch 1,2-AS/0100 JE EMO 1,2 a možno konštatovať, že neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na posúdenie predmetnej činnosti podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

V konaní boli posúdené zmeny v prevádzkových predpisoch:

1. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 1-AS/0100, ev. číslo PREV/27066/2023, Vydanie 15, Rev. č. 04
2. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 2-AS/0100, ev. číslo PREV/27067/2023, Vydanie 15, Rev. č. 04

Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania, revízie č. 4 predpisu pre 1. blok je:

- v kapitolách 4.2, 4.4, 5.9, 6.3 a 7.7 s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť postupov boli upravené texty a doplnené chýbajúce informácie,

- v kapitole 6.10 bolo zapracované NO 60943814/3 z udalosti 005_2023_EMO03_UZ3_AZP „Zhoršenie chemického režimu II. O“,
 - zrušenie príloh E1, E2, E3, E4 a F s duplicitnými informáciami, na ktoré sa neodvoláva žiaden z postupov v 1-AS/0100.
- Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania, revízie č. 4 predpisu pre 2. blok je:
- v kapitolách 4.4, 5.9 a 7.7 s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť postupov boli upravené texty a doplnené chýbajúce informácie,
 - v kapitole 6.10 bolo zapracované NO 60943814/3 z udalosti 005_2023_EMO03_UZ3_AZP „Zhoršenie chemického režimu II. O“,
 - zrušenie príloh E1, E2, E3, E4 a F s duplicitnými informáciami, na ktoré sa neodvoláva žiaden z postupov v 2-AS/0100.

Zmeny obsiahnuté v predkladanej revízii predpisov pre riešenie abnormálnych stavov sú vykonávané v rámci trvalého zlepšovania jadrovej bezpečnosti.

Predmetné predpisy sú zaradené na základe § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov medzi prevádzkové predpisy určené úradom v zmysle Prílohy č. 1 bod C písm. g) zákona.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 zákona dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované:

- zákonom podľa § 23 ods. 2 písm. h),
- vyhláškou ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., Príloha č. 4 Časť B, I. Všeobecné požiadavky na jadrové zariadenie, G. Prevádzkové predpisy, ods. 2 a 17.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnosť