



Číslo: 1831/2025, spis ÚJD SR 701-2025 (2054-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 95/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **na realizáciu projektu zmeny podľa projektu PZ 500667199 - „Výmena servopohonu 1PAB41AA002-M001“ na jadrovom zariadení JE EMO 1, 2.**

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

- **zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO 1, 2 sú obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) č. L 2b:**
 - „Rozvádzače UNIBLOK – Zmena zapojenia pomocných obvodov servopohonu - dodatok č. 14, rev. 00“,
č. dokumentu: IPZK-EMO/52014/043-001.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 20.03.2024 zn. SE/00614/003995/2024/Ga začal dňom doručenia žiadosti na úrad 21.03.2024 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny podľa projektu PZ 500667199 - „Výmena servopohonu 1PAB41AA002-M001“ a žiadosť o schválenie zmeny IPZK VZ v JE EMO 1, 2.

Predmetom projektu PZ 500667199 - „Výmena servopohonu 1PAB41AA002-M001“ je zmena zapojenia pomocných obvodov servopohonu 1PAB41AA002-M001 v rozvádzači 1BJB20.

Servopohony typu Klimact KT 1 52432.0245 nie je možné naďalej prevádzkovať a udržiavať, nakoľko výrobca ukončil výrobu tejto typovej rady a neponúka ani náhradné diely na prípadné opravy servopohonov, čím je ohrozená prevádzka viacerých systémov elektrárne.

Po výmene servopohonu bude zabezpečená funkčnosť elektroarmatúry v plnom rozsahu. Navrhovaným riešením je výmena stávajúceho priamočiareho servopohonu typu Klimact KT 1 52432.0245 za nový od výrobcu Regada typ: ST 0.1, 498.0-0WMKN/00.

Servopohon 1PAB41AA002-M001 je napájaný z rozvádzača 1BJB20 z poľa číslo 14, napojenie bude riešené novým káblom vedúcim z prechodovej skrine na svorky servopohonu.

Podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je dotknutý rozvádzač 1BJB20 zaradený do bezpečnostnej triedy III.

Armatúra so servopohonom nie je zaradená do zoznamu vybraných zariadení SE-EMO. Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. je predmetný servopohon klasifikovaný ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Realizácia projektu PZ 500667199 - „Výmena servopohonu 1PAB41AA002-M001“ na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 nemá vplyv na jadrovú bezpečnosť JE.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 2770/2024 zo dňa 26.03.2024 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 137/2024 zo dňa 26.03.2024 správne konanie prerušil ku dňu 10.04.2024 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Listom od MŽP SR č. 1256/2024-1.7/bd, 39809/2024 zo dňa 04.06.2024 prijal úrad žiadosť o doručenie potrebných podkladov, bez ktorých nie je možné vyhodnotiť, či návrh na začatie povoľovacieho konania je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. Úrad listom 5961/2024 zo dňa 03.07.2024 zaslal na MŽP SR odpoveď k žiadosti o doručenie potrebných podkladov. SE, a.s. listom č. 9174/2024 zo dňa 16.10.2024 doplnili žiadosť na realizáciu PZ 500667199 o dokument - „Vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR“. Doplnenie žiadosti bolo úradom postúpené na MŽP SR listom č. 9227/2024 zo dňa 22.10.2024.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 24.01.2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR list č. 4748/2025-1.11/pm 54640/2024 zo dňa 24.01.2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona

o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia zmeny podľa projektu PZ 500667199 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povoľovacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia zmeny podľa projektu PZ 500667199 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii zmeny podľa projektu PZ 500667199 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu kategorizovaného podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
2. Nezávislé posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie, konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu PZ 500667199pre JE EMO 1, 2 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 časť II. písm. a) až l), n), p), prílohy č. 7 písm. a), b), g), i), j), k), l), body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q), r) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3, časť B, diel I, bod O) vyhlášky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov.

Trnava 24.02.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení
Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru jadrových materiálov

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 24-02-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 11-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 12-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika