

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

|                       |                         |                       |              |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo              | Kontakt               | Miesto/dátum |
|                       | SE/00801/006599/2024/Ga | Moravčík/036 636 3055 | Mochovce     |
|                       |                         | Bugár/036 636 2428    | 16.5.2024    |
|                       |                         | Gálová/036 636 3524   |              |

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektu (PZ č. 501818629), schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia formou revízie, schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v PpBS, revízia 1 v JE EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**PZ501818629 „Netesnosť klapiek SAM 1. a 2. blok JE EMO“.**

Predmetom projektu je zmena v zapojení servopohonov AUMA na uzatváracích klapkách vzduchotechniky, ktoré slúžia ako rušiče vakuu hermetickej zóny. Zmena bude spočívať v nastavení klapiek tak, aby zatvárali a otvárali od polohových spínačov polohy ako odporúča výrobca.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia:

**PLKVZ T34, rev. č. 01 „Klapky s elektrickým pohonom ADAMS - zmena zapojenia“.**

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona žiadajú o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení PLKVZ T34, rev. č. 01 „Klapky s elektrickým pohonom ADAMS – zmena zapojenia“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona žiadajú o súhlas s realizáciou zmeny č. 189/2024 v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe pre 1. a 2. blok – PPBS/27048.

Súčasťou predmetnej žiadosti je vyššie uvedená dokumentácia a plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

*Upozornenie:*

*Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.*

Príslušné dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava

Mgr. Pavol Maťa  
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii PZ501818629 „Netesnosť klapiek SAM“,
2. PLKVZ T34, rev. č. 01 „Klapky s elektrickým pohonom ADAMS - zmena zapojenia“ (vrátane požiadaviek na kvalitu VZ),
3. Zmena č. 189/2024 v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe pre 1. a 2. blok – PPBS/27048,
4. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
5. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3020, B3030, B2030, 20310