



Číslo: 1817/2025, spis UJD SR 762-2025 (2559-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 92/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu zmeny podľa projektu PZ č. 501818629
„Netesnosť klapiek SAM 1. a 2. blok JE EMO“,

a

na realizáciu zmeny č. 189/2024 v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe, revízia 1,
pre 1. a 2. blok EMO – PPBS/27048,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2 obsiahnuté v revízii č. 01 plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“)
PLKVZ T34 „Klapky s elektrickým pohonom ADAMS – zmena zapojenia“,
č. dokumentu PKVZ-EMO/52014/044-01, rev. 01,**

a

**realizáciu zmeny v požiadavkách na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu PLKVZ T34, rev. č. 01,
„Klapky s elektrickým pohonom ADAMS – zmena zapojenia“,
č. dokumentu PKVZ-EMO/52014/044-02, rev. 01.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 16. 5. 2024 zn. SE/00801/006599/2024/Ga začal dňom 20. 5. 2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektu PZ č. 501818629 „Netesnosť klapiek SAM 1. a 2. blok JE EMO“, vo veci schválenia realizácie zmeny č. 189/2024 v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe, rev. 01, pre 1. a 2. blok EMO - PBS/27048, vo veci schválenia zmeny v požiadavkách na kvalitu a zmeny plánu kvality VZ - PLKVZ T34, rev. č. 01, pre JE EMO.

Predmetom projektu je zmena v zapojení servopohonov AUMA na uzatváracích klapkách vzduchotechniky. PLKVZ T34, rev. č. 01, pojednáva o zmene zapojenia na servopohonom AUMA SAI 07.6-180 klapiek MAK 16, ktoré slúžia ako rušiče vakuu hermetickej zóny. Po sprevádzkovaní klapiek bol identifikovaný závažný technický nedostatok – poruchovosť vo forme netesnosti klapiek. K poškodeniu dochádza pri zatváraní klapky použitím momentového vypínania. Zmena bude spočívať v nastavení klapiek tak, aby zatvárali a otvárali od polohových spínačov polohy ako odporúča výrobca. Projektovým riešením je úprava príslušných schém ovládania servopohonov AUMA 1,2KLA10AA111,112,113,114 vrátane typovej schémy SMD2/2-ZI-SAM1,2 a novým nastavením spínačov koncových polôh servopohonov. Servopohon zostáva pôvodný, mení sa len zapojenie polohových a momentových spínačov polohy.

Vybrané zariadenia, ktoré sú predmetom tohto plánu kvality, sú v súlade s vyhláškou úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II. PLKVZ je spracovaný do BT III, preto bude zariadenie recertifikované do BT II.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 4648/2024 zo dňa 22. 5. 2024 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 242/2024 zo dňa 22. 5. 2024 správne konanie prerušil, následne dňa 6. 6. 2024 prerušenie konania správoplatnil. Listom MŽP SR č. 1256/2024-1.7/bd, 39803/2024 zo dňa 4. 6. 2024 prijal úrad žiadosť o doručenie

potrebných podkladov, bez ktorých nie je možné vyhodnotiť, či návrh na začatie povoľovacieho konania je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. Úrad listom 5673/2024 zo dňa 24. 6. 2024 zaslal MŽP SR odpoveď k žiadosti o doručenie potrebných podkladov. SE, a.s. listom č. 10012/2024 zo dňa 11. 11. 2024 doplnili na úrad samotnú žiadosť na realizáciu PZ č. 501818629 o „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR“. Toto vyjadrenie bolo listom č. 10138/2024 zo dňa 18. 11. 2024 odoslané na MŽP SR.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 28. 1. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-1.11/pm, 55768/2024 zo dňa 24. 1. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia zmeny podľa projektu PZ č. 501818629 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povoľovacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia zmeny podľa projektu PZ č. 501818629 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii zmeny podľa projektu PZ č. 501818629 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. PKVZ-EMO/52014/044-03, rev. 01,
2. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. PKVZ-EMO/52014/044-04, rev. 01,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. PKVZ-EMO/52014/044-05, rev. 01,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. PKVZ-EMO/52014/044-06, rev. 01.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny PZ č. 501818629 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), q), prílohy č. 7 písm. a), b), e), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., č. 104/2016 Z. z. a spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 24. 2. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru jadrových materiálov

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 24-02-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 11-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 12-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť