

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
101	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.Q
102	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	SAA	Kontrola zabezpečovania jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P29	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.3.
103	JAVYS, a.s.	EBO 1,2 VYZ	EP	Kontrola súvisiacej a nadväzujúcej dokumentácie k havarijným plánom	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	30.3.
104	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.3.
105	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.Q
106	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	EP	Preverka priebehu zmenového havarijného cvičenia	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.5.
107	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3.Q
108	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	SAA	Kontrola zabezpečovania jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P29	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
109	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.11.
110	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	TS	Kontrola evidencie zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.8.
111	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.9.
112	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.Q
113	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	30.11.
114	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	8.7.
201	SE, a.s.	EBO 3,4	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.Q
202	SE, a.s.	EBO 3,4	SAA	Kontrola zabezpečovania jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P29	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.3.
203	SE, a.s.	EBO 3,4	EP	Preverka priebehu zmenového havarijného cvičenia	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.2.
204	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 1. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	22.1.
205	SE, a.s.	EBO 3,4	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	30.3.
206	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.3.
207	SE, a.s.	EBO 3,4	TQ	Preverka systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.3.
208	SE, a.s.	EBO 3,4	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.Q
209	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Kontrola evidencie zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.9.

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
210	SE, a. s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 3. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.9.
211	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.5.
212	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Požiadavky na kvalifikáciu, údržbu a preskúšanie mobilných zariadení, ktoré nie sú pravidelne používané (v nadväznosti na Akčný plán)	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.6.
213	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Kontrola evidencie čerpania LP, dokumentácie LaP, záznamov oboznámenia sa obslužného personálu so zmenami v LaP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.6.
214	SE, a.s.	EBO 3,4	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3.Q
215	SE, a.s.	EBO 3	MA	Realizácia integrálnej skúšky hermetickej zóny a prác na HZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.9.
216	SE, a.s.	EBO 3,4	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.9.
217	SE, a.s.	EBO 3,4	SAA	Kontrola zabezpečovania jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P29	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
218	SE, a.s.	EBO 4	MA	Realizácia prevádzkových kontrol a revízií VZ elektro	prebieha	22.10.
219	SE, a.s.	EBO 3	MA	Kontrola vykonávania údržby, skúšok, kalibrácie a revízií VZ SKR	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.8.
220	SE, a.s.	EBO 4	MA	Kontrola vykonávania údržby, skúšok, kalibrácie a revízií VZ SKR	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.8.
221	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Realizácia prevádzkových kontrol, skúšok a revízií VZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.8.
222	SE, a. s.	EBO 3,4	RW	Nakladanie s RAO, minimalizácia tvorby RAO		10.11.
223	SE, a.s.	EBO 3,4	QA	Kontrola plnenia požiadaviek vyhlášky 430/2011 – aplikácie PSA	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
224	SE, a. s.	EBO4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Systém na seizmické dochladzovanie	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.10..
225	SE, a. s.	EBO4	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.7.
226	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Kontrola implementácie opatrení na zvyšovanie odolnosti voči extrémnym poveternostným udalostiam a záplavám - kontrola AP	prebieha	10.9.
227	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Kontrola implementácie opatrení na zachovanie celistvosti a tesnosti kontajneru – kontrola AP	prebieha	10.9.
228	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Kontrola plnenia opatrení na riadenie ťažkých havárií z AP 01/2012	prebieha	28.9.
229	SE, a.s.	EBO 3,4	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.Q
230	SE, a. s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov Poistné armatúry na PG	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	30.11.
231	SE a.s.	EBO 3,4	EP	Preverka OHO pri súčinnom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.10.
232	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.10.
233	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.5.
234	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	22.9.

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
235	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	21.10.
236	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Kontrola realizácie prevádzkových kontrol heterog. zvarových spojov VZ	prebieha	13.11.
301	SE, a.s.	EMO 1,2	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.Q
302	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov APS 1. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.2.
303	SE, a.s.	EMO 1,2	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	31.3.
304	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.3.
305	SE, a.s.	EMO 1,2	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti jadrovej bezpečnosti a činnosti personálu. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	2.Q
306	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov APS 3. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	14.4.
307	SE, a.s.	EMO 1,2	SAA	Kontrola zabezpečovania jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P1	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	21.5.
308	SE, a.s.	EMO 1,2, MO34	EP	Preverka OHO pri súčinnom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
309	SE, a.s.	EMO 1,2, MO34	QA	Kontrola plnenia požiadaviek vyhlášky 55/2006, §4, ods.(5), písm. c) – zdrojové členy	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.8.
310	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Realizácia prevádzkových kontrol, skúšok a revízií VZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	29.5.
311	SE, a.s.	EMO 1,2	NS	Kontrola plnenia nápravných opatrení z PHJB	prebieha	27.7.
312	SE, a.s.	EMO 1,2	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3.Q
313	SE, a.s.	EMO 1,2	EP	Preverka plnenia povinností zo zákona - prenos online dát	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	30.9.
314	SE, a.s.	EMO 1,2	TQ	Preverka systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.8.
315	SE, a.s.	EMO 1,2	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.10.
316	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Kontrola evidencie čerpania LP, dokumentácie LaP, záznamov oboznámenia sa obslužného personálu so zmenami v LaP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.11.
317	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.11.
318	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Kontrola evidencie zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.9.
319	SE, a.s.	EMO 1	MA	Realizácia prevádzkových kontrol, revízií VZ SKR a elektro	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.9.
320	SE, a.s.	EMO 2	MA	Realizácia prevádzkových kontrol, revízií VZ SKR a elektro	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.9.
321	SE, a.s.	EMO 2	MA	Realizácia integrálnej skúšky hermetickej zóny a prác na HZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.9.
322	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.8.

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
323	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Systém na seizmické dochladzovanie	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.10.
324	SE, a.s.	EMO 1-4	OP	Kontrola implementácie opatrení na zachovanie celistvosti a tesnosti kontajneru – kontrola AP	prebieha	10.9.
325	SE, a.s.	EMO 1-4	OP	Kontrola implementácie opatrení na zvyšovanie odolnosti voči extrémnym poveternostným udalostiam a záplavám – kontrola AP	prebieha	10.9.
326	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Kontrola implementácie opatrení na zvyšovanie seizmickej odolnosti SKK – kontrola AP	prebieha	10.9.
327	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Kontrola plnenia opatrení na riadenie ťažkých havárií z AP 01/2012	prebieha	28.9.
328	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Požiadavky na kvalifikáciu, údržbu a preskúšanie mobilných zariadení, ktoré nie sú pravidelne používané (v nadväznosti na Akčný plán)	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.8.
329	SE, a.s.	EMO 1,2	OP, FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	prebieha	4.Q
330	SE, a.s.	RPS JZ EMO 1,2	TQ	Preverka držiteľa povolenia na odbornú prípravu zamestnancov	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti jadrovej bezpečnosti. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	6.11.
331	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov Poistné armatúry na PG	prekladá sa na 1.Q 2016	
332	SE, a.s.	EMO1,2	RW	Nakladanie s RAO, minimalizácia tvorby RAO	prebieha	3.11.
333	SE, a.s.	EMO 1,2	SAA	Kontrola zabezpečovania jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P1	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.11.
334	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.10.
335	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.2.
336	SE, a.s.	EMO 1,2	EP	Preverka plnenia povinnosti zo zákona prenos on – line dát	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.5.
337	SE, a.s.	EMO 1,2	OP, FP	Prešetrenie PU_002_2015_EMO01 P07 HAZR	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.6.
338	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.5.
339	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Realizácia údržby stroj. a elektro	zrušená	
340	SE, a.s.	EMO 1,2	QA, OP	Šetrenie PU, nesprávne zavezenie PK	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality a jadrovej bezpečnosti. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	6.11.
401	SE, a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola montážnych prác a pomontážnych skúšok	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	1.Q
402	SE, a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola spracovania BS	zrušená	

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
403	SE, a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola montážnych prác a pomontážnych skúšok	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.Q
404	SE, a.s.	MO 3,4	NF	Kontrola skladovania JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	8.6.
405	SE, a.s.	MO 3,4	TS	Kontrola evidencie zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.5.
406	SE, a.s.	MO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.5.
407	SE, a.s.	MO 3,4	TQ	Preverka držiteľa povolenia na odbornú prípravu	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	29.9.
408	SE, a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola montážnych prác a pomontážnych skúšok	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	3.Q
409	SE a. s.	MO 3,4	EP	Preverka systému školení z HP, aktualizácia PVHP a precvičovanie PVHP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.9.
410	SE, a.s.	MO 3,4	TS	Kontrola rozostavanosti stavieb podľa stavebného povolenia 246/2008	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.9.
411	SE, a.s.	RPS JZ MO34	TQ	Preverka držiteľa povolenia na odbornú prípravu zamestnancov	prebieha	1.6.
412	SE, a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola dodržiavania EPZK	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.8.
413	SE, a.s.	MO 3,4	QA,OP, SC	Kontrola plnenia opatrení na riadenie ťažkých havárií z AP 01/2012	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.9.
414	SE, a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola pomontážnych prác a predprevádzkových skúšok	prebieha	4.Q
415	SE, a. s.	MO 3,4	NF	Kontrola skladovania JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.11.
416	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola rozvádzačov el. napájania systémov INCORE a a RVLMS	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	17.3.
417	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola káblov BT II	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.3.
418	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola PPA ENERGO BA	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.3.
419	SE, a. s.	MO 3,4	QA	Kontrola SMK dodávateľov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.4.
420	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – skúšky podružných el. rozvádzačov 4BSK a 4BSL	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.4.
421	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – skúšky rozvádzačov PPA BA	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.5.
422	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – skúšky monitorovania AKU batérií	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.5.
423	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – skúšky rozvádzačov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	8.6.
424	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – skúšky rozvádzačov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.6.
425	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola miestnych ovládacích skriniek	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.6.
426	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola el. - rozvádzačov DT II	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.6.
427	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola rozvádzačov NN	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.6.
428	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - kontrola el. rozvádzačov pre vzduchotechnické systémy	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	15.7.

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
429	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola káblov vo VÚKI	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.7.
430	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT – kontrola SKR spoločnej DG stanice	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.7.
431	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - záložný zdroj 24 V DC	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.8.
432	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - káblové zmršťovacie súbory	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.8.
433	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - opakovaný, vzduchotechnické systémy	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.8.
434	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - transformátory BEZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.9.
435	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - systému SPDS	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.10.
436	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT podružných rozvodov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.10.
437	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - systém monitorovania batérií 4. blok	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	22.10.
438	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - rozvádzače a set mobilných DG	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.10.
439	SE, a. s.	MO 3,4	QA	FAT - oprava hermetických káblových prechodiek	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	29.10.
501	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.Q
502	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.Q
503	JAVYS, a.s.	A-1, VYZ	TS	Kontrola evidencie zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	21.5.
504	JAVYS, a.s.	TSÚ RAO	RW	Nakladanie s RAO	prebieha	4.6.
505	JAVYS, a.s.	A-1	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.5.
506	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	RW	Nakladanie s RAO	prebieha	26.6.
507	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	SAA	Kontrola jadrovej bezpečnosti a FO pri udeľovaní súhlasu a vykonávaní špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom vzdušnom priestore LZ P1	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	21.5.
508	JAVYS, a.s.	A-1	TS	Kontrola stavebných a užívacích povolení stavieb v areáli A-1	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	15.5.
509	JAVYS, a.s.	MSVP	TQ	Preverka systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.4.
510	JAVYS, a.s.	VYZ	MA	Preverka údržby VZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.6.
511	JAVYS, a. s.	MSVP	NF	Kontrola skladovania VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	8.6.
512	JAVYS a. s.	VYZ	EP	Preverka systému školení z HDP, súvisiacej dokumentácie a precvičovanie HDP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.6.
513	JAVYS a. s.	FS KRAO RÚ RAO	EP	Preverka plnenia povinností zo zákona - prenos on-line dát	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
514	JAVYS, a. s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3.Q
515	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3.9.

Prehľad vykonaných inšpekcí za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
516	JAVYS, a.s.	VYZ	MA	Realizácia prevádzkových kontrol, skúšok a revízií VZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	29.9.
517	JAVYS, a. s.	MSVP	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.9.
518	JAVYS, a. s.	FS KRAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.8.
519	JAVYS, a. s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.Q
520	JAVYS, a. s.	MSVP	NF	Kontrola skladovania VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.11.
601	VUJE, a.s.	Experim. linky	EP	Previerka priebehu havarijného cvičenia	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.5.
602	VUJE, a.s.	RPS JZ EBO 3,4	TQ	Previerka držiteľa povolenia na odbornú prípravu zamestnancov	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti jadrovej bezpečnosti a v príprave a činnosti personálu. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	6.10.
603	VUJE, a. s.	Experim. linky	DD, RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.11.
701	JAVYS, a.s.		RWT	Preprava RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.2.
702	SE, a.s.	EMO 1,2	NFT	Preprava ČJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.2.
703	SE, a.s.	EBO 3,4	NFT	Preprava ČJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.1.
704	DMS Dukovany	EBO 3,4	NFT	Preprava ČJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.3.
705	MSVP		NFT	Preprava VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.2.
706	MSVP		NFT	Preprava VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.3.
801	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.3.
802	Slovenský metrologický ústav	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.3.
803	IRIDIUM, Mgr. Želmíra Klačková	Žilina	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.3.
804	Ing. Pavol Višňovský-CONSULTING&CONTR OL OF WELDING	Žilina	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.3.
805	DEFEX, s.r.o.	Trnava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.3.
806	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	20.4.
807	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.5.
808	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.5.

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
809	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.4.
810	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.7.
811	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.5.
812	Ústav biolog. a ekolog. vied PF UPJŠ	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.8.
813	UEF SAV	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.8.
814	Slovenské magnezitové závody, a.s.	Jelšava, Divízia Bočiar, Haniska	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.8.
815	Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.8.
816	INŽINIERSKE STAVBY a.s.	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.8.
817	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.7.
818	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	15.7.
819	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.9.
820	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.10.
821	JAVYS, a.s.	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.10.
822	eustream, a. s.	Senica	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.9.
823	Fakultná nemocnica Nitra	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	8.9.
824	VÚJE, a.s.	Trnava, Jasl. Bohunice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.9.
825	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.10.
826	SE, a.s.	MO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.10.
827	JAVYS, a. s.	EBO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.10.
828	JAVYS, a.s.	A-1 WSXE	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.10.
829	JAVYS, a.s.	A-1 WSXJ	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.10.
830	PF UK KJCH	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
831	STU FEI, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
832	SE, a. s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.1.

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
833	ENEX trade	Trenčín	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.4.
834	JAVYS	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.3.
835	JAVYS	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.6.
836	Slovalko, a.s.	Žiar nad Hron.	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti jadrovej bezpečnosti. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	24.6.
837	FORLIFE n.o. NsP	Komárno	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzkovej dokumentácie. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	25.8.
838	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.9.
839	NEKOM-NDT Defektoskopia	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
840	Defektoskopia Žiga Juraj	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
841	Východoslovenský onkologický ústav	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
842	FNSP F.D.Roosevelta	Banská Bystrica	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.12.
843	SaM SHIPBUKTING AND MACHINERY a.s.	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.9.
901	SE, a.s.	Riaditeľstvo	QA	Kontrola systému manažérstva kvality	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.4.
902	DMS, a.s. Dukovany ČR	SR	EP	Preverka systému školení z HDP, súvisiacej dokumentácie a precvičovanie HDP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.10.

Vysvetlivky k tabuľke:

Č.: číslo podľa inšpekčného plánu

Prevádzka:

EBO 1 - jadrová elektráreň V-1 – 1. blok

EBO 2 - jadrová elektráreň V-1 – 2. blok

EBO 3 - jadrová elektráreň V-2 – 3. blok

EBO 4 - jadrová elektráreň V-2 – 4. blok

EMO 1 - jadrová elektráreň Mochovce – 1. blok

EMO 2 - jadrová elektráreň Mochovce – 2. blok

MO 3,4 - jadrová elektráreň Mochovce – 3. a 4. blok (jadrové zariadenie vo výstavbe)

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015 Stav k 31.12.2015

MSVP – jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého paliva
VYZ – Divízia VYZ Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a.s.
A-1 - jadrové zariadenie JE A-1
TSÚ RAO – jadrové zariadenie Bohunické spracovateľské centrum RAO
RÚ RAO – jadrové zariadenie Republikové úložisko RAO
FS KRAO – jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných RAO
Riaditeľstvo – riaditeľstvo príslušného držiteľa povolenia
Experim. linky – jadrové zariadenie Experimentálne linky VUJE
ŠVS – Divízia Školiace a výcvikové stredisko VUJE, a.s.

Oblasť: oblasť kontroly

DD – vyradovanie	NM – jadrové materiály
EP – havarijné plánovanie	OP – prevádzka
FP – požiarna ochrana	PS – fyzická ochrana
MA – údržba	QA - zabezpečovanie kvality
NF – jadrové palivo	RW – rádioaktívne odpady
NFT – preprava jadrového paliva	RWT – preprava rádioaktívneho odpadu
	SAA – špeciálna letecká činnosť
	SC – kultúra bezpečnosti
	TQ – kvalifikácia a výcvik personálu
	TS – technická podpora

Názov, popis inšpekcie: názov a spresnenie inšpekcie

AP – Akčný plán pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalosti na JE Fukušima Daiichi a zo záťažových testov pre JE SE a.s.
APS – automatika postupného spúšťania
ČJP – čerstvé jadrové palivo
DP – držiteľ povolenia
EPZK – etapový program zabezpečenia kvality
FAT – preberacie skúšky u dodávateľa
GO – generálna odstavka
HDP – havarijný dopravný prostriedok
HP – havarijný plán
JM – jadrový materiál
JZ – jadrové zariadenie
LaP – limity a podmienky
LP – limitné podmienky
PHJB – periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti
PPBS – predprevádzková bezpečnostná správa
PVHP – predprevádzkový vnútorný havarijný plán
RAO – rádioaktívne odpady
SKR – systém kontroly riadenia

Prehľad vykonaných inšpekcií za rok 2015
Stav k 31.12.2015

VHP – vnútorný havarijný plán

VJP – vyhoreté jadrové palivo

VZ – vybrané zariadenia

Druh: typ inšpekcie:

R – rutinná

Š – špeciálna

T – tímová

Odb.: číslo odboru, ktorý inšpekciu vykoná alebo vedie

Part : odbor participujúci na tímovej inšpekcii

Prior.: priorita, číslo udávajúce stupeň priority vykonania inšpekcie

T: termín

Zodpovedný inšpektor: inšpektor poverený vykonaním inšpekcie alebo v prípade tímovej inšpekcie poverený vedením inšpekčného tímu a zároveň osoba zodpovedná za vykonanie určenej inšpekcie v plánovanom termíne a rozsahu.