

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
101	JAVYS, a.s.	EBO V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1 Q
102	JAVYS, a.s.	EBO V-1	SAA	Kontrola udeľovania súhlasu s vykonávaním špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom priestore LZP29, vrátane plnenia rozhodnutia č. 1 DÚ SR o vykonaní letov lietadlami spôsobilými lietať bez pilota	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.3.
103	JAVYS, a.s.	EBO V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.3.
104	JAVYS, a.s.	EBO V-1	TQ	Preverka systému odbornej prípravy DP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.2.
105	JAVYS, a.s.	EBO V-1	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.3.
106	JAVYS, a.s.	V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2 Q
107	JAVYS, a.s.	EBO V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO		27.6.
108	JAVYS, a.s.	EBO V-1	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	30.5.
109	JAVYS, a.s.	EBO V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3 Q
110	JAVYS, a.s.	EBO V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO		26.9.
111	JAVYS, a.s.	EBO V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.9.
112	JAVYS, a.s.	EBO V-1 VYZ IS RAO	EP	Preverka súčinnosti OHO pri celoareálovom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.9.
113	JAVYS, a.s.	EBO V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO		4 Q
114	JAVYS, a.s.	EBO V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	preložené na 1 Q 2020	
115	JAVYS, a.s.	EBO V-1	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.11.
116	JAVYS, a.s.	EBO V-1	DD	FAT: Fragmentačné zariadenie Westinghouse		4.6.
117	JAVYS, a.s.	EBO V-1	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.9.
201	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarna bezpečnosť	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1 Q
202	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 2. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.1.
203	SE, a.s.	EBO 3,4	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.3.
204	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.3.
205	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarna bezpečnosť		2 Q
206	SE, a.s.	EBO 3,4	TQ	Preverka systému odbornej prípravy DP		7.5.
207	SE, a.s.	EBO 3	MA	Integrálna skúška HZ		4.7.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
208	SE, a.s.	EBO 3	MA	Preverka realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.6.
209	SE, a.s.	EBO 3,4	EP	Preverka zariadení a prostriedkov určených pre havarijnú pripravenosť	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.6.
210	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Kontrola evidencie čerpania LP, dokumentácie LaP, záznamov oboznámenia sa obslužného personálu so zmenami v LaP	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	24.5.
211	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Preverka funkčnosti DG SAM so záťažou počas odstávky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.6.
212	SE, a.s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 1. systém	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzkovej dokumentácie. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	23.4.
213	SE, a.s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 3. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.6.
214	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Kontrola seizmického monitoringu lokality EBO a prevádzky staníc lokálnej seizmickej siete EBO		11.7.
215	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti fyzickej ochrany. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	12.4.
216	SE, a.s.	EBO 3, 4	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva		19.8.
217	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 2. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	20.8.
218	SE, a.s.	EBO 4	MA	Preverka realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.5.
219	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Evidencia projektových zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.9.
220	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ elektro		
221	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ strojně	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.8.
222	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ SKR	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti skúšky zariadení. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	3.9.
223	SE, a.s.	EBO 3, 4	SAA	Kontrola udeľovania súhlasu s vykonávaním špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom priestore LZP29, vrátane plnenia rozhodnutia č. 1 DÚ SR o vykonaní letov		17.9.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
				lietadlami spôsobilými lietať bez pilota		
224	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Požiadavky na kvalifikáciu, údržbu a preskúšanie mobilných zariadení, ktoré nie sú pravidelne používané		24.9.
225	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Preverka plnenia Akčného plánu po LTO		
226	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Vákuovo - barbotážny systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	29.9.
227	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti		3 Q
228	SE, a.s.	EBO 3,4	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.9.
229	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	19.9.
230	SE, a.s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Systém na seizmické dochladzovanie	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.9.
231	SE, a.s.	EBO 3,4	EP	Preverka súčinnosti OHO pri celoareálovom havarijnom cvičení		
232	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti		
233	SE, a.s.	EBO 3,4	RW	Nakladanie s RAO, minimalizácia tvorby RAO		
234	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Preverka činností súvisiacich s opravou chladiča vloženého okruhu	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	19.3.
235	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
236	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana		
237	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana		
238	SE, a.s.	EBO 3	OP	Prešetrenie prevádzkovej udalosti-Požiar tepelnej izolácie VT dielu		
301	SE, a.s.	EMO 1,2 MO 3,4	EP	Preverka plnenia povinností zo zákona - on-line prenos technologických, radiačných a meteorologických dát	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.2.
302	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1 Q
303	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Kontrola implementácie opatrení na zvyšovanie seizmickej odolnosti SKK – kontrola AP		15.8.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
304	SE, a.s.	EMO 1,2	RW	Nakladanie s RAO		1 Q
305	SE, a.s.	EMO 1,2	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.3.
306	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.2.
307	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Kontrola štúdií PSA	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	7.1.
308	SE, a.s.	EMO 1	MA	Integrálna skúška HZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	22.4.
309	SE, a.s.	EMO 1	MA	Preverka realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.4.
310	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Evidencia projektových zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	15.5.
311	SE, a.s.	EMO 1, 2	SAA	Kontrola udeľovania súhlasu s vykonávaním špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom priestore LZP1, vrátane plnenia rozhodnutia č. 1 DÚ SR o vykonaní letov lietadlami spôsobilými lietať bez pilota	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.5.
312	SE, a.s.	EMO 1,2 MO3,4	EP	Preverka súčinnosti OHO pri celoareálovom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti havarijného plánovania. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	16.5.
313	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 1. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.4.
314	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov APS 2. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.6.
315	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2 Q
316	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	11.6.
317	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 3. systém		5.6.
318	SE, a.s.	EMO 1,2	RW	Nakladanie s RAO	zrušená	
319	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 2. systém		26.9.
320	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ SKR		6.9.
321	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ elektro	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal	5.9.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
					príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	
322	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ strojné	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	28.8.
323	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Vákuovo - barbotážny systém		26.9.
324	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Požiadavky na kvalifikáciu, údržbu a preskúšanie mobilných zariadení, ktoré nie sú pravidelne používané		
325	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti		3 Q
326	SE, a.s.	EMO 1,2	TQ	Preverka systému odbornej prípravy DP		
327	SE, a.s.	EMO 1,2	NF	Kontrola skladovania ČJP a VJP		10.9.
328	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana		11.9.
329	SE, a.s.	EMO 1,2 MO3,4	FP	Kontrola ochrany pred požiarom	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti fyzickej ochrany. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	10.7.
330	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva		
331	SE, a.s.	EMO 2	MA	Preverka realizácie kontrol zhody VZ počas GO		27.9.
332	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Systém na seizmické dochladzovanie		
333	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Kontrola evidencie čerpania LP, dokumentácie LaP, záznamov oboznámenia sa obslužného personálu so zmenami v LaP		
334	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP	Kontrola prevádzky a požiarnej bezpečnosti		
335	SE, a.s.	EMO1,2	RW	Nakladanie s RAO, minimalizácia tvorby RAO		
336	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana		
337	SE, a.s.	RPS JZ EMO 1,2	TQ	Preverka povinnosti DP na odbornú prípravu zamestnancov		
338	SE, a.s.	EMO 1,2	QA	FAT: Sipping test 7 zvon	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.3.
339	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana		
401	SE, a.s.	MO3,4	QA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky, spúšťanie, prevádzka a údržba VZ	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania	1 Q.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
					kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	
402	SE, a.s.	MO4	QA	Kontrola požiadaviek na kvalitu jadrových zariadení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.3.
403	SE, a.s.	MO3,4	OP	Kontrola priebehu etapových skúšok NAS a dodržiavanie SMK	zrušená	
404	SE, a.s.	MO3,4	QA, OP, SC	Kontrola plnenia opatrení na riadenie ťažkých havárií z AP 01/2012		
405	SE, a.s.	MO3,4	QA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky, spúšťanie, prevádzka a údržba VZ		2 Q
406	SE, a.s.	MO3,4	OP	Kontrola pripravenosti na spúšťanie		24.6.
407	SE, a.s.	MO3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
408	SE, a.s.	MO3,4	NF	Kontrola skladovania JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
409	SE, a.s.	MO3,4	PSC	Inšpekcia kultúry jadrovej fyzickej bezpečnosti		4.6.
410	SE, a.s.	MO3,4	QA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky, spúšťanie, prevádzka a údržba VZ		3 Q
411	SE, a.s.	MO3,4	OP	Kontrola testov FS	zrušená	
412	SE, a.s.	MO3,4	TS	Evidencia projektových zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.9.
413	SE, a.s.	MO4	TS	Kontrola rozostavanosti stavieb podľa stavebného povolenia 246/2008	zrušená	
414	SE, a.s.	MO4	QA	Kontrola zhody zoznamu VZ a plánov kvality VZ pre 4. blok	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie zistených nedostatkov.	9.9.
415	SE, a.s.	MO3,4	QA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky, spúšťanie, prevádzka a údržba VZ		4 Q
416	SE, a.s.	MO3,4	OP	Kontrola testov ES	zrušená	
417	SE, a.s.	MO3,4	NF	Kontrola skladovania JM	zrušená	
418	SE a.s.	MO 3,4	QA	FAT skúšky káblov 4. blok	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.1.
419	SE a.s.	MO 3,4	OP	Kontrola priebehu funkčných skúšok a KZ na 4. bloku a kontrola pripravenosti 4. bloku na uvádzanie do prevádzky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.3.
420	SE a.s.	MO 3,4	QA	Hodnotenie SMK dodávateľa stavebných prác		8.3.
421	SE a.s.	MO 3,4	SAA	Kontrola pripravenosti na povolenie a vykonávanie špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom priestore LZ P1	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.5.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
422	SE a.s.	MO 3,4	ET	FAT: Skúšky ovládacích káblov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.4.
423	SE a.s.	MO 3,4	ET	FAT: skúšky riadiacich skríň	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.3.
424	SE a.s.	MO 3,4	CS	Kontrola počítačovej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.4.
425	SE a.s.	MO 3,4	ET	FAT: skúšky motorov generat. rozv.	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	5.3.
426	SE a.s.	MO 3,4	QA	FAT: káble KABEX Holýšov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.5.
427	SE a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola priebehu funkčných skúšok 4. blok	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.7.
428	SE a.s.	MO 3,4	QA	FAT: Skúšky skriniek ELE		16.7.
429	SE a.s.	MO 3,4	QA	FAT: Skúšky káblov		21.8.
430	SE a.s.	MO 3,4	OP	Kontrola pripravenosti 3.bl. na uvádzanie do prevádzky a kontrola udržiavania zariadení 4.bl		
431	SE a.s.	MO 3,4	TQ	Preverka upgrade RPS JZ MO34		
432	SE a.s.	MO 3,4	QA	Kontrola pravdepodobnosti hodnotenia bezpečnosti		
501	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyradovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1 Q
502	JAVYS, a.s.		RW	Dovoz RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.9.
503	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.4.
504	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyradovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2 Q
505	JAVYS, a.s.	VYZ	TS	Stavebné a užívacie povolenia Javys, a. s.	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	14.5.
506	JAVYS, a. s.	RÚ RAO	SAA	Kontrola udeľovania súhlasu s vykonávaním špeciálnej leteckej činnosti v zakázanom priestore LZP1, vrátane plnenia rozhodnutia č. 1 DÚ SR o vykonaní letov lietadlami spôsobilými lietať bez pilota	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.5.
507	JAVYS, a.s.	VYZ	EP	Preverka priebehu precvičovania HDP pri preprave RM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.5.
508	JAVYS, a.s.	TSÚ RAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	17.6.
509	JAVYS, a.s.	A-1	DD RW	Vyradovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.5.
510	JAVYS, a.s.	IS RAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.6.
511	JAVYS, a.s.	VYZ	QA	Kontrola systému manažerstva kvality a dodržiavania EPZK	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.6.
512	JAVYS, a.s.	MSVP	NF	Kontrola skladovania VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.6.
513	JAVYS, a.s.	JAVYS	PSC	Inšpekcia kultúry jadrovej fyzickej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
514	JAVYS, a.s.	JAVYS	CS	Počítačová bezpečnosť	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
515	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3 Q
516	JAVYS, a.s.	VYZ	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.9.
517	JAVYS, a.s.	MSVP	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.7.
518	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	18.9.
519	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO		4 Q
520	JAVYS, a.s.	FS KRAO	RW	Nakladanie s RAO		
521	JAVYS, a.s.		RW	Dovoz RAO	zrušená	
522	JAVYS, a.s.	FS KRAO	EP	Previerka priebehu zmenového havarijného cvičenia		8.10.
523	JAVYS, a.s.	JAVYS	CS	Počítačová bezpečnosť		
524	JAVYS, a.s.	MSVP	NF	Kontrola skladovania VJP		
601	VUJE, a.s.	ŠVS	TQ	Previerka povinností DP na odbornú prípravu zamestnancov		8.10.
602	VUJE, a.s.	ŠVS RPS JZ EBO 3,4	TQ	Previerka povinností DP na odbornú prípravu zamestnancov		22.5.
701	JAVYS, a.s.		RWT	Preprava RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	16.1..
702	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.2.
703	DMS s.r.o.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	17.3.
704	DMS s.r.o.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.1.
705	JAVYS, a.s.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy VJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	31.7.
706	DMS Dukovany	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.2.
707	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	13.2..
708	DMS Dukovany	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	3.3.
709	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	26.3.
710	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.4.
711	DMS Dukovany.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	25.8.
712	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO		
713	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO		



Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
801	UK KJCH	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.3.
802	STU Bratislava	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	6.3.
803	Forlife, n. o.	Komárno	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.2.
804	Výskumný ústav vodného hospodárstva	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	14.3.
805	NDB, s.r.o.	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	14.3.
806	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	22.3.
807	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.5.
808	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	28.5.
809	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.6.
810	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.4.
811	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.5.
812	Ústav histológie a embriológie	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.5.
813	Chemstroj, s.r.o.	Strážske	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.5.
814	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	24.6.
815	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	12.7.
816	SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s.	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.7.
817	PSJ Hydrotranzit, a.s.	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	zrušená	
818	Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta	Banská Bystrica	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	1.7.
819	B-MAT Group, a.s.	Vrútky	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.9.
820	Ing. Pavol Višňovský -C & C of Welding	Žilina	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	20.9.
821	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.9.
822	JAVYS, a.s.	MSVP	NM	Inšpekcia JM		
823	JAVYS, a.s.	A-1 WSXE	NM	Inšpekcia JM		
824	JAVYS, a.s.	EBO V-1	NM	Inšpekcia JM		
825	JAVYS, a.s.	A-1 WSXJ	NM	Inšpekcia JM		
826	Areka, s.r.o.	Šaľa	NM	Inšpekcia JM	zrušená	
827	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	27.9.
828	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM		

Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie.
829	SE a.s.	MO3,4	NM	Inšpekcia JM		
830	NÚRCH	Piešťany	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.2.
831	SHMU	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	8.3.
832	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	23.4.
833	JAVYS, a.s.	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	11.6.
834	FORLIFE n.o.	Komárno	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	2.7.
835	SPU	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	9.7.
901	SE, a. s.	Riaditeľstvo	PSC	Inšpekcia kultúry jadrovej fyzickej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
902	SE, a.s.	Riaditeľstvo	CS	Počítačová bezpečnosť	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	4.6.
903	SE, a.s.	Riaditeľstvo	CS	Počítačová bezpečnosť		
904	DMS, a.s. Dukovany, ČR	Slovenská republika	EP	Preverka systému školení z HDP súvisiacej dokumentácie a precvičovanie HDP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	17.9.
905	HUMA-LAB Apeko	Košice	EP	Preverka systému školení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky	10.6.

**Vysvetlivky k tabuľke:**

Č.: číslo podľa inšpekčného plánu

**Prevádzka:**

EBO 1 - jadrová elektrárňa V-1 – 1. blok  
 EBO 2 - jadrová elektrárňa V-1 – 2. blok  
 EBO 3 - jadrová elektrárňa V-2 – 3. blok  
 EBO 4 - jadrová elektrárňa V-2 – 4. blok  
 EMO 1 - jadrová elektrárňa Mochovce – 1. blok  
 EMO 2 - jadrová elektrárňa Mochovce – 2. blok  
 MO 34 - jadrová elektrárňa Mochovce – 3. a 4. blok (jadrové zariadenie vo výstavbe)  
 MSVP – jadrové zariadenie Medzisklad vyhoreného paliva  
 VYZ – Divízia VYZ Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a.s.  
 IS RAO – integrálny sklad RAO  
 A-1 - jadrové zariadenie JE A-1  
 TSÚ RAO – jadrové zariadenie Bohunické spracovateľské centrum RAO  
 RÚ RAO – jadrové zariadenie Republikové úložisko RAO  
 FS KRAO – jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných RAO  
 Riaditeľstvo – riaditeľstvo príslušného držiteľa povolenia  
 ŠVS – Divízia Školiace a výcvikové stredisko VUJE, a.s.

**Oblasť:** oblasť kontroly

CS – počítačová bezpečnosť

DD – vyradovanie

EP – havarijné plánovanie

ET – skúšky zariadení

FP – požiarňa ochrana

## Prehľad vykonaných inšpekcií k 30.9.2019

MA – údržba	QA - zabezpečovanie kvality
NF – jadrové palivo	RW – rádioaktívne odpady
NFT – preprava jadrového paliva	RWT – preprava rádioaktívneho odpadu
NM – jadrové materiály	SAA – špeciálna letecká činnosť
OP – prevádzka	SC – kultúra bezpečnosti
PS – fyzická ochrana	TQ – kvalifikácia a výcvik personálu
PSC – kultúra fyzickej jadrovej bezpečnosti	TS – technická podpora

### **Názov, popis inšpekcie:** názov a spresnenie inšpekcie

AP – Akčný plán pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalosti na JE Fukušima Daiichi a zo záťažových testov pre JE SE a.s.

APS – automatika postupného spúšťania

ČJP – čerstvé jadrové palivo

DG - dieselgenerátor

DP – držiteľ povolenia

EPZK – etapový program zabezpečenia kvality

GO – generálna oprava

HDP – havarijný dopravný prostriedok

HP – havarijný plán

JM – jadrový materiál

JZ – jadrové zariadenie

LaP – limity a podmienky

LP – limitné podmienky

NAS – neaktívne skúšky

OHO – organizácia havarijnej odozvy

PPBS – predprevádzková bezpečnostná správa

RAO – rádioaktívne odpady

SAM – riadenie ťažkých havárií

SKR – systém kontroly riadenia

SMK – systém manažérstva kvality

SVRK – systém vnútroreaktorovej kontroly

VHP – vnútorný havarijný plán

VJP – vyhoreté jadrové palivo

VZ – vybrané zariadenia

ZHÚ – závodný hasičský útvar