

Príloha č. 3 – požiadavky na doplnenie podania v správnom konaní č. 2.2.

číslo	Text pripomienky	Spôsob riešenia pripomienky
1	<p>Podľa prílohy č. 1 bod C písm. s) zákona doplňte do podania vyhodnotenie skúšok zariadení 3. bloku a zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34 alebo predbežný doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku MO34 a zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky. Dodané vyhodnotenie/predbežný doklad o pripravenosti musí potvrdzovať vysoký stupeň pripravenosti zariadenia na začatie etapovej časti neaktívnych skúšok pre 3. blok MO34 (studenú hydraulickú skúšku primárneho okruhu 3. bloku MO34) Toto vyhodnotenie/predbežný doklad o pripravenosti 3. bloku musí obsahovať zoznam protokolov o úspešne ukončených skúškach, ktoré boli vystavené po ukončení jednotlivých testov zariadení a systémov 3. bloku MO34 a zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34. Toto vyhodnotenie/predbežný doklad o pripravenosti musí byť spracované tak, aby poskytovalo nielen prehľad o úspešne ukončených skúškach (testoch) podľa jednotlivých systémov MO34 ale aj prehľad o skúškach, ktoré je potrebné vykonať pre dosiahnutie úplnej pripravenosti na etapovú časť neaktívnych skúšok pre 3. blok MO34 pre tieto systémy. Pod vysokým stupňom pripravenosti zariadení a systémov MO34 na uvádzanie do prevádzky 3. bloku MO34 sa rozumie taký stupeň pripravenosti, ktorý umožní odôvodnene predpokladať, že úplná pripravenosť na realizáciu programu 3P201 (studená hydroskúška primárneho okruhu) sa dosiahne v dobe nie dlhšej ako 1 mesiac od dodania tohto vyhodnotenia/predbežného dokladu o pripravenosti. Na odôvodnenie potrebnej doby na dosiahnutie úplnej pripravenosti k studenej hydroskúške dodajte na úrad harmonogram skúšok zariadení a systémov, ktoré je potrebné ešte vykonať na dosiahnutie úplnej pripravenosti na realizáciu programu 3P201 (studená hydroskúška primárneho okruhu). Tento harmonogram musí byť spracovaný nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spracovať harmonogram podľa jednotlivých systémov MO34, - Pre jednotlivé systémy uviesť časové údaje o plánovanej realizácii jednotlivých testov, ktoré je potrebné ešte vykonať, - Harmonogram bude obsahovať vzájomné návaznosti/podmienenie skúšok, ktoré sú v ňom uvedené. 	
2	<p>Podľa prílohy č. 1 bod C písm. r) atómového zákona vo väzbe na § 24 zákona a § 16 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov (len „vyhláška“) doplňte podanie o doklady, potvrdzujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. na vykonávanie činností s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť (vybraní zamestnanci Slovenských elektrární, a.s.) a s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (odborne spôsobilí zamestnanci Slovenských elektrární, a.s.) počas uvádzania 3. bloku MO34 do prevádzky nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre vybraných zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na etapovej časti neaktívnych skúšok a uvádzaní do prevádzky 3. bloku MO34 predložte vystavené poverenia na výkon činnosti podľa §10 ods. (1) vyhlášky, - pre vybraných zamestnancov VUJE, a.s., ktorí budú zaradení na funkciu Vedec vedúci spúšťania predložte vystavené poverenia na výkon činnosti podľa §10 ods. (1) vyhlášky, - pre odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na uvádzaní do prevádzky 3. bloku MO34 predložte vystavené poverenia na výkon činnosti podľa §10 ods. (1) vyhlášky a doklady o obsolvovaní odbornej prípravy podľa § 9 vyhlášky. Uvedené doklady predložte pre zamestnancov útvarov prevádzky MO34, podpory prevádzky MO34 a spúšťania MO34. Uvedené doklady predložte i pre všetkých zamestnancov ostatných útvarov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na realizácii programov spúšťania 3. bloku MO34, ich riadení, resp. vyhodnocovaní. 	
3	<p>U vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na uvádzaní 3. bloku MO34 do prevádzky a ktorí nemajú ukončenú odbornú prípravu doplňte harmonogram jej predpokladaného ukončenia a vystavenia poverení na výkon funkcie podľa §10 ods. (1) vyhlášky alebo § 9 vyhlášky.</p> <p>Požadovanú dokumentáciu, potvrdzujúcu splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. predložte formou doplnenia údajov (aktualizácie údajov) v prílohe k listu Slovenských elektrární, a.s. zn. SE/2017/025967/Ov 28.04.2017.</p>	