

Príloha č. 3 – požiadavky na doplnenie podania v správnom konaní č. 2.2.

číslo	Text pripomienky	Spôsob riešenia pripomienky
1	<p>Podľa prílohy č. 1 bod C písm. s) zákona doplňte do podania vyhodnotenie skúšok zariadení 3. bloku a zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34 alebo predbežný doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku MO34 a zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky. Dodané vyhodnotenie/predbežný doklad o pripravenosti musí potvrdzovať vysoký stupeň pripravenosti zariadenia na začatie etapovej časti neaktívnych skúšok pre 3. blok MO34 (studenú hydraulickú skúšku primárneho okruhu 3. bloku MO34). Toto vyhodnotenie/predbežný doklad o pripravenosti 3. bloku musí obsahovať zoznam protokolov o úspešne ukončených skúškach, ktoré boli vystavené po ukončení jednotlivých testov zariadení a systémov 3. bloku MO34 a zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku MO34. Toto vyhodnotenie/predbežný doklad o pripravenosti musí byť spracované tak, aby poskytovalo nielen prehľad o úspešne ukončených skúškach (testoch) podľa jednotlivých systémov MO34 ale aj prehľad o skúškach, ktoré je potrebné vykonať pre dosiahnutie úplnej pripravenosti na etapovú časť neaktívnych skúšok pre 3. blok MO34 pre tieto systémy. Pod vysokým stupňom pripravenosti zariadení a systémov MO34 na uvádzanie do prevádzky 3. bloku MO34 sa rozumie taký stupeň pripravenosti, ktorý umožní odôvodnenie predpokladu, že úplná pripravenosť na realizáciu programu 3P201 (studená hydroskúška primárneho okruhu) sa dosiahne v dobe nie dlhšej ako 1 mesiac od dodania tohto vyhodnotenia/predbežného dokladu o pripravenosti. Na odôvodnenie potrebnej doby na dosiahnutie úplnej pripravenosti k studenej hydroskúške dodajte na úrad harmonogram skúšok zariadení a systémov, ktoré je potrebné ešte vykonať na dosiahnutie úplnej pripravenosti na realizáciu programu 3P201 (studená hydroskúška primárneho okruhu). Tento harmonogram musí byť spracovaný nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spracovať harmonogram podľa jednotlivých systémov MO34, - Pre jednotlivé systémy uviesť časové údaje o plánovanej realizácii jednotlivých testov, ktoré je potrebné ešte vykonať, - Harmonogram bude obsahovať vzájomné návaznosti/podomienenie skúšok, ktoré sú v ňom uvedené. 	<p>SE doplnili podanie o predbežné vyhodnotenie realizácie programu 3P201, ktoré potvrdzuje dosiahnutie pripravenosti 3. bloku MO34 na realizáciu ďalších programov etapovej časti neaktívnych skúšok 3. bloku (malá revízia, horúca hydroskúška a veľká revízia) v rozsahu, ktorý je v súlade, resp. prevyšuje podmienku úradu na preukázanie pripravenosti 3. bloku na uvádzanie do prevádzky.</p>
2	<p>Podľa prílohy č. 1 bod C písm. r) atómového zákona vo väzbe na § 24 zákona a § 16 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov (len „vyhláška“) doplňte podanie o doklady, potvrdzujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. na vykonávanie činností s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť (vybraní zamestnanci Slovenských elektrární, a.s.) a s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (odborne spôsobilí zamestnanci Slovenských elektrární, a.s.) počas uvádzania 3. bloku MO34 do prevádzky nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre vybraných zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na etapovej časti neaktívnych skúšok a uvádzaní do prevádzky 3. bloku MO34 predložte vystavené poverenia na výkon činnosti podľa §10 ods. (1) vyhlášky, - pre vybraných zamestnancov VUJE, a.s., ktorí budú zaradení na funkciu Vedecký vedúci spušťania predložte vystavené poverenia na výkon činnosti podľa §10 ods. (1) vyhlášky, - pre odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na uvádzaní do prevádzky 3. bloku MO34 predložte vystavené poverenia na výkon činnosti podľa §10 ods. (1) vyhlášky a doklady o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 9 vyhlášky. Uvedené doklady predložte pre zamestnancov útvarov prevádzky MO34, podpory prevádzky MO34 a spušťania MO34. Uvedené doklady predložte i pre všetkých zamestnancov ostatných útvarov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na realizácii programov spušťania 3. bloku MO34, ich riadení, resp. vyhodnocovanie. 	<p>SE doplnili podanie o doklad potvrdzujúci splnenie kvalifikačných predpokladov vedeckých vedúcich spušťania. Doklady o ukončení prípravy ostatných vybraných zamestnancov sú k dispozícii na ÚJD, ktorý zabezpečuje overovanie ich osobitnej odbornej spôsobilosti. Pre odborne spôsobilých zamestnancov útvarov prevádzky, podpory prevádzky a spušťania MO34 sú v MO34 k dispozícii poverenia na výkon funkcie. Úrad vykonáva ich kontrolu počas prebiehajúcej inšpekcie</p>
3	<p>U vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a.s., ktorí sa budú zúčastňovať na uvádzaní 3. bloku MO34 do prevádzky a ktorí nemajú ukončenú odbornú prípravu doplňte harmonogram jej predpokladaného ukončenia a vystavenia poverení na výkon funkcie podľa §10 ods. (1) vyhlášky alebo § 9 vyhlášky. Požadovanú dokumentáciu, potvrdzujúcu splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov Slovenských elektrární, a.s. predložte formou doplnenia údajov (aktualizácie údajov) v prílohe k listu Slovenských elektrární, a.s. zn. SE/2017/025967/Ov 28.04.2017.</p>	<p>Vzhľadom k zvolenému prístupu k príprave zamestnancov (postup z analogických pracovných pozícii v EMO) nie sú obsadzované pracovné pozicie bez ukončenia odbornej prípravy. Úrad vykonáva kontrolu dodaných podkladov počas prebiehajúcej inšpekcie</p>