



**ROZHODNUTIE č. xxx / 2021**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

**v y d á v a**

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**(A) povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva a na nakladanie s jadrovými materiálmi (čerstvým jadrovým palivom) podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku okrem uzla čerstvého paliva (nakladanie s jadrovým materiálom v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva bolo povolené rozhodnutím ÚJD SR č. 277/2018, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 140/2019 P)**

**a**

**(B) povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku a súhlas na etapu fyzikálneho spúšťania podľa § 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku,**

a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil návrh spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce a vydáva

### **(C) povolenie na predčasné užívanie stavby**

**Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba  
v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení  
spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku,**

**na dobu do vydania kolaudačného rozhodnutia.**

ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 a § 8 ods. 1 písm. c) atómového zákona viaže povolenie (A) na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (ďalej aj „RaO“) a vyhoretým jadrovým palivom (ďalej aj „VJP“) podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva a na nakladanie s jadrovými materiálmi (čerstvým jadrovým palivom) podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku okrem uzla čerstvého paliva (nakladanie s jadrovým materiálom v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva bolo povolené rozhodnutím ÚJD SR č. 277/2018, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 140/2019 P) na nasledujúcu podmienku, ktorej splnenie v stanovenom termíne zabezpečí žiadateľ – spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., pre závod 3. a 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce (ďalej aj ako „MO 34“):

A.1 Povinnosť dokončiť testy pre systémy určené pre nakladanie s VJP (skúšky s kontajnerom pre VJP podľa programov „Program skúšok systému skladovania a manipulácii s VJP“ a „Program skúšok zariadenia pre prípravu transportného kontajnera na odvoz vyhoreteho paliva“), v ktorých sa používa zariadenie (transportný kontajner) spoločné pre 1., 2. a 3. blok. Testovanie tohto zariadenia je možné vykonať až po vytvorení príslušných technických a organizačných podmienok na 3. bloku, ku ktorým vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) záväzné stanovisko č. OOPZ/5413/2020. Tieto technické a organizačné podmienky budú spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. v súlade s harmonogramom prípravy 3. bloku na uvádzanie do prevádzky splnené v primeranom čase pred zavedením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku.

Podmienku A.1 je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. povinná splniť najneskôr do začatia uvádzania 3. bloku do prevádzky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. je povinná dokladovať splnenie podmienky A.1 písomným hodnotením priebehu testov a splnenia kritérií ich úspešnosti, ktoré je povinná predložiť ÚJD SR vo formáte dodatku k dokladu o pripravenosti objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku potvrdzujúcom pripravenosť uvedených zariadení na uvádzanie 3. bloku do prevádzky pre etapy fyzikálneho i energetického spúšťania podľa prílohy č. 1 bod C písm. s) atómového zákona a v súlade s prílohou č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5 a ods. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 430/2011 Z. z.“). Nesplnenie podmienky A.1 má za následok nespôsobilosť jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky. Uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky bez splnenia podmienky A.1, môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 34 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 atómového zákona.

ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 a § 8 ods. 1 písm. c) atómového zákona viaže povolenie (B) na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku na plnenie

nasledujúcej podmienky, ktorej splnenie v stanovenom termíne zabezpečí žiadateľ – spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s.

B.1 Povinnosť dokončiť testy „Oživenie a nastavenie neutrónových analyzátorov roztoku kyseliny boritej pre 3. blok AE Mochovce“ podľa platnej „Metodiky kontroly (kalibrácie) bóromerov a skúšku detektorov EXCORE externým neutrónovým zdrojom“ podľa programu „Komplexná skúška systému EXCORE“ Testovanie týchto zariadení je možné vykonať až po vytvorení príslušných technických a organizačných podmienok na 3. bloku, ku ktorým vydal ÚVZ SR záväzné stanovisko č. OOZPŽ/5413/2020. Tieto technické a organizačné podmienky budú spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. v súlade s harmonogramom prípravy 3. bloku na uvádzanie do prevádzky splnené v primeranom čase pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku a zároveň povinnosť dokončiť testy podľa programov P001 (Program skúšok a montážnych prác reaktora a na zariadení betónovej šachty reaktora) a 3P004 (Program manipulácie so vzorkami ocele tlakovej nádoby reaktora), dokončenie ktorých je z technologických dôvodov zaradené do etapy prípravy reaktora na zavezenie paliva a tiež skúšky podľa programu 3P142 („Program skúšky meraní primárneho okruhu“), dokončenie častí ktorých je viazané na dosiahnutie odstavnej koncentrácie kyseliny boritej v primárnom okruhu 3. bloku pred zavezením paliva do reaktora

a súčasne

povinnosť dokončiť testy zariadení a systémov strojovne a nadväzujúcich zariadení sekundárneho okruhu podľa zoznamu a v súlade s harmonogramom, ktorý vypracovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. a ktorý je presnejšie špecifikovaný v dokumente. Záverečná správa o pripravenosti 3. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Predmetné zariadenia a systémy sú momentálne v režime konzervácie, ktorý ich chráni pred koróznym napadnutím, resp. na systéme blokovej úpravy kondenzátu (ďalej len „BÚK“) prebiehajú dodatočné úpravy, ktorých cieľom je zlepšiť jeho prevádzkové charakteristiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. zruší režim konzervácie týchto zariadení v primeranom čase pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku tak, aby sa vytvoril dostatočný čas na dokončenie potrebných testov a aby sa súčasne minimalizovala doba vystavenia týchto zariadení pôsobeniu korózných procesov a súčasne v súlade s harmonogramom zabezpečí doskúšanie BÚK a nadväzujúcich zariadení a systémov tak, aby ich skúšky boli dokončené v plnom rozsahu k začatiu energetického spúšťania bloku

a súčasne

povinnosť dokončiť testy zariadení podľa programov-3P059 „Program funkčných skúšok ASFES“ v časti komunikácie systému s riadiacim systémom turbogenerátora a 3P146 „Program skúšok chemického monitorovacieho systému“ po naladení SW.

Podmienku B.1 je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. povinná splniť najneskôr do začatia uvádzania 3. bloku do prevádzky okrem tej jej časti, v ktorej je výslovne uvedené, že má byť splnená k začatiu energetického spúšťania bloku a ktorá súvisí s dokončením úprav BÚK. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. je povinná dokladovať splnenie podmienky B.1 písomným hodnotením priebehu testov a splnenia kritérií ich úspešnosti, ktoré je povinná predložiť ÚJD SR vo formáte dodatku k dokladu o pripravenosti objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku potvrdzujúci pripravenosť uvedených zariadení na uvádzanie 3. bloku do prevádzky pre etapy fyzikálneho i energetického spúšťania podľa prílohy č. 1 bod C písm. s) atómového zákona a v súlade s prílohou č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5 a ods. 7 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Nesplnenie podmienky B.1 má za následok nespôsobilosť jadrového zariadenia na začatie etapy fyzikálneho spúšťania, resp. nespôsobilosť na začatie etapy energetického spúšťania (v tej časti podmienky B.1, kde je to výslovne uvedené a ktorá súvisí s BÚK).

Začatie etapy fyzikálneho spúšťania bez splnenia podmienky B.1 môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 34 ods. 2 alebo ods. 3 atómového zákona.

C.1 ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 atómového zákona, § 83, § 81 ods. 1 a § 82 ods. 2 stavebného zákona viaže vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku na nasledujúcu podmienku na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia ľudí:

- dokončiť technickú úpravu stabilného hasiaceho zariadenia, vykonať predpísané testy tohto zariadenia a predložiť doklad o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia.

Podmienku C.1 je povinná spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. splniť najneskôr do začatia uvádzania 3. bloku do prevádzky. Plnenie podmienky C.1 je povinná spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. dokladovať predložením protokolu o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia a odstránenie predmetného nedostatku je povinná oznámiť písomne ÚJD SR. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. je povinná súčasne s písomným oznámením odstránenia predmetných nedostatkov sprístupniť príslušné protokoly o ich odstránení pre potreby príslušného inšpektorátu práce, Prezídia hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky a ÚJD SR na kontrolu v svojich priestoroch v Mochovciach. Nespĺnenie podmienky C.1 má za následok nespôsobilosť jadrového zariadenia na začatie etapy fyzikálneho spúšťania. Začatie etapy fyzikálneho spúšťania bez splnenia podmienky C.1 môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 34 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 atómového zákona.

### **Odôvodnenie**

ÚJD SR na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. zo dňa 12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016, začal dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. o vydanie:

- povolenia na nakladanie s RaO a VJP podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 2.1“),
- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.2“),
- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3, písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.3“),

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. v liste zo dňa 12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759 požiadala okrem vydania povolení v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 o vydanie ďalších povolení:

- povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení Atómová elektrárň Mochovce, VVER 4x440 MW, 3. stavba v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.1“),

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.2“),
- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3, písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona časti stavby v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie č. 1.3“),
- povolenia na nakladanie s RaO a VJP podľa § 5 ods. 3, písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.1“),
- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3, písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.2“),
- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3, písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.3“).

O začatí uvedených správnych konaní informoval ÚJD SR všetkých účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány písomne.

Vydanie povolenia v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 a 3.3 nie je predmetom tohto rozhodnutia. Konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 boli ukončené vydaním druhostupňových rozhodnutí č. 139/2019 P a 140/2019 P zo 06. 05. 2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 22. 05. 2019.

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 608/2017 z 31. 01. 2017 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1 a 3.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a tiež veľkým počtom kontrol zhody, ktoré je potrebné vykonať pre potvrdenie súladu reálneho vyhotovenia zariadení s projektom, aby bolo možné plne vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní prostredníctvom listov ÚJD SR reg. č. 623/2017 zo dňa 01. 02. 2017, reg. č. 778/2017, 779/2017 a 780/2017 zo dňa 07. 02. 2017.

Dokumentáciu správnych konaní č. 2.1, 2.2 a 2.3 a ostatných správnych konaní, ktoré súvisia so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 a 3.3) s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 atómového zákona a v súlade s § 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach.

Po posúdení predloženej dokumentácie dospel ÚJD SR k záveru, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Zároveň vyzval spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, aby odstránila tie nedostatky podaní, ktoré boli identifikované v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017.

Nedostatky podania v správnom konaní č. 2.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (Doklad

o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia, Plán nakladania s RaO a VJP, Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 (ďalej len „PpBS MO34“), Osvedčenia a poverenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 2.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Nedostatky podania v správnom konaní č. 2.2 boli uvedené v prílohe č. 2 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 z 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (Programy vyskúšania vybraných zariadení určené ÚJD SR, Programy uvádzania do prevádzky, Prevádzkové predpisy určené ÚJD SR, PpBS MO34 a Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti – PSA). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 2.2 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii v termíne do 15. 02. 2018 a súčasne odstránenie nedostatkov v dokumentácii správneho konania č. 2.1, tiež v termíne do 15. 02. 2018.

ÚJD SR zároveň rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. vyzval, aby bolo podanie v správnom konaní č. 2.1 doplnené o protokoly o úspešne vykonaných skúškach zariadení pre nakladanie s RaO a VJP pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu zariadení spoločných pre 3. a 4. blok a slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva a o harmonogram ďalších skúšok týchto zariadení, ktoré je potrebné vykonať pred začatím uvádzania 3. bloku do prevádzky. Tieto protokoly a harmonogram požiadal ÚJD SR predložiť podľa aktuálneho stavu skúšok k rovnakému termínu ako požadované vyhodnotenie skúšok zariadení 3. bloku, alebo predbežný doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku na uvádzanie do prevádzky (v správnom konaní č. 2.2) a to v najneskoršom termíne do 12 mesiacov od vydania rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017.

ÚJD SR zároveň vyzval spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. na doplnenie podania v správnom konaní č. 2.2 o nasledovné náležitosti:

- 1) vyhodnotenie skúšok systémov a zariadení 3. bloku alebo predbežný doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku na uvádzanie do prevádzky, ktoré budú potvrdzovať vysoký stupeň jeho pripravenosti na začatie etapovej časti neaktívnych skúšok pre 3. blok (studená hydroskúška primárneho okruhu 3. bloku). Požiadavky ÚJD SR na vyhodnotenie alebo predloženie predbežného dokladu o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR zn. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017.
- 2) doklady potvrdzujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. na vykonávanie činností s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť (vybraní zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.) a s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (odborne spôsobilí zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.) na uvádzanie 3. bloku do prevádzky. Požiadavky ÚJD SR na potvrdenie splnenia kvalifikačných požiadaviek zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR zn. 5263/2017 zo dňa 22. 07. 2017.

ÚJD SR vyzval spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. na doplnenie podania podľa bodov 1) a 2) najneskôr do 12 mesiacov od vydania rozhodnutia o prerušení správnych konaní. ÚJD SR v rozhodnutí č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 uviedol, že podmienkou pre pokračovanie správneho konania č. 2.2 je i odstránenie nedostatkov v dokumentácii správneho konania č. 2.1 a to v termíne do 15. 02. 2018. Nedostatky podania v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 boli zverejnené na webovom sídle ÚJD SR.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. priebežne predkladala ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR priebežne hodnotil odstraňovanie nedostatkov v dokumentácii. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii správnych konaní č. 2.1 a 2.2 bolo potvrdené písomne a to nasledovne:

- v doklade o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018,
- v pláne nakladania s RaO a VJP listom reg. č. 766/2018 zo dňa 07. 02. 2018,

- v PpBS MO34 listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13. 02. 2018,
- v osvedčeníach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018,
- v programoch vyskúšania vybraných zariadení určených ÚJD SR listom reg. č. 767/2018 zo dňa 08. 02. 2018,
- v programoch uvádzania do prevádzky listom reg. č. 769/2018 zo dňa 13. 02. 2018,
- v prevádzkových predpisoch určených ÚJD SR v liste reg. č. 771/2018 zo dňa 13. 02. 2018,
- v Pravdepodobnostnom hodnotení bezpečnosti – PSA listom reg. č. 896/2018 zo dňa 14. 02. 2018,
- v doklade o vlastníckej a organizačnej štruktúre listom reg. č. 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018.

Uvedenými listami ÚJD SR potvrdil, že nedostatky v predmetnej dokumentácii spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. boli v súlade s požiadavkou v rozhodnutí o prerušení správnych konaní náležite a včas odstránené (t. j. pred 15. 02. 2018).

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. doplnila dňa 28. 08. 2018 podania vo veci žiadosti o vydanie povolení podľa výrokovej časti návrhu rozhodnutia (správne konania č. 2.1 a 2.2) a tiež v správnych konaniach pre 4. blok (správne konania č. 3.1 a 3.2). ÚJD SR vykonal predbežné hodnotenie doplnenie podania v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 na základe ktorého konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. doplnením chýbajúcich náležitostí podaním zo dňa 28. 08. 2018 splnila všetky podmienky určené rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 pre pokračovanie v predmetných konaniach.

Následne ÚJD SR listami reg. č. 5913/2018, 5918/2018, 5021/2018 zo dňa 19. 09. 2018 a 6048/2018 zo dňa 26. 09. 2018 písomne oznámil všetkým účastníkom konania, že správne konania č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú odo dňa 28. 08. 2018. Súčasne uvedenými listami ÚJD SR účastníkom konania oznámil, že podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 budú zverejnené na webovom sídle ÚJD SR ako „podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok“ najneskôr v termíne do 28. 09. 2019 a vyzval ich písomne sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie najneskôr v termíne do 28. 10. 2018. Podklady pre rozhodnutie ÚJD SR zverejnil na svojom webovom sídle v súlade so stanoveným termínom. V podkladoch pre rozhodnutie bol na webovom sídle ÚJD SR zverejnený spôsob odstránenia zistených nedostatkov v dokumentácii a odpočet plnenia odporúčaných podmienok Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky (ďalej len „MŽP SR“) uvedených v Záverečnom stanovisku (č. 395/2010-3.4/hp) zo dňa 28. 04. 2010 vydanom MŽP SR (ďalej len „Záverečné stanovisko EIA MO34“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Po doplnení podania ÚJD SR posúdil dokumentáciu správnych konaní č. 2.1 a č. 2.2 v rozsahu:

- 1) Identifikačné údaje podľa § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s.-predložila príslušné identifikačné údaje požadované § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona v podaní zo dňa 12. 12. 2016. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. v doplnení podania zo dňa 22. 06. 2018 potvrdila, že uvedené údaje sú nezmenené v porovnaní s údajom predloženým dňa 12. 12. 2016. Dňa ..... bol vyžiadaný výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 177/2018 Z. z.“), ktorým bola overená správnosť predmetných údajov.
- 2) Opis činnosti, na ktorú sa žiada povolenie podľa § 6 ods. 1 písm. c) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. jasne definovala činnosti, na ktoré žiada vydať povolenie. Ide o vydanie povolenia na nakladanie s RaO a VJP podľa § 5 ods. 3, písm. f)

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva, vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3, písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku a vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. 3, písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku. Tieto činnosti definovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. v podaní zo dňa 12. 12. 2016.

- 3) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby a osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa § 6 ods. 2 písm. a) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila výpisy z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti a výpis z registra trestov na právnickú osobu spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. dňa 12. 12. 2016. Všetky výpisy boli bez záznamu. Aktualizáciu výpisov predložila i v doplnení podania zo dňa 22. 06. 2018. Dňa ..... bol vyžiadaný výpis z registra trestov na právnickú osobu – spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. a všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa zákon č. 177/2018 Z. z.
- 4) Výpis z obchodného registra spoločnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona v znení do 31. 08. 2018.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 17. 05. 2018. Dňa ..... bol vyžiadaný výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákon č. 177/2018 Z. z., ktorým bola overená správnosť predmetných údajov.
- 5) Doklad o funkčnom technickom vybavení spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na požadovanú činnosť podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR dokumenty, ktoré potvrdzujú pripravenosť na nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky. Výsledky doterajšieho vyskúšania zaradení a systémov, ktoré sú potrebné pre nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky, sú spracované v súhrnnej forme v dokumente Záverečná správa o pripravenosti 3. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky (ďalej len „Záverečná správa 3. blok“). Tento dokument preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7 a 9 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. vrátane dokladovania pripravenosti personálu. Záverečnú správu 3. blok predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. k dispozícii inšpektorom ÚJD SR v svojich priestoroch v Mochovciach pre účely kontroly. Inšpektori ÚJD SR vykonali hodnotenie Záverečnej správy 3. blok počas kontroly v Mochovciach. Výsledok hodnotenia je taký, že Záverečná správa 3. blok preukazuje pripravenosť zariadení a systémov na nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky. Časť skúšok, ktoré je potrebné vykonať pred uvádzaním bloku do prevádzky, bude vykonaná v súlade s technickými, resp. organizačnými podmienkami pre ich vykonanie v neskoršom termíne, avšak pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku. ÚJD SR premietol uvedenú skutočnosť do podmienok rozhodnutia (podmienky A.1 a B.1), vrátane príslušného vysvetlenia/odôvodnenia.
- 6) Doklad, že žiadateľ – spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., má stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona a doklad o počte stálych zamestnancov s uvedením ich odbornosti podľa § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila časť požadovaných dokladov v doplnení podania z 28. 08. 2018. Táto dokumentácia nebola úplná, pretože príprava osobitne odborne spôsobilých zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov k danému termínu prebiehala. ÚJD SR vykonal v mesiacoch november a december 2019 a v mesiaci december 2020 u spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. v MO34 inšpekciu, zameranú na obsadenie



pracovných miest s vplyvom na jadrovú bezpečnosť v útvaroch budúcej prevádzky, správy zariadení a inžinierskej podpory budúcej prevádzky pre 3. blok. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila počas tejto inšpekcie doklady, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti:

- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 3. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 52/2006 Z. z.“) a poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.  
Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona v útvaroch budúcej prevádzky, správy a inžinierskej podpory budúcej prevádzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 3. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.  
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. dokladovala pripravenosť personálu na nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky v Záverečnej správe 3. blok. Inšpektori ÚJD SR vykonali v mesiaci august 2020 inšpekciu, ktorou bola potvrdená pripravenosť personálu na nakladanie s RaO, s jadrovými materiálmi, VJP a uvádzanie 3. bloku do prevádzky.
- 7) Doklad o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia podľa § 6 ods. 2 písm. f) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila doklad o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia v podaní zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR požiadal o doplnenie niektorých údajov (uvedené v zozname nedostatkov podania v prílohe č. 1 k listu reg. č. 5263/2017). Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. doplnila požadované údaje listom zn. SE/2017/065026 zo dňa 13. 11. 2017. ÚJD SR vykonal inšpekciu č. 230/2017, výsledkom ktorej bolo potvrdenie úplnosti a správnosti doplnených údajov. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018.
- 8) Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre žiadateľa – spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. podľa § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona.
  - Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17. 05. 2018 a organizačnú štruktúru a systemizáciu MO34 a útvaru B4000 listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017. **Dňa .....** bol vyžiadaný výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 177/2018 Z. z.
  - Systemizácia MO34 a útvaru B4000 bola preverená inšpekciou ÚJD SR v mesiacoch november – december 2019. Súčasťou inšpekcie bolo predloženie systemizácie v útvaroch budúcej prevádzky, správy zariadení a inžinierskej podpory budúcej prevádzky pre 3. blok.
- 9) Dokumentácia vyžadovaná k žiadosti o uvádzanie do prevádzky podľa § 6 ods. 2 písm. h) atómového zákona, Príloha č. 1 časť C:
  - a) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky – schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 88/2018 zo dňa 24. 04. 2018. Zmeny v prevádzkovom predpise Limity a podmienky, ktoré súvisia s zapracovaním povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri prevádzke blokov 1, 2 a 3 Atómovej elektrárne Mochovce spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním do životného prostredia (č. OOZPŽ/4603/2019 z 15.10.2019) a drobnými úpravami textu, schválil ÚJD SR rozhodnutím 205/2020 zo dňa 17. 07. 2020.
  - b) Zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried – schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 495/2016 zo dňa 19. 09. 2016. ÚJD SR v danej etape súhlasí s predloženým dokumentom a očakáva jeho aktualizáciu po ukončení uvádzania 3. bloku do prevádzky.
  - c) Programy vyskúšania vybraných zariadení určené ÚJD SR – programy vyskúšania vybraných zariadení určené ÚJD SR boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. pre 3. blok

ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným programom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. priebežne predkladala ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 767/2018 zo dňa 08. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR programy vyskúšania vybraných zariadení určených ÚJD SR pre 4. blok so zapracovanými pripomienkami ÚJD SR k analogickým programom pre 3. blok. ÚJD SR akceptoval predloženie týchto programov listom reg. č. 765/2018 zo dňa 07. 02. 2018.

- d) Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy – program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. pre 3. blok ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu a súvisiacim programom fyzikálneho a energetického spúšťania pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila postupne ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 769/2018 zo dňa 13. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR program uvádzania do prevádzky členený na etapy pre 4. blok so zapracovanými pripomienkami k analogickému programu pre 3. blok. ÚJD SR akceptoval predloženie týchto programov listom reg. č. 765/2018 zo 07. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila listom zn. SE/2019/050644 zo dňa 18. 09. 2019 novú revíziu dokumentu Program uvádzania 3. bloku do prevádzky členený na etapy (rev. 04). V porovnaní s predchádzajúcou revíziou predmetného dokumentu sú v revízii 04 doplnené predprevádzkové testy pre etapu energetického spúšťania 3. bloku. ÚJD SR vykonal hodnotenie predloženého dokumentu. Dokument je v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 58/2006 Z. z.“). ÚJD SR schválil uvedenú zmenu programu uvádzania jadrového zariadenia MO34 do prevádzky samostatným rozhodnutím č. 478/2019 zo dňa 18. 12. 2019. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila listom zn. SE/2019/067197 zo dňa 06. 12. 2019 ÚJD SR zmeny jednotlivých programov fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku. Tieto zmeny vyplynuli z hodnotenia priebehu neaktívnych skúšok zariadení a systémov, ktoré sú potrebné v etape uvádzania 3. bloku do prevádzky. ÚJD SR vykonal hodnotenie zmien v uvedených programoch fyzikálneho a energetického spúšťania a zistil, že sú v nich nedostatky. ÚJD SR listom reg. č. 1915/2020 zo dňa 12. 03. 2020 požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. o odstránenie predmetných nedostatkov. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. zaslala listom zn. SE/2020/029357 zo dňa 04. 06. 2020 programy fyzikálneho a energetického spúšťania s odstránenými nedostatkami, ktoré boli v nich identifikované ÚJD SR. ÚJD SR vykonal hodnotenie takto opravených programov fyzikálneho a energetického spúšťania, na základe ktorého konštatuje, že sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste reg. č. 5772/2020 zo dňa 21. 08. 2020, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. zaslala listom zn. SE/2020/061995 zo dňa 10. 12. 2020 ÚJD SR novú revíziu programu 3F002 „Program záväzky aktívnej zóny reaktora 3. bloku JE Mochovce“. ÚJD SR vykonal hodnotenie novej revízie programu 3F002 na základe ktorého konštatuje, že zmeny v programe sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste reg. č. 153/2021 zo dňa 14. 01. 2021, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
- e) Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení – ÚJD SR schválil program prevádzkových kontrol svojím rozhodnutím č. 264/2020 zo dňa 22. 09. 2020.

- f) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa – schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 57/2019 zo dňa 27. 02. 2019 (Príručka systému riadenia SE, a. s.) a č. 208/2019 zo dňa 08.07.2019 (Etapový program zabezpečovania kvality MO34 pre výstavbu a uvádzanie do prevádzky).
- g) Prevádzkové predpisy určené ÚJD SR - boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. pre 3. a 4. blok ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným predpisom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila postupne ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 771/2018 zo dňa 13. 02. 2018. Prevádzkové predpisy určené ÚJD SR sú po odstránení nedostatkov podania v súlade s § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. zaslala listom zn. SE/2020/061697 zo dňa 09. 12. 2020 ÚJD SR novú revíziu prevádzkových predpisov „Neutrónovo fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny 3. blok, 1. kampan“ (vydanie č. 1, revízia č. 6) a predpisu „Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom“ (vydanie č. 1, rev. č. 3). ÚJD SR vykonal hodnotenie vykonaných zmien v uvedených programoch, na základe ktorého konštatuje, že zmeny v programoch sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 18 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste reg. č. 153/2021 zo dňa 14. 01. 2021, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
- h) Vnútorý havarijný plán – schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 16/2020 zo dňa 14. 01. 2020. Vnútorý havarijný plán nadobudne účinnosť dňom právoplatnosti povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia MO 34 do prevádzky. Do začatia uvádzania MO34 do prevádzky je v platnosti Predbežný vnútorný havarijný plán, ktorý bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 401/2019 zo dňa 12. 11. 2019.
- i) PpBS MO34 - bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PpBS MO34 pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania, a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR dokumentáciu PpBS MO34 s odstránenými nedostatkami listom zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR v listom zn. SE/2019/059184 zo dňa 30. 10. 2019 nové revízie niektorých dokumentov, ktoré sú súčasťou PpBS MO34. ÚJD SR vykonal hodnotenie zmien v novej revízii PpBS MO34 oproti revízii predmetného dokumentu, ktorý bol predložený ÚJD SR listom z zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. Zmeny vykonané v PpBS MO34 spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a doplnenie podania spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.“). Dôvodom zmien v PpBS MO34 je zapracovanie výsledkov neaktívnych skúšok do PpBS MO34. ÚJD SR potvrdil uvedenú skutočnosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., listom reg. č. 7140/2020 zo dňa 30. 10. 2020.
- j) Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prevádzky pre odstavený reaktor a pre nízke výkonové hladiny, ako aj pre plný výkon reaktora (ďalej len „PSA“) - bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne a. s. ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k PSA pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR postupne dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil čiastočné odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 896/2018 zo dňa 14.02.2018. ÚJD SR požiadal o doplnenie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti o extrémne klimatické podmienky a zemetrasenia. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR požadované rozšírenie PSA listom zn. SE/2019/062019

- zo dňa 12. 11. 2019. ÚJD SR vykonal hodnotenie predložených podkladov, na základe ktorého konštatoval ich súlad s požiadavkami § 20 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. a bezpečnostných návodov ÚJD SR Požiadavky na vypracovanie PSA (BNS I.4.2/2017).
- k) Plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10 atómového zákona. Rozhodnutím ÚJD SR č. 154/2018 zo dňa 24. 05. 2018 bol schválený dokument „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 280/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím ÚJD SR č. 134/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 a jeho ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 39/2020 zo dňa 30. 01. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 328/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 4. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 a jeho zo strany ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 4.
- l) Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy - bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k Plánu nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie uvedených nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 766/2018 zo dňa 07. 02. 2018. Dňa 08. 11. 2019 predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., ÚJD SR listom zn. SE/2019/061205 aktualizovaný dokument „Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy“ PNM34483541 rev. 01, vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania pôvodnej žiadosti. ÚJD SR akceptoval zapracovanie predmetných zmien v zmysle požiadaviek § 21 vyhlášky č. 58/2006 Z. z., čo potvrdil zaslaním listu reg. č. 1143/2020 zo dňa 12. 02. 2020.
- m) Konceptný plán vyradovania – bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. ako súčasť podania z 12. 12. 2016. ÚJD SR vykonal hodnotenie predmetného dokumentu a nemal žiadne požiadavky na jeho doplnenie, resp. úpravy. V novembri 2019 predložil žiadateľ listom zn. SE/2019/061205 ÚJD SR aktualizovaný konceptný plán vyradovania vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania pôvodnej žiadosti. ÚJD SR identifikoval v predložennom Konceptnom pláne vyradovania nedostatky, o odstránenie ktorých požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. Finálnu verziu Konceptného plánu vyradovania, v ktorej sú odstránené nedostatky identifikované ÚJD SR, predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. listom zn. 2020/016057 zo dňa 16. 03. 2020. ÚJD SR vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému dokumentu Konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 listom reg. č. 2821/2020 zo dňa 30. 04. 2020. V tomto liste ÚJD SR uvádza, že

dokument Koncepčný plán vyrad'ovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky č. 58/2006 Z. z.

- n) Doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska podľa osobitného predpisu – plnenie je uvedené v bode 11) odôvodnenia.
- o) Systém odbornej prípravy – posledná realizácia zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolení bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 327/2018 zo dňa 28. 11. 2018 a rozhodnutím ÚJD SR č. 186/2020 zo dňa 24. 06. 2020.
- p) Programy prípravy vybraných zamestnancov – posledné realizácie zmien boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 756/2015 zo dňa 15. 12. 2015, č. 97/2016 zo dňa 22. 03. 2016, č. 393/2016 zo dňa 27. 07. 2016, č. 355/2017 zo dňa 25. 09. 2017, č. 25/2018 zo dňa 13. 02. 2018 a č. 201/2020 zo dňa 08. 07. 2020.
- q) Programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov – boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 123/2016 zo dňa 22. 03. 2016 a č. 315/2018 zo dňa 28. 11. 2018.
- r) Doklady o splnení kvalifikačných predpokladov vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov – spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila časť požadovaných dokladov v doplnení podania zo dňa 28. 08. 2018. Táto dokumentácia nebola úplná, pretože príprava osobitne odborne spôsobilých zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov k danému termínu prebiehala. ÚJD SR vykonal v mesiacoch november a december 2019 u spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. v MO34 inšpekciu, zameranú na obsadenie pracovných miest s vplyvom na jadrovú bezpečnosť v útvaroch budúcej prevádzky, správy zariadení a inžinierskej podpory budúcej prevádzky pre 3. blok. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila počas tejto inšpekcie doklady, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti:
- Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 3. bloku, sú obsadené zamestnancami s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č. 52/2006 Z. z. a poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.
  - Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona v útvaroch budúcej prevádzky, správy a inžinierskej podpory budúcej prevádzky MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 3. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č. 52/2006 Z. z.
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. dokladovala pripravenosť personálu na nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky v Záverečnej správe 3. blok. Inšpektori ÚJD SR vykonalí v mesiaci august 2020 inšpekciu, ktorou bola potvrdená pripravenosť personálu na nakladanie s RaO, s jadrovými materiálmi, VJP a uvádzanie 3. bloku do prevádzky.
- s) Doklady o pripravenosti na uvádzanie do prevádzky – spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR doklady – protokoly o vykonaní skúšok zariadení a systémov. Kontrola priebehu skúšok zariadení a systémov a protokolov o ich odskúšaní prebiehala počas inšpekcií ÚJD SR v Mochovciach. Predmetom kontroly bola realizácia nasledovných programov neaktívnych skúšok:

3P001

Program skúšok a montážnych prác reaktora a na zariadení betónovej šachty reaktora

Ukončený v rozsahu pre aktuálny stav prípravy reaktora na uvádzanie do prevádzky. Realizácia bude dokončená podľa hmg prác v záverečnej etape prípravy reaktora na uvádzanie do prevádzky

3P002	Program skúšok pohonov HRK	Ukončená realizácia programu Ukončený v rozsahu pre aktuálny stav prípravy reaktora na uvádzanie do prevádzky. Realizácia bude dokončená podľa hmg prác v záverečnej etape prípravy reaktora na uvádzanie do prevádzky
3P004	Program manipulácie so vzorkami ocele tlakovej nádoby reaktora	Ukončená realizácia programu
3P005	Program skúšok a nastavovacích prác na parogenerátoroch	Ukončená realizácia programu
3P006A	Program skúšok a nastavovacích prác na zariadeniach primárneho okruhu – hlavné cirkulačné čerpadlá	Ukončená realizácia programu
3P006B	Program skúšok a nastavovacích prác na zariadeniach primárneho okruhu – hlavné cirkulačné potrubie a hlavné uzatváracie armatúry	Ukončená realizácia programu
3P007	Program skúšok a nastavovacích prác systému olejového hospodárstva hlavných cirkulačných čerpadiel	Ukončená realizácia programu
3P008	Program skúšok a nastavovacích prác na zariadení systému kompenzátora objemu	Ukončená realizácia programu
3P009	Program skúšok zariadenia a manipulátorov	Ukončená realizácia programu
3P010	Program skúšok zariadenia pre príjem, skladovanie a transport čerstvého paliva	Ukončená realizácia programu
3P011	Program skúšok systému odberu vzoriek pre kontrolu hermetičnosti pokrytia	Ukončená realizácia programu
3P012	Program skúšok zariadenia zavážacieho stroja reaktora	Ukončená realizácia programu
3P013	Program skúšok pre transport vnútroreaktorových častí a horného bloku	Ukončená realizácia programu
3P014	Program skúšok zariadení pre výmenu absorbných častí riadiacich a predlžovacích tyčí ARK	Ukončená realizácia programu
3P015	Program skúšok uťahováku matíc hlavnej deliacej roviny reaktora	Ukončená realizácia programu
3P016	Program spúšťacích prác zariadenia pre transport, prehliadky a skúšky pohonov HRK	Ukončená realizácia programu
3P017	Program skúšok pre manipuláciu s ionizačnými komorami	Ukončená realizácia programu
3P019	Program skúšok systému skladovania a manipulácií s VJP	Realizácia ukončená v rozsahu neaktívnych skúšok, v plnom rozsahu bude program zrealizovaný po zriadení kontrolovaného pásma Realizácia ukončená v rozsahu neaktívnych skúšok, v plnom rozsahu bude program zrealizovaný po zriadení kontrolovaného pásma
3P020	Program skúšok zariadení pre prípravu transportného kontajneru na odvoz VJP	Realizácia ukončená v rozsahu neaktívnych skúšok, v plnom rozsahu bude program zrealizovaný po zriadení kontrolovaného pásma

3P021	Program skúšok systému kontinuálneho čistenia vody primárneho okruhu	Ukončená realizácia programu
3P022	Program skúšok systému dopĺňovania primárneho okruhu a regulácie kyselinou boritou	Ukončená realizácia programu
3P023	Program skúšok systému olejového hospodárstva dopĺňovacích čerpadiel	Ukončená realizácia programu
3P024	Program funkčných skúšok systému chladenia bazénu vyhoretého paliva	Ukončená realizácia programu
3P025	Program skúšok systému spaľovania vodíka	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P026	Program skúšok systému organizovaných únikov primárneho okruhu	Ukončená realizácia programu
3P027	Program skúšok systému KWA preplach čidiel ASRTP	Ukončená realizácia programu
3P028	Program skúšok systému odluhu parogenerátorov	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P029	Program skúšok systému čistenia drenážnych vôd primárneho okruhu	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P030	Program skúšok systému zberu aktívnych vôd	Ukončená realizácia programu
3P031	Program skúšok odparky	Ukončená realizácia programu
3P032	Program skúšok dočistenia kondenzátu z odparky	Ukončená realizácia programu
3P033	Program skúšok systému čistého kondenzátu	Ukončená realizácia programu
3P034	Funkčné skúšky systému ŠOV-4, očistka ŠOV-4	Ukončená realizácia programu
3P035	Program skúšok očistky bórneho koncentrátu	Ukončená realizácia programu
3P036	Program skúšok systému dopĺňovania bórového koncentrátu	Ukončená realizácia programu
3P037	Program skúšok systému prípravy chemikálií	Ukončená realizácia programu
3P038	Program skúšok stanice čistenia technologických odvodušnení	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P039	Program skúšok čistiacej stanice vôd bazénu a nádrží havarijných systémov	Ukončená realizácia programu
3P040	Program skúšok systému čistiacej stanice odluhu parogenerátorov - filtre	Ukončená realizácia programu
3P041	Program skúšok pre havarijné systémy dopĺňovania a chladenia aktívnej zóny	Ukončená realizácia programu
3P042	Program skúšok dochladzovania primárneho okruhu po seizmickej udalosti	Ukončená realizácia programu
3P043	Program skúšok pre systém zníženia tlaku v hermetických priestoroch a lokalizácie únikov	Ukončená realizácia programu
3P044	Program skúšok systému vloženého okruhu chladenia hlavných cirkulačných čerpadiel	Ukončená realizácia programu
3P045	Program skúšok systému vloženého okruhu chladenia pohonov	Ukončená realizácia programu
3P046 A, B, C, D	Programy nakladania s RAO	Ukončená realizácia programu
3P047	Program skúšok systému technologického odvodušnenia nádrží (KPP)	Ukončená realizácia programu

3P051A	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky A, 3.blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P051B	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky B, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P051C	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky C, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P051D	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky D, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P051E	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky E, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P051F	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky F, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P051H	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky H, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P051N	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky N, 3.blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P051R	Program funkčných skúšok prevádzkovej diagnostiky R, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P052	Program skúšok havarijných podporných stredísk	Ukončená realizácia programu
3P053A, B, C	Program funkčných skúšok radiačnej kontroly v HVB – 3. blok, dovybavenie a elektrická časť	Ukončená realizácia programu
3P054	Program skúšok dekontaminácie miestností a zariadení, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P055	Program funkčných skúšok systému odberu vzoriek	Ukončená realizácia programu
3P056A	Program funkčných skúšok systémov vzduchotechniky hermetickej zóny	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P056B	Program funkčných skúšok systémov vzduchotechniky vzduchotesnej zóny	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P056C	Program funkčných skúšok vzduchotechnických prívodných systémov	Ukončená realizácia programu
3P056D	Program funkčných skúšok vetrania miestnosti radiačnej kontroly	Ukončená realizácia programu
3P056E	Program funkčných skúšok vzduchotechniky budovy aktívnych pomocných prevádzok	Ukončená realizácia programu
3P057	Program funkčných skúšok priemyselnej televízie	Ukončená realizácia programu
3P058	Program funkčných skúšok merania koncentrácie vodíka v hermetickej zóne.	Ukončená realizácia programu Neukončená realizácia programu, chýba overenie komunikácie so systémom riadenia turbíny. Bude zrealizované do začiatku uvádzania do prevádzky
3P059	Program funkčných skúšok ASFES 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P060	Program pasivácie vnútorných povrchov primárneho okruhu počas 2. HS	Ukončená realizácia programu
3P061A	Test gravitačného plnenia bazénu chladenia vyhoretého paliva zo žľabov systému pre lokalizáciu havárií	Ukončená realizácia programu
3P061B	Skúška otvorenia prepoja z A301/1 do A201/1	Ukončená realizácia programu
3P061C	Preverenie chodu armatúr havarijného	Ukončená realizácia programu



	odvzdušnenia parogenerátorov a reaktora	programu
3P061D	Overenie funkčnej spôsobilosti čerpadiel JMN v prietochom režime do sprchového kolektora	Ukončená realizácia programu
3P061E	Skúška zlievania vody z barbotážnych korýtok na podlahu boxu parogenerátorov	Ukončená realizácia programu
3P062A	Skúška priechodnosti trás superhavarijného napájania pomocou čerpadiel závodného hasičského útvaru	Ukončená realizácia programu
3P062B	Skúška priechodnosti benzínových čerpadiel z bazéna CChV do systému TVD	Ukončená realizácia programu
3P063A	Overenie schopnosti vychladzovať primárny okruh systémom PSA PG, PV PG a nízkotlakého systému havarijného dopĺňovania	Ukončená realizácia programu
3P063B	Overenie konfigurácie systému núdzového zdroja chladiva a jeho schopnosti dopĺňovania chladiva podľa projektu	Ukončená realizácia programu
3P063C	Skúška gravitačného dopĺňovania vody do parogenerátorov z napájacích nádrží	Ukončená realizácia programu
3P064	Program funkčných skúšok pneumatických rýchločinných armatúr - 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P065	Funkčná skúška pohonov armatúr a regulátorov	Ukončená realizácia programu
3P066	Komplexné skúšky ESFAS, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P067	Program skúšok APS v etape neaktívnych skúšok a spúšťania	Ukončená realizácia programu
3P069	Oživenie provizórneho napájania 6kV z EMO 2	Ukončená realizácia programu
3P070	Rozvodňa 110 kV, EMO1-3	Ukončená realizácia programu
3P071	Rezervný transformátor 63 MVA, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P072	Rozvodňa 400kV, transformátory 300 MVA, 32 MVA, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P073	3P073 Program skúšok pre Prvé fázovanie TG31, 3. blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P074	Program skúšok pre Prvé fázovanie TG32, 3. blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P075	Program skúšok pre Začiatok uvádzania rozvádzačov VS do prevádzky, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P076	Zaistené napájanie 1. kategórie, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P077	Rozvádzače vysokého napätia, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P077B	Rozvádzače vysokého napätia, 3.blok, prepojenia	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P078	Rozvádzače nízkeho napätia, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P079	Systém technickej chladiacej vody dôležitej, čerpacia stanica a ventilátorové chladiace veže, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P080	Systém technickej chladiacej vody nedôležitej, čerpacia stanica a chladiace veže 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P081	Chladiaca voda 3. blok, program funkčných	Ukončená realizácia programu

	skúšok	programu
3P082	Systém rozvodu demí vody 1 MPa, 3. blok	Ukončené v rozsahu neaktívnych skúšok
3P083	Vzduchotechnické systémy sekundárneho okruhu, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P084	Program skúšok „Mobilný dieselgenerátor pre 4.blok“	Ukončená realizácia programu
3P085	Zberná nádrž kondenzátu strojovne, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P086	Systém hlavného kondenzátu	Realizácia programu bude dokončená po zrušení režimu konzervácie sekundárneho okruhu
3P087	Superhavarijné napájanie, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P088	Systém napájania, 3. blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P089	Systém ostrej pary, 3. blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P090	Generátor a jeho príslušenstvo	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P091A,B	Funkčná skúška vlastného SKR TG 3.blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P092, 3P093	Program funkčných skúšok turbíny	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P094	Skúšky terminálu ASDR	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P095	Program funkčných skúšok generátora a príslušenstva	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P096	DGS, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P096A	Funkčná skúška vlastného skr dgs, 3. Blok	Ukončená realizácia programu
3P096B	Program skúšok pre DG 3. blok - elektro časť	Ukončená realizácia programu
3P096C	Dieselgenerator 3. blok - VZT systémy	Ukončená realizácia programu
3P097	Program skúšok EPS	Ukončená realizácia programu
3P098	Systém nízkotlakého stlačeného vzduchu, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P099	Vákuový systém turbíny	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P100	Program skúšok pre Ústredná elektrická dozorňa, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P101	Zariadenia pre komunikáciu a dátovú sieť, 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P102	Rozvody technických plynov	Ukončená realizácia programu
3P103	Systém dochladzovania primárneho okruhu, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P105	Chemická úprava kondenzátu (BÚK)	Na systéme prebiehajú dodatočné úpravy, realizácia programu bude ukončená

		k nábehu strojovne (začiatku ES)
3P106	Program VT-vzduchu, 3. blok	Ukončená realizácia programu
3P107	Systém odberu vzoriek 3.blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P110	Para z pomocnej kotolne 3.blok	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P111A	Integrálny test systému kontroly a riadenia, sekundárny okruh	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok okrem časti BÚK. Bude dokončené k nábehu strojovne (začiatku ES)
3P114	Funkčné skúšky vývodov z rozvádzačov 6 kV a 0,4 kV pre napájanie spotrebičov jadrového ostrova	Ukončená realizácia programu
3P122	Komplexné skúšky elektro 3.bloku pri záťaži	Ukončená realizácia programu
3P127	Program funkčných skúšok rozvodu technickej vody dôležitej a nedôležitej 3.blok	Ukončená realizácia programu
3P133A, B	Program funkčných skúšok systému TXS	Ukončená realizácia programu
3P134	Program skúšky napájania rozvádzačov (24 V) pre bezpečnostné systémy- Individual Test "B"	Ukončená realizácia programu
3P135A	Program skúšok limitačného systému reaktora - Individual Test "B"	Ukončená realizácia programu
3P135B	Program skúšok limitačného systému reaktora	Ukončená realizácia programu
3P136	Program skúšok pohavarijného monitorovacieho systému PAMS/SAMS	Ukončená realizácia programu
3P137A1	Program skúšky systému EXCORE	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok
3P137A2	3P137A2 Program komplexného vyskúšania systému EXCORE	Realizácia bude dokončená po zriadení kontrolovaného pásma
3P137B	INCORE, Program funkčných skúšok	Ukončená realizácia programu
3P137B1	INCORE, Program integrálnych skúšok	Ukončená realizácia v rozsahu neaktívnych skúšok
3P137C	Program funkčných skúšok analyzátorov neutrónového roztoku pre NAR-I	Realizácia bude dokončená po zriadení kontrolovaného pásma
3P137C1	Program FuS PTK Boron	Ukončená realizácia programu
3P137D	Program funkčných skúšok RVLMS, CETM systém	Ukončená realizácia programu
3P137D2	RVLMS, Program FuS napájacích zariadení	Ukončená realizácia programu
3P137E	INCORE, MS-S, Program funkčných skúšok napájacích zariadení	Ukončená realizácia programu
3P137F	MS-S, Program funkčných skúšok	Ukončená realizácia programu
3P137F1	MS-S, Program integrálnych skúšok	Ukončená realizácia programu

3P138A, B	Program funkčných skúšok vypínačov TXS a AO RTB	Ukončená realizácia programu
3P139	Program skúšky integrácie systémov prepojených zbernicami	Ukončená realizácia programu
3P140A, B	Program skúšky systému riadenia výkonu reaktora RCS	Ukončená realizácia programu
3P141A	Program skúšky hlavného riadiaceho systému NI+CI - T2000 - Individual test "B"	Ukončená realizácia programu
3P141B	Program skúšky hlavného riadiaceho systému jadrového a nejadrového ostrova	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok okrem časti BÚK. Bude dokončené k nábehu strojovne (začiatku ES)
3P142	Program skúšky meraní primárneho okruhu	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok. Treba doplniť overenie merania koncentrácie H3BO3. Viazané technologicky na zvýšenie c kyseliny boritej na odstavnú. Bude dokončené k uvádzaniu do prevádzky
3P143	Program skúšok seizmického monitorovacieho systému	Ukončená realizácia programu
3P144A	Program skúšky "loop check" - TXS	Ukončená realizácia programu
3P144B	Program skúšky "loop check" - T2000	Ukončený v rozsahu neaktívnych skúšok okrem časti BÚK. Bude dokončené k nábehu strojovne (začiatku ES)
3P145	Program skúšky elektromagnetickej kompatibility primárneho okruhu	Ukončená realizácia programu
3P146	Program skúšky chemického monitorovacieho systému - Individual Test "B"	Realizácia programu nie je ukončená. Bude ukončené do začiatku uvádzania do prevádzky
3P147	MCS Systém jednotného času	Ukončená realizácia programu
3P148	Program skúšok odolnosti systému TXS	Ukončená realizácia programu
3P149	Funkčná skúška autonómneho systému kontroly a riadenia vzduchotechniky sekundárneho okruhu	Ukončená realizácia programu
3P150	Funkčná skúška autonómnej VZT jednotky deleného typu ( SPLIT )	Ukončená realizácia programu
3P160	Podružné rozvádzače, NN, 3.blok jadrový ostrov	Ukončená realizácia programu
3P161	Program funkčných skúšok systému odvodu tepla a splodín horenia - 3.blok	Ukončená realizácia programu
8P056F	Program funkčných skúšok VZT, klimatizácie a MaR	Ukončená realizácia programu
8P094	Program skúšok pre ASDR systém, spoločná časť	Ukončená realizácia programu
8P115	Úprava kalov	Ukončená realizácia programu v rozsahu

		požiadaviek prevádzky
8P116	Systém požiarnej vody seizmicky neodolný	Stav uvedený v 8P116A, B, C, D, E.
8P116A	Skúšky hasenia požiaru pre blokové transformátory	Ukončená realizácia programu
8P116B	Skúšky hasenia požiaru pre rezervné transformátory a transformátory vlastnej spotreby	Ukončená realizácia programu
8P116C	8P116C Program funkčných skúšok SHZ na vodnú hmlu seizmicky neodolné - 3.blok	Neukončená realizácia programu. Na systéme sa vykonávajú dodatočné úpravy. Bude ukončené do zavezenia paliva
8P116D	Penové SHZ olejových nádrží TG	Ukončená realizácia programu
8P116E	Stabilné hasiace zariadenie seizmicky neodolné	Realizácia ukončená v rozsahu neaktívnych skúšok
8P117	Systém požiarnej vody seizmicky odolnej	Ukončená realizácia programu
8P117A	Program funkčných skúšok SHZ na vodnú hmlu seizmicky odolná - 3.blok	Neukončená realizácia programu. Na systéme sa vykonávajú dodatočné úpravy. Bude dokončená zavezenia paliva.
8P117B	Program funkčných skúšok SHZ FM200 seizmicky odolné - 3.blok	Ukončená realizácia programu
8P117C	Program funkčných skúšok penového SHZ DGS - 3.blok	Ukončená realizácia programu
8P118	Systém chladenej vody 6/12 st C	Ukončená realizácia programu
8P119	Úprava surovej vody, 3. a 4.blok	Ukončená realizácia programu,
8P120	Rezervný zdroj vody	Ukončená realizácia programu
8P121	Spoločný dieselgenerátor 3. a 4. blok	Ukončená realizácia programu
8P121A	Spoločný dieselgenerátor – elektrická časť	Ukončená realizácia programu
8P121B	Samostatný SKR spoločného dieselgenerátora	Ukončená realizácia programu
8P125	Skúška napájania a ovládania spotrebičov určených pre riešenie ťažkých havárií	Ukončená realizácia programu
8P126	Funkčná skúška autonómneho systému kontroly a riadenia vysokotlakového vzduchu	Ukončená realizácia programu
8P128	Skúška komunikácie so systémom jednotného času	Ukončená realizácia programu
8P129	Skúška straty napájania v HRS	Ukončená realizácia programu
8P130	Funkčná skúška riadiaceho systému HRS	Ukončená realizácia programu
3P200	Program tlakovej skúšky oddeliteľných častí primárneho okruhu	Ukončená realizácia programu
3P201	Program studenej hydraulikkej skúšky	Ukončená realizácia programu
3P202	Program malej revízie 3. bloku	Ukončená realizácia programu

		programu
3P203	Program horúcej hydraulickéj skúšky 3. bloku	Ukončená realizácia programu
3P204	Program rozšírenej revízie 3. bloku	Pokračovanie podľa hmg po ukončení konzervácie PO
3P205	Program merania hydraulických charakteristík I.O, R a VČR pri 2. HS	Ukončená realizácia programu
3P206	Určenie nerovnomernosti rozdelenia prietoku	Ukončená realizácia programu
3P207	Program chemických režimov v jednotlivých etapách neaktívnych skúšok	Ukončená realizácia programu

Doklady o pripravenosti a tiež realizáciu testovania zariadení podľa jednotlivých programov neaktívnych skúšok overovali inšpektori ÚJD SR počas inšpekcií v Mochovciach. Viaceré z uvedených programov majú všeprofesný charakter a nie je možné ich jednoznačne priradiť ku konkrétnym povoleniam podľa tohto rozhodnutia, menovite k povoleniu na uvádzanie 3. bloku do prevádzky (vo výroku rozhodnutia označené ako B), resp. povoleniu na nakladanie s RaO, VJP a nakladanie s jadrovými materiálmi – čerstvým jadrovým palivom (vo výroku rozhodnutia označené ako A). Príkladom takýchto programov neaktívnych skúšok sú programy 3P065, 3P068, 3P070, 3P071, 3P072, 3P076, 3P077, 3P078, 3P080, 3P098, 3P114, 3P142, 3P145, 3P146, 3P160, 8P116, 8P116E, 8P117B a iné, ktorými sa overuje prevádzkyschopnosť zariadení spoločných pre prevádzku bloku, nakladanie s RaO a VJP ako i s čerstvým jadrovým palivom. Niektoré z programov skúšok zariadení je možné jednoznačne podľa účelu skúšaných zariadení priradiť k povoleniam (A) alebo (B) podľa výroku tohto rozhodnutia. K skúškam zariadení pre nakladanie s RaO patria programy 3P046A, B, C, D, 3P056E a 3P030. K skúškam zariadení pre nakladanie s VJP patria programy 3P019, 3P020 a 3P024. K skúškam zariadení pre nakladanie s jadrovým materiálom v rozsahu čerstvého jadrového paliva mimo uzla čerstvého paliva patria programy 3P010 a čiastočne aj 3P012.

Časť činností spojených s nakladaním s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) sa vykonáva mimo uzla čerstvého paliva a teda je nad rozsah povolení na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva, ktoré ÚJD SR povolil svojimi rozhodnutiami č. 277/2018 a č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018 a ktoré boli potvrdené rozkladovými rozhodnutiami ÚJD SR č. 139/2019 P a č. 140/2019 P zo dňa 06. 05. 2019. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. má nainštalované zariadenie, ktoré je určené na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom mimo uzla čerstvého paliva a vykonáva jeho testovanie. Uvážiac tieto skutočnosti a použijúc primerane ustanovenie § 19 ods. 2 správneho poriadku, ÚJD SR vydáva týmto rozhodnutím i povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi (čerstvým jadrovým palivom) podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku okrem uzla čerstvého paliva (nakladanie s jadrovým materiálom v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva rozhodnutím ÚJD SR č. 277/2018, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 140/2019 P).

- t) Plány ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia AE Mochovce v územných obvodoch bansko-bystrického a nitrianskeho kraja - posúdené rozhodnutiami ÚJD SR č. 135/2020 z 1. 4. 2020 a č. 232/2020 z 27. 7. 2020 a schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 8. 9. 2020 č. SKR-COPK2-2020/405-14 a 27. 11. 2020 č. SKR-COPK2-2020/405-48.
- u) Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 922/2014 zo dňa 12. 12. 2014.

- v) Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 1040/2012 zo dňa 23. 11. 2012.
- w) Dokumentácia podľa stavebného zákona – bola postupne predkladaná k ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 3. bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku.
- 10) Dokumentácia vyžadovaná stavebným zákonom pre predčasné užívanie stavby podľa § 6 ods. 2 písm. j) atómového zákona
- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila predmetnú dokumentáciu k ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 3. bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3 bloku.
- 11) Poistenie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2015 Z. z.“).
- Listom zn. SE/2021/000479/Ov zo dňa 07. 01. 2021, zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 224/2021, spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. doručila oznámenie o preukázaní finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú v dôsledku jadrovej udalosti pre lokalitu MO34 s účinnosťou od 01. 01. 2021 vrátane uvedenia výšky podielov účasti poisťiteľov na poistnom krytí pre uvedenú lokalitu. Prílohu k uvedenému oznámeniu tvorila Poistná zmluva č. EL044SR21, ktorá pokrýva podiel na krytí zákonného limitu zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou vo výške 59,00 %. Listom zo dňa 06. 01. 2021 zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 296/2021 bolo doručené oznámenie Slovenského jadrového poisťovacieho poolu o poskytnutí poistného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou s podielom poistného krytia zodpovednosti vo výške 41,00 %. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že v časti povinnosti krytia zodpovednosti za jadrovú škodu sú splnené požiadavky na finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu predpísaným spôsobom a do limitu ustanoveného zákonom č. 54/2015 Z. z.
- 12) Podľa § 7 ods. 5 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b), f), g) atómového zákona schválenie plánu fyzickej ochrany. Rozhodnutím ÚJD SR č. 154/2018 zo dňa 24. 05. 2018 bol schválený dokument „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 280/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizáciu zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 1 a rozhodnutím ÚJD SR č. 134/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 a jeho ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 39/2020 zo dňa 30. 01. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 328/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 4. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 1 a Rozhodnutím ÚJD SR č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 a jeho ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 4
- 13) Údaje vyžadované osobitným predpisom - Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa § 12 ods. 5 atómového zákona.

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. predložila list SE/2016/067700 o odoslaní základných technických charakteristík (ďalej len všeobecne zaužívaná anglická skratka „BTC“) ÚJD SR a list SE/2016/007696 o odoslaní BTC na Európsku komisiu, ktorých prílohou bola Správa o základných technických parametroch pre lokality MO34. Predloženie správy je v súlade s článkom 4 Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 08. 02. 2005 o uplatňovaní systému záruk Euroatomu. BTC bolo aktualizované ku dňu 23. 3. 2018 a zaslané listom SE, a. s. značky SE/2018/021092 z 5. 4. 2018 a následne ku dňu 27.8.2020.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR správu o realizácii projektu inštalácie dozorných zariadení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) a Európskej komisie.

Dozorné zariadenia boli nainštalované zodpovedným zamestnancom Európskej komisie v dňoch 10. a 11. 12. 2019. Funkčnosť dozorných zariadení MAAE a Európskej komisie bola potvrdená inšpektormi MAAE a Európskej komisie počas medzinárodnej inšpekcie č. 828/2020 konanej dňa 29.10.2020, ktorá bola zameraná na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov.

ÚJD SR rozčlenil rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 žiadosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. o vydanie povolení súvisiacich s uvádzaním MO34 do prevádzky na správne konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 (súvisiace s uzlom čerstvého paliva), č. 2.1, 2.2 a 2.3 (súvisiace s 3. blokom) a č. 3.1, 3.2 a 3.3 (súvisiace so 4. blokom) z dôvodu dvojblokovej štruktúry stavby MO34 a časovej postupnosti predpokladaných činností počas postupnej prípravy zariadení, systémov a objektov MO34 na uvádzanie do prevádzky. Časť dokumentácie predloženej spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. v správnych konaniach 2.1, 2.2 a 2.3 súvisí iba s 3. blokom a zariadeniami spoločnými pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku, časť dokumentácie preukazuje splnenie požiadaviek platnej legislatívy nielen pre 3. blok a spoločné zariadenia 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku, ale aj pre 4. blok, resp. pre jadrové zariadenie MO34 ako celok – ide najmä o dokumentáciu uvedenú v odsekoch 7), 9f), 9h) až 9j), 9l) až 9o), 9t) až 9v), 11) a 12). ÚJD SR vykonal hodnotenie tejto dokumentácie v jej plnom rozsahu, ktorý v skutku preyšuje rozsah požadovaný pre správne konania 2.1, 2.2 a 2.3.

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 7772/2018 zo dňa 04. 12. 2018 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 o 6 mesiacov podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom kontrolných činností, ktoré je treba vykonať pred začatím uvádzania 3. bloku MO34 do prevádzky, aby bolo možné v plnej miere vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní listami ÚJD SR reg. č. 157/2019, 158/2019 a 7058/2018 zo dňa 07. 01. 2019.

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 266/2008, ktoré súvisia s 3. blokom je nasledovné:

- Podmienky č. 1 a 2 (podmienka č. 1 „V zhode s najlepšou medzinárodnou praxou dopracovať projekt jadrového zariadenia 3. a 4. blok Mochovce o referenčný scenár udalosti zahŕňajúci deterministický účinok z externého zdroja, napr. náraz malého lietadla a predložiť ho na posúdenie ÚJD SR“ a podmienka č. 2 „Na základe scenára, vypracovaného podľa podmienky č. 1 vyhodnotiť funkčný potenciál odolnosti projektu 3. a 4. bloku JE Mochovce a uplatniť v projekte vhodné dodatočné systémy, konštrukcie alebo komponenty, ako aj stratégie riadenia jadrovej elektrárne s cieľom zabezpečiť jej odolnosť voči možným deterministickým účinkom z externého zdroja, napr. úmyselný náraz malého lietadla a to tak, aby sa uviedol projekt do súladu s najlepšou medzinárodnou praxou. Príslušné zmeny úvodného projektu predložiť ÚJD SR v súlade s platnou legislatívou“). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR príslušné dokumenty. Ich obsah je utajený. ÚJD SR vydal



rozhodnutie č. 290/2010 zo 16. 08. 2010, ktorým povolil stavbu ochrannej bariéry. Súvisiaca dokumentácia podlieha režimu utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“), z predmetného dôvodu nebola sprístupnená verejnosti. ÚJD SR považuje podmienky č. 1 a 2 rozhodnutia č. 266/2008 za splnené.

- Podmienka č. 3 (V súlade so zaužívanou praxou na prevádzkovaných slovenských jadrových zariadeniach s dobrou medzinárodnou praxou a s odporúčaniami uvedenými v dokumente MAAE č. NS-G-1.10, realizovať na všetkých hermetických dverách a hermetických poklopoch na hraniciach kontajntmentu jadrového zariadenia 3. a 4. bloku dvojité tesnenia s možnosťou skúšania priestoru medzi tesneniami. Predmetná úprava bola zrealizovaná a jej realizácia bola skontrolovaná inšpektormi ÚJD SR priamo v Mochovciach.
- Podmienky č. 4, 5, a 6 (Doplniť spresnené výpočty seizmickej odolnosti zariadení, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná úvodným projektom a ich overenie nezávislou organizáciou, vypracovať návod pre spracovateľov vykonávacích projektov na výpočty kotvenia komponentov, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná a zabezpečiť nezávislú kontrolu vykonávacích projektov všetkých prevádzkových súborov obsahujúcich seizmicky kvalifikované komponenty). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR požadovanú dokumentáciu a ÚJD SR potvrdil splnenie uvedených podmienok rozhodnutia č. 266/2008 písomne (list ÚJD SR reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 4, listom reg. č. 443/320-150/2009 zo dňa 04. 05. 2009 – podmienka č. 5 a listom reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 6).
- Podmienka č. 7 (Zabezpečiť vykonávanie opakovaného hodnotenia jadrovej bezpečnosti v ďalších etapách projektu jadrového zariadenia v súlade s požiadavkou Prílohy č.3 časť B diel I. oddiel A. písm. u) vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyradovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried (ďalej len „vyhláška č. 50/2006 Z. z.“) v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 266/2008. Predmetná požiadavka je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel A ods. 20 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Plnenie uvedenej podmienky potvrdil ÚJD SR listom reg. č. 1104/320-353/2009. Všetky zmeny úvodného projektu sú vypracované autorom úvodného projektu, autor úvodného projektu potvrdzuje súlad projektovej a realizačnej dokumentácie s úvodným projektom. ÚJD SR schvaľuje dokumentáciu držiteľa povolenia v súlade s požiadavkami atómového zákona a nadväzujúcich vyhlášok ÚJD SR. Hodnotenie jadrovej bezpečnosti je obsiahnuté v PpBS MO34.
- Podmienka č. 8 (Prijať opatrenia, uvedené v kapitole č. 7.5 Predbežnej bezpečnostnej správy, ktoré zabezpečia vyváženie rizika z pohľadu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi prevádzky jadrového zariadenia. Technickú správu o realizovaných úpravách predložiť ÚJD SR) – podmienka je splnená v aktuálnej revízii štúdie PSA. Riziko medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi je vyvážené.

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 267/2008 je zapracované v príslušných kapitolách PpBS MO34 nasledovne:

- Podmienka č. 1 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 7 PpBS MO34 doplniť kategorizáciu zoznamu riešených postulovaných iniciačných udalostí podľa frekvencie možného výskytu v zmysle požiadavky Prílohy č. 3 časť B diel I oddiel A. písm. l) vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008: – je zapracovaná v kapitole č. 7.3.0 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je zhodná s požiadavkou Prílohy č. 3 časť B diel I oddiel A ods. 12 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 2 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 7 PpBS MO34 pre analyzované postulované iniciačné udalosti zapracovať požiadavku v zmysle Prílohy č.3 časť B diel I oddiel B ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracovaná v kapitole č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná

požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v Prílohe č.3 časť B diel I oddiel B. ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,

- Podmienka č. 3 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 7 PpBS MO34 pre analyzované postulované iniciačné udalosti zapracovať požiadavku v zmysle Prílohy č.3 časť B diel I oddiel B ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 - je zapracovaná v kapitole č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v Prílohe č.3 časť B diel I oddiel B ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 4 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 6 PpBS MO34 doplniť analýzu pôsobenia postulovaných iniciačných udalostí pre tie systémy a komponenty, u ktorých takéto hodnotenie nie je uvedené, resp. zhodnotiť možnosť ovplyvnenia činnosti týchto systémov a komponentov z hľadiska pôsobenia vonkajších postulovaných iniciačných udalostí v zmysle prílohy č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 7 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracovaná v kapitole č. 6.0 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 7 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 5 z prílohy rozhodnutia (Doplniť kapitolu č. 7.4.20 PpBS MO34 tak, aby bolo dostatočne preukázané splnenie požiadavky z prílohy č. 3 časť B diel II oddiel E ods. 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 a s prihliadnutím na súčasnú dobrú prax používanú v tejto problematike – je zapracovaná v kapitolách č. 7.2.3.2 a č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je zhodná s požiadavkou prílohy č. 3 časť B diel II oddiel E ods. 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 6 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14 PpBS MO34 doplniť požiadavky a uviesť spôsob ich naplnenia na zachovanie podkritickosti pri nakladaní s RaO v zmysle požiadavky § 21 ods.3 písm. a) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracovaná v kapitole č. 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave zhodná s požiadavkou § 21 ods. 4 písm. a) atómového zákona,
- Podmienka č. 7 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14 PpBS MO34 doplniť požiadavky a uviesť spôsob ich naplnenia na zabezpečenie odvodu zostatkového tepla pri nakladaní s RaO v zmysle požiadavky § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracované v kapitole č. 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave zhodná s požiadavkou § 21 ods. 4 písm. b) atómového zákona,
- Podmienka č. 8 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14.6 PpBS MO34 doplniť požiadavku v zmysle § 21 ods. 10 zákona č. 541/2004 v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 267/2008) - je zapracovaná v kapitole č. 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka zákona č. 541/2004 v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v § 21 ods. 11 atómového zákona,
- Podmienka č. 9 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14.6 PpBS MO34 doplniť požiadavku, aby sa vzorky RaO uchovávali až do ich prijatia na úložisko v zmysle požiadavky § 3 ods. 3 vyhlášky č. 53/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracovaná v kapitole 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 53/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v § 3 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v znení vyhlášky č. 101/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 30/2012 Z. z.“) uvedená nasledovne: „V rozhodujúcich bodoch nakladania s rádioaktívnymi odpadmi držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona odoberá, analyzuje a uchováva

reprezentatívne vzorky pre zdokumentovanie a vyhodnotenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Vzorky sa uchovávajú do prijatia rádioaktívnych odpadov na úložisko a vzorky z charakterizácie odpadov pri prevádzke úložiska sa uchovávajú do skončenia prevádzky úložiska“,

- Podmienka č. 10 z prílohy rozhodnutia (Príslušné časti kapitoly č. 9 PpBS MO34 doplniť o požiadavky na koordináciu evidencie aj iných jadrových materiálov ako sú čerstvé jadrové palivo a VJP) – je zapracované v kapitole č. 9.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 11 z prílohy rozhodnutia (Zosúladiť klasifikáciu jadrových materiálov uvedenú v kapitole č. 9.5.5 PpBS s nariadením Komisie (Euratom) č. 302/2005 a doplniť možnosť odoslania jadrových materiálov z MBA vytvorených v jadrovom zariadení MO34) – je zapracovaná v kapitole č. 9.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 12 z prílohy rozhodnutia (V kapitole č. 11.05 PpBS MO34 zohľadniť program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany podľa prílohy č. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34. V platnom zákone č. 87/2018 Z. z. je analogická požiadavka uvedená v časti 2 Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenia,
- Podmienka č. 13 z prílohy rozhodnutia (Príslušné časti kapitoly č. 11 PpBS MO34 prepracovať tak, aby sa dostatočne využili skúsenosti a poznatky z prevádzky 1. a 2. bloku Atómovej elektrárne Mochovce v oblasti zabezpečenia radiačnej ochrany) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 14 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 PpBS MO34, popisujúcej zdroje žiarenia, doplniť priestrely gama a neutrónov a popísať možné opatrenia na vylúčenie alebo obmedzenie priestrelov) – je zapracované v kapitole č. 11.2 PpBS MO34,
- Podmienka č. 15 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 správy, popisujúcej zdroje žiarenia, doplniť informácie o skúsenostiach s uplatnením chemických režimov na 1. a 2. bloku Atómovej elektrárne Mochovce v súvislosti so zabezpečením radiačnej ochrany) – je zapracované v kapitole č. 11.2 PpBS MO34,
- Podmienka č. 16 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť ciele radiačnej ochrany, ako sú napr. medzná dávka pre pracovníkov, regulačné úrovne pre individuálne ožarovania a ciele v oblasti kolektívnej dávky) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34,
- podmienka č. 17 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť zhodnotenie, ako sa prejaví prevádzka 3. a 4. bloku na individuálnych dávkach personálu, ktorý bude mať pôsobnosť na všetkých štyroch blokoch tejto elektrárne) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 18 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť konštatáciu, že zabezpečenie radiačnej ochrany je primárnou podmienkou pre bezpečnú prevádzku jadrového zariadenia a za tým účelom má byť útvár zabezpečujúci riadenie radiačnej ochrany nezávislý od ekonomických a prevádzkových ukazovateľov) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 19 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť, zhodnotiť a zvýrazniť význam odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, jeho kompetencie, práva a povinnosti) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 20 z prílohy rozhodnutia (V kapitole č. 11 PpBS MO34 preklasifikovať pracovné činnosti v kontrolovanom pásme do príslušných kategórií rizikových práv v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky) – je uvedené v kapitole č. 11.5 PpBS MO34,
- Podmienka č. 21 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí PpBS MO34 doplniť analýzu možností vzniku chýb a ich následkov (FMEA) všetkých relevantných systémov, ktoré v plnom rozsahu preukážu následky jednotlivých porúch prvkov na prevádzkyschopnosť systému) – je zapracované v kapitole č. 6.5.3 PpBS MO34,
- Podmienka č. 22 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí PpBS MO34 doplniť analýzu vnútorných záplav v rozsahu požiadaviek kapitoly č. 2.5.4.3 schválených Požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia 3. a 4. bloku) – zapracovaná v kapitolách č. 7.2.3.1 a č. 6.10 PpBS MO34,

- Podmienka č. 23 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných kapitol PpBS MO34 doplniť analýzu udalostí spojených s požiarom a záplavami, ktoré sú vyvolané seizmickou udalosťou v zmysle požiadavky návodu MAAE GS-G-4.1, 3.68 b) – zapracované v kapitolách č. 7.2.3.2 a č. 6.0 PpBS MO34,
- Podmienka č. 24 z prílohy rozhodnutia (Členenie uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, popísané v kapitole č. 8 PpBS MO34, dať do súladu s požiadavkami Prílohy č. 4, časť B diel II oddiel A ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – kapitola č. 8 PpBS MO34 prepracovaná podľa prílohy č. 4 časť B diel II oddiel A ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 25 z prílohy rozhodnutia (Prepočítať hodnoty LERF a CDF uvedené v kapitole č. 7.5.1 PpBS MO34 pre odstavený reaktor) – zapracované v kap. PpBS MO34 č. 7.3,
- Podmienka č. 26 z prílohy rozhodnutia (Upraviť obsah kapitoly č. 5.1.1.3 PpBS MO34 tak, aby bol plne v súlade a preukazoval jednoznačné splnenie požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel C ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracované v kapitole č. 5.1 a č. 5.2 PpBS MO34. Citovaná požiadavka je vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel C ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 27 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí kapitol č. 5.2 a č. 7.4 správy doplniť informáciu o tom, na aké hraničné podmienky sú systémy a komponenty dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti projektované v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B I diel I oddiel F ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracované v kapitolách č. 5.2 a č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel F ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 28 z prílohy rozhodnutia (Doplniť príslušné analýzy bezpečnosti pre nevykonové prevádzkové režimy a odstavený reaktor o aplikáciu kritéria jednoduchšej poruchy v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracované v kapitole č. 7.4. PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 29 z prílohy rozhodnutia (Doplniť príslušné kapitoly PpBS MO34 o prípadnom nesplnení kritéria jednoduchšej poruchy spolu so zdôvodnením v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 4 vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – je zapracované v kapitole č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I odd. H ods. 4 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.,
- Podmienka č. 30 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných kapitol PpBS MO34 doplniť analýzu rizika výbuchu alebo požiaru na určenie požadovanej požiarnej odolnosti požiarodeliacich konštrukcií v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel I ods. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – zapracované do kapitol č. 7.2.3.1 a č. 7.2.3.2 PpBS MO34.
- Podmienka č. 31 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí PpBS MO34 doplniť analýzu kombinácie účinkov javov vyvolaných prírodnými podmienkami a ľudskou činnosťou v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel J ods. 2 písm. b) č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – zapracované do kapitoly č. 7.2.3.2 PpBS MO34.
- Podmienka č. 32 z prílohy rozhodnutia (Dopracovať analýzy bezpečnosti tak, aby v plnej miere napĺňali požiadavky uvedené v prílohe č. 3 časť B diel II oddiel F vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 – požiadavka je zapracovaná v kapitole č. 7.2.3.1 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení

účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel II odd. G vyhlášky č. 430/2011 Z. z.

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 4594/2019 zo dňa 25. 06. 2019 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán podľa § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku a v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom kontrolných činností, ktoré je potrebné vykonať po ukončení horúcej hydroskúšky 3. bloku, a to najmä preverení úplného ukončenia všetkých stavebných a montážnych prác v hermetickej zóne, preverení odstránenia nedostatkov a nedorobkov, ako aj kontrolou pripravenosti bloku na jeho opakovaný náhrev tak, aby bolo možné v plnej miere vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje (uvádza), že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu vecí. Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní listami ÚJD SR reg. č. 4683/2019 a 4681/2019 zo dňa 28. 06. 2019.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. postupne oznamovala ÚJD SR pripravenosť jednotlivých objektov 3. bloku, resp. spoločných objektov pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku na pokračovanie konania vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby. ÚJD SR použitím odstupňovaného prístupu náležite vyhodnocoval význam týchto objektov pre jadrovú bezpečnosť. Až po potvrdení pripravenosti rozhodujúcich objektov na konanie ústnych pojednávaní spojených s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) najmä hlavného výrobného bloku, budovy pomocných prevádzok a dieselgenerátorovej stanice správnou úvahou usúdil, že sú splnené podmienky pre pokračovanie v správnom konaní č. 2.3. ÚJD SR oznámil účastníkom konania listami reg. č. 6122/2019, 6124/2019 a 6125/2019 zo dňa 23. 08. 2019 pokračovanie správneho konania č. 2.3 od 19. 08. 2019. Informácia o pokračovaní konania bola zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, formou verejnej vyhlášky na obecných úradoch Kalná nad Hronom a Nový Tekov a na webovom sídle ÚJD SR.

ÚJD SR, berúc ohľad na požiadavky zástupcov dotknutých štátnych orgánov (najmä Hasičského a záchranného zboru SR a Inšpektorátu práce) a v súlade s návrhmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. organizoval ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) po jednotlivých objektoch parciálne tak, aby zástupcovia týchto štátnych orgánov mali vytvorené optimálne podmienky pre vykonanie hodnotenia stavu v oblastiach, ktoré sú v ich kompetencii.

Ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom k veľkému počtu jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny stavieb) alebo ich podlažia v termínoch stanovených ÚJD SR. Oznámenia o termíne ústnych pojednávaní spojených s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) boli zverejnené aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Kalná nad Hronom, na elektronickej tabuli a webovej stránke ÚJD SR a na ústrednom portáli verejnej správy.

Návrh na predčasné užívanie jednotlivých stavieb/ich podlaží bol preskúmaný na mieste stavby. Stavebník predložil k jednotlivým ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) nasledovné doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- zmeny úvodného projektu, ktoré súvisia s príslušným objektom,
- sprievodnú technickú dokumentáciu a stavebné denníky.

Aktuálny stav jednotlivých stavebných objektov je v súlade s dokumentáciou požadovanou podmienkami rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 o povolení zmeny stavby pred dokončením, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 23. 05. 2014. Vydaniu

rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 predchádzalo rozkladové konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009. Rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009 bolo napadnuté žalobou na Krajskom súde Bratislava. Následne po podaní odvolania voči rozhodnutiu Krajského súdu Bratislava vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok, ktorým vrátil vec ÚJD SR na nové konanie. Výsledkom nového konania bolo vydané nové druhostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 291/2014, ktoré potvrdilo rozhodnutie č. 246/2008.

Technologické zariadenia v jednotlivých objektoch boli odskúšané/prebiehali ich skúšky podľa predpísaných programov a ich pripravenosť na uvádzanie do prevádzky bola dokladovaná v protokoloch o odskúšaní v súlade so stavom ich skúšok. Kontroly pre jednotlivé objekty boli vykonané v objekte MO34 nasledovne:

<b>P. č.</b>	<b>názov SO</b>	<b>dátum</b>	<b>stav objektu</b>
1.	Pitný vodovod Požiarny vodovod Odvodnenie vnútrozávodnej vlečky	06. 02. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
2.	Pobočná vrátnica a oplotenia	08. 01. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
3.	Splašková kanalizácia Požiarny a úžitkový vodovod Tepelná sieť na území elektrárne Základy potrubného mosta	02. 04. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
4.	Dažďová kanalizácia Stáčanie nafty a oleja II. HVB	17. 04. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
5.	Silnoprávdové káblové vedenia, Priemyselná kanalizácia Potrubie chlad. vody v okruhu veží, Kanály chlad. vody v okruhu veží	30. 04. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
6.	Budova reaktorov II. HVB +22,20 m, +29,10 m, +32,93 m, 34,20 m	25. 06. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
7.	Olejové hospodárstvo DGS Budova aktívnych pomocných prevádzok. +18,60 m, +25,20 m	27. 06. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
8.	Ventilátorové chladiace veže II-1, II-2, II-3	09. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
9.	Kryt mDG 4. blok	04. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
10.	SHN 3. blok	04. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
11.	Naftové hospodárstvo II.HVB	04. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
12.	Vonkajšia rozvodňa 110 kV a 400 kV	04. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
13.	Čerpacia stanica TVD II. HVB	09. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
14.	CČS TVN a nesystémovej požiarnej vody II. HVB	25. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
15.	Vysokotlaková kompresorová stanica II. HVB	25. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
16.	DGS II. HVB	25. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
17.	Vzduchovod k ventilačnému komínu	30. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
18.	Spojovací most medzi I.HVB a II. HVB	30. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu

<b>P. č.</b>	<b>názov SO</b>	<b>dátum</b>	<b>stav objektu</b>
			užívaniu
19.	Ťahová chladiaca veža 41	30. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
20.	Ťahová chladiaca veža 32	30. 07. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
21.	Ryhy a kanály silových káblov – 2.časť	27. 08. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
22.	Spojovací most medzi II.HVB a SO 801/1-02	27. 08. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
23.	Ventilačný komín	27. 08. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
24.	Rezervný zdroj vody – 2.HVB	27. 08. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
25.	Spoločná dieselgenerátorová stanica II. HVB	03. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
26.	Budova aktívnych pomocných prevádzok -0,90 m, +5,10 m	05. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
27.	Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží - 10,500 m a -6,500 m	10. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
28.	Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží ±0,00 m, +3,00 m	12. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
29.	Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia +6,00 m	17. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
30.	Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia +10,500 m	19. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
31.	Budova reaktorov II. HVB podlažie -2,80 m	26. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
32.	Základy transformátorov s olejovými nádržami II. HVB	26. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
33.	Základy priečnej kolaje pre transformátory II. HVB	26. 09. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
34.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +0,00 m	08. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
35.	Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok podlažia +0,00 m a +5,40 m	08. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
36.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažia -6,40m a -5,70m	08. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
37.	Priemyselná kanalizácia	30. 04. 2019	uvedené v bode 5
38.	Potrubné kanály – 2.časť	01. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
39.	Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia +14,100 m	10. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
40.	Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia +18,900 m	10. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
41.	Budova aktívnych pomocných prevádzok +10,80 m	15. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
42.	Priestory el. zariadenia pozdĺžne 3.a 4. blok, podlažie +5,40 m	17. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
43.	Priestory el. zariadenia pozdĺžne 3.a 4. blok, podlažie -8,40 m, -7,95 m	17. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu

<b>P. č.</b>	<b>názov SO</b>	<b>dátum</b>	<b>stav objektu</b>
44.	Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok (-7,0m)	22. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
45.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok (-3,6m)	22. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
46.	Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok (-3,6m)	22. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
47.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +9,60 m	24. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
48.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +18,60 m	24. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
49.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +39,50 m	29. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
50.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažia +14,70 m	29. 10. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
51.	Strojovňa II. HVB podlažie +3,80 m	05. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
52.	Strojovňa II. HVB podlažie +4,70 m	05. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
53.	Strojovňa II. HVB podlažie +6,70 m	07. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
54.	Strojovňa II. HVB podlažie +7,50 m	07. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
55.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +22,50m	12. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
56.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +26,750m	12. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
57.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +31,00m	14. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
58.	Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok podlažie +35,50m	14. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
59.	Priestory el. zariadenia priečne 3.blok podlažie: +9,6m	19. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
60.	Priestory el. zariadenia priečne 3.blok podlažie: +14,7m	19. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
61.	Priestory el. zariadenia priečne 3.blok podlažie: +20,00m	19. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
62.	Strojovňa II.HVB Podlažie: -3,10m	21. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
63.	Strojovňa II.HVB Podlažie: -5,5m	21.11.2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
64.	Strojovňa II.HVB Podlažie: +0,00m	21. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
65.	Dekarbonizácia chemickej úpravne vody	22. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu



P. č.	názov SO	dátum	stav objektu
66.	Kontrolné sondy priesakov – 2.časť	22. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
67.	Vnútrozávodné komunikácie -2.časť	22. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
68.	Uloženie potrubia do +-0,00 -2. časť	22. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
69.	Potrubie chladiacej vody v okruhu veží II.HVB	22. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
70.	Ťahová chladiaca veža 31	22. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
71.	Strojovňa II.HVB podlažie +9,60m	26. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
72.	Strojovňa II.HVB podlažie +13,80m	26. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
73.	Strojovňa II.HVB podlažie +32,50m	26. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
74.	Hlavná uzemňovacia sieť - 2. časť	28. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
75.	Ryhy a kanály silových káblov – 1. časť	28. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
76.	Vonkajšie osvetlenie – 2. časť	28. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu
77.	Kalové potrubie z chladiacich veží II HVB	28. 11. 2019	vyhovuje predčasnému užívaniu

Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 3. bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba. ÚJD SR oznámil účastníkom konania termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním písomne – listami reg. č. 7860/2019, 7864/2019 a 7865/2019 zo dňa 30. 10. 2019. ÚJD SR zverejnil podrobnosti o organizácii predmetného miestneho zisťovania na svojom webovom sídle. Na procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., zástupcu mimovládnej organizácie GLOBAL 2000 (Rakúsko) a zástupcov územnej samosprávy, ako aj zástupcovia dotknutých orgánov a ÚJD SR. Útvary inžinieringu a spúšťania spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. prítomným odprezentovali objekty a zariadenia, ktoré boli následne predmetom ohliadky nadväzujúcej na ústne pojednávanie. Počas priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním prítomní kládli otázky a pripomienky, ktoré boli zodpovedané príslušnými zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. a zástupcami ÚJD SR. Prítomné osoby mali taktiež možnosť nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná zápisnica a protokol, ktorých obsah bol účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými odsúhlasený. Písomná zápisnica a protokol sú zverejnené na webovom sídle ÚJD SR.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vo veci zmeny stavby pred dokončením pre Atómovú elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba, v ktorom bolo

vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 a potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 23. 05. 2014. Je možné konštatovať, že predčasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby „Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“ pred dokončením) bolo súčasťou podkladov pre jednotlivé ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami). Súhrnné hodnotenie plnenia záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014 predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. ÚJD SR ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016 a aktualizovala ho listom zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, ktorý bol zaregistrovaný na ÚJD SR ako reg. č. 8584/2019.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/050765 zo dňa 18. 09. 2019, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 6722/2019 „Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacího projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu)“. Autorský dozor (ÚJV Řež, a.s., divízia Energoprojekt Praha) v tomto dokumente konštatuje súlad vykonávacího projektu s úvodným projektom a jeho dodatkami. V jednotlivých prípadoch autorský dozor požaduje pre úplné dosiahnutie súladu vykonávacího projektu s úvodným projektom vykonať úpravy v oblasti jadrovej, strojnej, elektro a SKR. Tieto úpravy majú najčastejšie formálny charakter (úprava dokumentácie, ktorou sa požaduje dať ju do súladu s ostatnými zmenami legislatívy).

Na základe stanoviska autorského dozoru požiadala ÚJD SR spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. o aktualizáciu dokumentu „Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacího projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu)“. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila listom zn. SE/2020/017471 z 26. 03. 2020 ÚJD SR revidovaný dokument „Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacího projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu), rev. 02. v ktorom autor úvodného projektu konštatuje, že po vykonaných úpravách dokumentácie je technická dokumentácia vykonávacího projektu v súlade s koncepciou úvodného projektu.

ÚVZ SR vydal rozhodnutím č. OOPŽ/4603/2019 zo dňa 15. 10. 2019 povolenie na uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri prevádzke blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním do životného prostredia. V predmetnom rozhodnutí sú definované základné autorizované limity pre obmedzenie ožiarenia obyvateľov v okolí jadrového zariadenia spôsobeného rádioaktívnymi látkami vypustenými spod administratívnej kontroly do ovzdušia a povrchových vôd pri prevádzke blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce, určený výpočtový program na modelové hodnotenie ožiarenia obyvateľov spôsobeného vypustenými rádioaktívnymi látkami spod administratívnej kontroly do životného prostredia počas normálnej prevádzky blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce, referenčné úrovne aktivity rádionuklidov vypustených do ovzdušia za kalendárny rok, referenčné úrovne aktivity rádionuklidov vypustených v odpadovej vode do povrchových vôd rieky Hron za kalendárny rok, požiadavky na monitorovanie aktivity rádionuklidov vypustených do ovzdušia, aktivity rádionuklidov vypustených v odpadovej vode do povrchových vôd rieky Hron a iné dôležité pravidlá pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri prevádzke blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním do životného prostredia.

Prvostupňový správny orgán požiadala listom reg. č. 8862/2019 zo dňa 09. 12. 2019 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil potrebou vykonať dodatočné kontrolné činnosti počas opakovaného náhrevu 3. bloku a tiež dať účastníkom dostatočný čas na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku. Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci

konania a ostatné dotknuté orgány informovaní listami ÚJD SR reg. č. 9187/2019, 9198/2019 a 9190/2019 zo dňa 19. 12. 2019.

ÚJD SR predložil listom reg. č. 161/2020 zo dňa 09. 01. 2020 MŽP SR aktualizovaný odpočet plnenia Záverečného stanoviska EIA MO34. Tento aktualizovaný odpočet plnenia podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34 bol vypracovaný spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. a bol zaslaný ÚJD SR listom zn. SE/2019/069972 zo dňa 18.12.2019. Inšpektori ÚJD SR vykonali kontrolu údajov v odpočte počas inšpekcie v Mochovciach. Aktualizácia odpočtu bola vykonaná na žiadosť ÚJD SR po vydaní rozhodnutia ÚVZ SR č. OOZPŽ/4603/2019 zo dňa 15. 10. 2019. Súčasne s predložením aktualizovaného odpočtu plnenia podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34 ÚJD SR požiadal MŽP SR listom reg. č. 161/2020 o vydanie Záväzného stanoviska k plneniu odporúčaných podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34 podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.

MŽP SR v rámci konania a po posúdení písomného vyhodnotenia splnenia podmienok určených v Záverečnom stanovisku EIA MO34 vydaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov vydalo Záväzné stanovisko č. 1360/2020/zg. (ďalej len „Záväzné stanovisko MŽP SR“) zo dňa 11.02.2020, ktoré bolo doručené ÚJD SR dňa 12. 02. 2020 a zaregistrované ako reg. č. 1166/2020 v spise č. 781-2020. V Záväznom stanovisku MŽP SR konštatuje, že: „...návrh na konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba a povolenia na predčasné užívanie jednotlivých stavebných objektov 3. bloku a spoločných objektov pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp zo dňa 28. 04. 2010 a jeho podmienkami“. V Záväznom stanovisku MŽP SR sú uvedené podmienky:

- 1) vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 17 vyhlášky ÚJD SR č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 33/2012 Z. z.“).
- 2) nadzemné elektrické vedenie bude mať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

ÚJD SR podmienku č. 2) zo Záväzného stanoviska MŽP SR premietol do podmienky C.2 návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený pre účastníkov konania a verejnosť na webovom sídle ÚJD SR dňa 15. 02. 2020. Zverejnením podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 ÚJD SR realizoval § 33 ods. 2 správneho poriadku, kde sa účastníkom konania dáva možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Rovnako zverejnením návrhu rozhodnutia ÚJD SR umožnil realizáciu práva verejnosti najmä podľa čl. 6 ods. 2 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) (Publikované v Zbierke zákonov Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia č. 43/2006 Z. z.) (ďalej len „Aarhuský dohovor“) ako medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. prijala opatrenia na včasné splnenie podmienky č. 2) zo Záväzného stanoviska MŽP SR. Listom zn. SE/2020/027411 zo dňa 25. 05. 2020 informovala ÚJD SR o realizovanom opatrení, ktoré zabezpečuje, že nadzemné elektrické vedenie má také riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. ÚJD SR listom reg. č. 3839/2020 zo dňa 09. 06. 2020 požiadal MŽP SR o vyjadrenie k realizovaným opatreniam na nadzemných elektrických vedeniach v MO34. MŽP SR listom zn. 1360/2020zg. zo dňa 25. 06. 2020 informovalo ÚJD SR, že na základe realizovaných opatrení považuje podmienku uvedenú v Záverečnom stanovisku EIA MO34 za splnenú. Vzhľadom k uvedenému nefiguruje podmienka č. 2 zo Záväzného stanoviska MŽP SR v tomto rozhodnutí.

Plnenie podmienky č. 1) zo Závazného stanoviska MŽP SR je možné overiť až po uvedení 3. bloku do prevádzky/skúšobnej prevádzky. Z uvedeného dôvodu ÚJD SR zapracuje znenie tejto podmienky do predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na skúšobnú prevádzku 3. bloku. Súhlasné stanovisko MŽP SR s takýmto postupom ÚJD SR je uvedené v písomnej komunikácii, ktorá je zaradená v spise č. 781-2020 pod reg. č. 1271/2020.

ÚJD SR overil plnenie úloh z Akčného plánu po záťažových testoch po havárii vo Fukušime formou inšpekcie č. 412/2020, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch august –[december](#) 2020. Touto inšpekciou ÚJD SR preveril na mieste údaje, ktoré boli uvedené v predloženej odpočte plnenia úloh z Akčného plánu. Tento odpočet predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. ÚJD SR listom zo dňa 31. 10. 2019, ktorý bol registrovaný ÚJD SR pod číslom 7977/2019. ÚJD SR inšpekciou potvrdil, že opatrenia z Akčného plánu po záťažových testoch sú splnené, resp. sa plnia v stanovených termínoch. ÚJD SR si vyžiadal v roku 2020 počas inšpekcie v Mochovciach aktualizáciu odpočtu plnenia Akčného plánu. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila túto aktualizáciu odpočtu plnenia Akčného plánu ako súčasť podkladov pre inšpekciu. ÚJD SR overil inšpekciou splnenie úloh z Akčného plánu na základe čoho konštatuje, že zročné úlohy z Akčného plánu sú v plnom rozsahu splnené.

Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 boli zverejnené na webovom sídle ÚJD SR. O zverejnení podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní písomne listami reg. č. 5918/2018, 5913/2018 a reg. č. 5921/2018 zo dňa 17. 07. 2018. K podkladom pre rozhodnutie sa v stanovenej lehote (do 28. 10. 2018) nevyjadril žiadny z účastníkov konania.

ÚJD SR listom č. 1024/2020 zo dňa 10. 2. 2020 oznámil predbežný dátum zverejnenia podkladov k návrhu rozhodnutia v správnych konaniach vo veci „Atómová elektrárň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba“ prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnením informácie na webovom sídle ÚJD SR v slovenskom jazyku: [https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/\\$All/58D2014BED8FF4C8C1257F7D002FA95D](https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D2014BED8FF4C8C1257F7D002FA95D)), v anglickom jazyku: [https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/notification\\_basis\\_decision\\_unit\\_3/\\$FILE/L\\_1026\\_2020\\_GaPe\\_web.pdf](https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/notification_basis_decision_unit_3/$FILE/L_1026_2020_GaPe_web.pdf)), ako aj doručením listu zainteresovaným subjektom na území SR listom zo dňa 10. 02. 2020 pod č. 1024/2020. Zainteresovaným subjektom so sídlom v zahraničí bolo oznámenie o zverejnení podkladov pre rozhodnutie v správnom konaní doručené listom zo dňa 10. 02. 2020 pod č. 1026/2020 v anglickom jazyku.

Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli zverejnené na webovom sídle ÚJD SR a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR dňa 15. 02. 2020 ako podklady, ktorých zverejnením v predmetných správnych konaniach sa realizuje § 33 ods. 2 správneho poriadku, v rámci ktorého sa účastníkom konania poskytla možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Rovnako sa týmto návrhom rozhodnutia a jeho zverejnením umožnila realizácia práva verejnosti najmä podľa čl. 6 ods. 2 a 3 Aarhuského dohovoru. Účastníkom konania bolo zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 oznámené listami reg. č. 1027/2020, 1026/2020 a 1024/2020 zo dňa 10. 02. 2020.

ÚJD SR súčasne listami reg. č. 1027/2020, 1026/2020 a 1024/2020 zo dňa 10. 02. 2020 účastníkov konania upozornil, že podľa § 8 ods. 10 atómového zákona v znení jeho poslednej novely uverejnenej v Zbierke zákonov SR pod č. 279/2019 Z. z. účinné od 01. 10. 2019, bude účastníkom konania doručovať všetky písomnosti vrátane rozhodnutia o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou vyhláškou. Taktiež oznámil zainteresovaným subjektom, že sa verejná vyhláška bude zverejňovať na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na webovom sídle ÚJD SR. a na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov.

Podklady tvorili návrh rozhodnutia, ktorým sa vydáva povolenie podľa § 5 ods. 3 písm. b), § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona, § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 stavebného zákona, s príslušnými vysvetleniami pre účastníkov konania, kapitola č. 13 PpBS MO34 (Vplyv na životné prostredie) a odpočet k plneniu podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34.

ÚJD SR požiadal účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadriť sa k zverejneným podkladom pre rozhodnutie písomne najneskôr do 15. 04. 2020.

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 3711/2020 zo dňa 02. 06. 2020 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil nasledovne:

- V súvislosti s ohrozením verejného zdravia koronavírusom COVID – 19 došlo v mesiacoch marec až máj 2020 k podstatnému zníženiu tempa dokončovacích prác na 3. bloku. Touto skutočnosťou boli podstatným spôsobom ovplyvnené niektoré činnosti, ktorých dokončenie je potrebné pred vydaním rozhodnutia v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3.
- Na 3. bloku prebieha rozsiahla kontrola kvality hutných materiálov, ktorá bola vyvolaná zistením nezhodného materiálu, ktorý bol nainštalovaný na 4. bloku. Túto kontrolu je potrebné dokončiť pred vydaním rozhodnutia vo veci. Súčasne je vzhľadom k rozsahu odôvodnené očakávať, že ukončenie tejto kontroly presiahne lehotu pre vydanie rozhodnutia v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3.

Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 3913/2020) a na webovom sídle ÚJD SR.

Poskytnutá lehota v dĺžke dvoch mesiacov za účelom možnosti oboznámenia sa s podkladom rozhodnutia a uplatnenia práva vyjadriť sa k týmto podkladom, uplynula dňa 15. 04. 2020. K uplynutiu lehoty určenej správnym orgánom doručili k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom vyjadrenia nasledovné štyri subjekty:

1. Spoločnosť MBL spol. s r. o., so sídlom Táborská 93, 615 00 Brno, Česká republika, IČO: 26 312 956, zápis: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, reg. č.: C43278 (ďalej len „spoločnosť MBL“) zastúpená advokátom dňa 06. 04. 2020 doručila do elektronickej schránky ÚJD SR vyjadrenie k podkladom návrhu rozhodnutia, ktoré bolo zaregistrované pod č. 2436/2020. Doručené vyjadrenie spoločnosti MBL spĺňalo formálne náležitosti podania v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 správneho poriadku.
2. Kancelária krajinskej vlády Dolného Rakúska doručila dňa 15. 04. 2020 ÚJD SR vyjadrenie k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom elektronicke formou emailu, ktorý bol zaregistrovaný pod č. 2607/2020. Z procesného hľadiska podanie nespĺňalo zákonom stanovené formálne náležitosti v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku.
3. Mimovládna organizácia GLOBAL 2000 doručila svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom dňa 15. 04. 2020 ÚJD SR elektronicke formou emailu, ktorý bol zaregistrovaný pod č. 2608/2020. Z procesného hľadiska podanie nespĺňalo formálne náležitosti podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku.
4. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., doručila písomné stanovisko k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom listom č. SE/2020/019979 zo dňa 08. 04. 2020, ktoré ÚJD SR zaregistroval pod č. 2557/2020.

V doručených vyjadreniach boli vznesené vecné aj formálno-procesné pripomienky. Za účelom spoľahlivého zistenia stavu vecí sa ÚJD SR vysporiadal s jednotlivými vyjadreniami účastníkov nasledovne:

V stanovisku krajinskej vlády Dolné Rakúsko sa uvádza:

- a) Reaktory, ktoré sa v súčasnosti celosvetovo uvádzajú do prevádzky, patria k 3. generácii. Sovietsky typ reaktora VVER 440/213 zo 60. a 70. rokov posledného storočia patrí k 2. generácii. Napriek mnohým zlepšeniam pôvodného vyhotovenia, modernizácii a ambicióznym vyhláseniam o „evolučnej koncepcii“ 3. a 4. bloku nedosahujú reaktory VVER 440/213 v žiadnom prípade bezpečnostnú úroveň nových zariadení 3. generácie.
- b) Zo záťažových testov realizovaných po havárii vo Fukušime zameraných na zabránenie ťažkým haváriám neboli vyvedené dostatočné konzekvencie. Uvádza prípady, ktoré by mohli byť relevantné aj pre Mochovce:
  - 1) zlyhanie turbín, ktoré môže zapríčiniť výbuch a požiar,
  - 2) zaplavenie spoločnej turbínovej haly zariadení VVER-440/213, ktoré môže spôsobiť paralelnú stratu prúdu vo všetkých štyroch zariadeniach,
  - 3) zemetrasenie, ktoré spôsobí zrútenie chladiacich veží na budovu vedľajšej chladiacej vody a tým vyradí na dvoch zariadenia ich posledný chladiaci stupeň,
  - 4) pád lietadla,
  - 5) pri ťažkých haváriách sa musí zabezpečiť, aby sa nedostalo roztavené jadro von z tlakovej nádrže, pretože inak by mohli vzniknúť podmienky, ktoré by sa s vysokou pravdepodobnosťou nedali zvládnuť. Zdá sa, že v prípade plánovaného uvedenia do prevádzky 3. bloku nie sú vyššie uvedené opatrenia dostatočne zabezpečené príp. zdokumentované.
- c) Zastaraný typ reaktora, úroveň bezpečnosti nedosahuje najnovší stupeň. Uvádza nasledujúce argumenty:
  - 1) reaktory nie sú vybavené ochrannou obálkou reaktora (containment), ale len ochranným plášťom (confinement) so systémom na potlačenie tlaku,
  - 2) (bloky VVER) predstavujú zdvojené jednotky so spoločnou reaktorovou halou a spoločnou turbínovou halou pre všetky štyri reaktory,
  - 3) (reaktor VVER 440/213) nie je vybavený na ťažké havárie prekračujúce projektované havárie.
  - 4) odolnosť voči pádu lietadla nie je preukázaná,
  - 5) uzavretie prípadného roztaveného jadra v tlakovej nádobe reaktora nie je preukázané ani vo všetkých čiastkových oblastiach ani vcelku, a už vôbec nie za podmienok ťažkej havárie.
- d) Starnutie stavebných dielov a desiatky rokov trvajúca stavebná história zariadenia:
  - 1) dodávateľské a konštrukčné firmy už vykonali údržbu a konzervovanie, ale tieto opatrenia sa realizovali až od roku 2000 pod dohľadom Úradu pre jadrový dozor,
  - 2) vynára otázka, či časti zariadenia a stroje dôležité pre bezpečnosť (napr. núdzový napájací dieselový agregát), pri ktorých už možno zaznamenať relevantné starnutie, boli podrobené rozsiahlemu testovaniu a dokumentácii ich bezchybnej funkčnosti a či bol zavedený primeraný transparentný systém riadenia starnutia zariadenia v potrebnom rozsahu a kvalite,
  - 3) podľa misie pre-OSART (*Operational Safety Review Team*) MAAE je kvalita organizácie stavby, stavebný dozor, priechodnosť dokumentácie, vzdelávanie pracovníkov a manažment nedostatkov pre verejnosť stále nejasný a preto ho aj naďalej treba posudzovať kriticky.
- e) Elektrický výkon - uvádza sa možný elektrický hrubý výkon 471 MW pre jeden blok, ktorý je vyšší ako pôvodne plánovaný výkon 440 MW. vyvstáva otázka, či boli vyčerpané pôvodné bezpečnostné rezervy pre možný vyšší výkon elektrického zariadenia.
- f) V posúdení vplyvov na životné prostredie detailne hovorí o medzisklade, pri koncovom sklade sa naďalej odkazuje na národný rozvojový program geologického koncového skladu. Tiež sa spomína možnosť vyvážania vyhoreného jadrového paliva do zahraničia.

Tak či onak, problém koncového skladu sa nevyrieši ani pred plánovaným uvedením do prevádzky 3. bloku a úvahy o relevantnej časti vplyvov na životné prostredie sa presúvajú do budúcnosti.

Doručené vyjadrenie Kancelárie krajinskej vlády Dolného Rakúska elektronicky formou emailu nespĺňalo náležitosti podania v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 správneho poriadku. V zmysle predmetného ustanovenia, podanie uskutočnené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu, alebo ústne do zápisnice. Vyjadrenie Kancelárie krajinskej vlády Dolného Rakúska predstavovalo opätovné podanie stanoviska z roku 2009 v nemeckom jazyku s okrajovou aktualizáciou, neobsahovalo však žiadne konkrétne výhrady, návrhy, pripomienky k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom.

ÚJD SR poučil účastníka konania o absencii predpísaných náležitostí podania a v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzval účastníka konania v odpovedi zo dňa 16. 04. 2020 zaregistrovanou pod číslom 262/2020 na email, ktorým bolo vyjadrenie doručené, aby nedostatky odstránil v predpísanej lehote, t. j., aby doručil svoje podanie podľa zákonných náležitostí viažucich sa na elektronické podanie podľa osobitného predpisu v lehote 3 pracovných dní.

V nadväznosti na výzvu ÚJD SR Kancelária krajinskej vlády Dolného Rakúska dňa 18. 04. 2020 napriek poučeniu, opätovne doručila vyjadrenie elektronicky formou emailu. Podanie opätovne nespĺňalo zákonom stanovené formálne náležitosti podania ustanovené v § 19 ods. 3 správneho poriadku, nakoľko nebolo podľa ustanovenia § 19 ods. 1 správneho poriadku doplnené listinnou formou v lehote troch pracovných dní, ani autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, ani potvrdené ústne do zápisnice. V opätovnom doručení elektronického podania bolo vyjadrenie voči pôvodnému doplnené iba o aktualizáciu dátumu a zmenu v osobe zodpovedného zástupcu reprezentujúceho Kanceláriu krajinskej vlády Dolného Rakúska.

ÚJD SR pristúpil k prekladu vyjadrenia Kancelárie krajinskej vlády Dolného Rakúska a posúdil predmetné podanie v zmysle § 19 ods. 2 správneho poriadku podľa jeho obsahu, napriek nedodržaniu správneho postupu pri uskutočnení elektronického podania účastníkom konania, na ktorý správny orgán účastníka konania upozornil výzvou a poučením o potrebe doplnenia takéhoto podania formou emailu zo dňa 16. 04. 2020.

Kancelária krajinskej vlády Dolného Rakúska vo svojom vyjadrení vyslovila všeobecný negatívny postoj k rozširovaniu využívania jadrovej energie ako takej, ktoré by v uvedenej súvislosti spustenie 3. bloku predstavovalo. Jednotlivé body vyjadrenia boli zamerané k technickému stavu zariadení a komponentov stavby 3. bloku.

***Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie účastníka konania bude súčasťou predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci a bude zverejnená na tomto mieste***

V stanovisku organizácie GLOBAL 2000 k návrhu rozhodnutia pre uvádzanie 3. Bloku MO3,4 do prevádzky je uvedené nasledovné:

- a) Organizácia GLOBAL 2000 podľa svojho vyjadrenia považuje za neštandardné, že ÚJD SR zverejnenie podkladov k návrhu rozhodnutia, ktoré nemalo formu finálneho rozhodnutia. Organizácia GLOBAL 2000 ďalej namietala formuláciu podmienok s vysvetlivkami

pre žiadateľa o povolenie, ktoré považuje za priestor na ďalšie dojednania medzi žiadateľom a ÚJD SR.

- b) K formulácii podmienok s vysvetľujúcimi poznámkami organizácia GLOBAL 2000 vyjadrila nesúhlas najmä s ich podmieneným znením vzhľadom na nemožnosť účasti verejnosti na rozhodovacom procese z dôvodu, že v čase zverejnenia podkladov k návrhu rozhodnutia nezahŕňal doklad o pripravenosti objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku potvrdzujúci pripravenosť uvedených zariadení pre etapy jeho fyzikálneho i energetického spúšťania, z dôvodu stále prebiehajúcich testov a úprav.
- c) Organizácia GLOBAL 2000 vo vyjadrení uviedla, že nie je v danom štádiu zverejnenia podkladov k návrhu rozhodnutia možné uplatniť právo verejnosti zúčastniť sa na rozhodovacom procese a z uvedených dôvodov navrhla preskúmať návrh rozhodnutia až v čase pripravenosti všetkých potrebných zariadení a systémov potrebných pre prevádzku 3. bloku. Postup uvedený vo vysvetlivke č. 3 k bodu 9.r) vylučuje prístup verejnosti k informáciám a účasť verejnosti na rozhodovaní.
- d) Organizácia GLOBAL 2000 taktiež upozornila na svoje predchádzajúce stanoviská, ktoré podľa jej názoru neboli doteraz brané do úvahy:
  - 1) Ako vyplynulo z pripomienok k dokumentu PNM34481619 (Vyhodnotenie plnenia odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku EIA, ktoré organizácia GLOBAL 2000 zaslala ÚJD SR, verejnosť nemá informácie o Atómovej elektrárni Mochovce, ako sa odlišuje od starších elektrární a ako spĺňa súčasné bezpečnostné požiadavky pre zmiernenie dopadu prevádzky a ťažkých havárií na životné prostredie.
  - 2) Podmienka č. 1 Záverečného stanoviska EIA MO34 uvádza: „Zmeny vybraných zariadení ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť sa žiadateľ rozhodol vykonať na základe zmenených legislatívnych požiadaviek platných v dobe plánovanej dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.“, čo požaduje úplné splnenie legislatívnych podmienok platných v čase keď bude elektrárňa dokončená. To nie je splnené, lebo by to zahŕňalo aj pád veľkého komerčného lietadla.
- e) Organizácia GLOBAL 2000 sa vo svojom stanovisku ďalej vyjadrila k ďalším dvom dokumentom predstavujúcim podklad k návrhu rozhodnutia, a to k Vyhodnoteniu spôsobu plnenia odporúčaných podmienok uvedených v Záverečnom stanovisku EIA MO34 (ďalej len „vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok“) zo dňa 12. 12. 2019 a kapitoly 13 PpBS MO34 týkajúcej sa vplyvov na životné prostredie zo dňa 14. 09. 2018. Podľa organizácie GLOBAL 2000 ide o neposkytnutie presnej a konkrétnej informácie o tom, ako bola splnená podmienka 3.4 Záverečného stanoviska EIA MO34, v ktorej sú premietnuté požiadavky Európskej komisie (vytvorenie referenčného deterministického scenára pre externý zdroj napr. pád lietadla, v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou). V odpočte plnenia požiadaviek Záverečného stanoviska EIA MO34 sa len uvádza, že boli vykonané testy a analýzy a bezpečnosť bola preukázaná. Nakoľko však tieto informácie sú v SR klasifikované ako citlivé, tak detaily neboli sprístupnené verejnosti.
- f) V spojitosti s podmienkou č. 1 týkajúcej sa Záverečného stanoviska EIA MO34, organizácia GLOBAL 2000 zastáva názor, že zákonné podmienky uvedené v rozhodnutí č. 266/2008 si vyžadujú splnenie zákonných požiadaviek v čase dokončenia jadrového zariadenia, vzhľadom na to, že v takom prípade by zahŕňali aj požiadavky na odolnosť voči dopadu veľkých komerčných lietadiel. K uvedenej veci organizácia GLOBAL 2000 dodala, že súčasný stav 3. a 4. bloku spĺňa požiadavky MAAE a WENRA *Safety Reference Level for Existing Reactors*, avšak nenapĺňa požiadavky *Safety Objectives for New Power Reactors*. Podľa názoru organizácie GLOBAL 2000 túto skutočnosť zhoršuje starnutie budov, štruktúr a komponentov z obdobia začiatku výstavby elektrárne z osemdesiatych rokov minulého storočia, ako aj extrémne zlá kvalita manažmentu výstavby, ktoré okrem WANO potvrdilo aj niekoľko oznamovateľov a údajne aj ÚJD SR.



- g) Organizácia GLOBAL 2000 v roku 2018 upozornila na chýbajúci scenár zaoberajúci sa teplotou vody v rieke Hron, ktorý je požadovaný v záveroch Záverečného stanoviska EIA MO34. Dáta, ktoré sú uvedené sú z roku 1982, miesto toho aby poskytovali predpoveď na najbližších 60 rokov.
- h) Tabuľky výpustí uvedené v PpBS, kapitola č. 13 nie sú použiteľné z nasledujúcich dôvodov:
- 1) Uvedené hodnoty sú priemery za 4 roky z obdobia 1999-2002, pričom zahŕňajú aj EBO12, ktoré bolo odstavené v roku 2000. Tieto dáta sú viac ako 20 rokov staré. Bolo by lepšie použiť nové dáta.
  - 2) Prečo sú limitné hodnoty také vysoké, keď sa čerpajú len na niekoľko percent?
  - 3) Prečo sú hodnoty pre EMO1,2 väčšie ako pre EBO34 (trícium do hydrosféry)?
  - 4) Povolené hodnoty pre MO34 vyzerajú byť jednoducho 50% z hodnôt určených v 1997 pre 4 bloky.
  - 5) V kapitole č. 13.1.4 PpBS je uvedená zavádzajúca informácia, na základe, ktorej si ľudia čítajúci kapitolu nemusia uvedomiť, že trícium je vypúšťané spolu s vodou a tým sa využíva skoro celé povolené množstvo.
  - 6) Rovnako ako v 2018 nie verejnosti poskytnutá žiadna informácia o bilaterálnych seminároch (podmienka 3.2 Záverečného stanoviska EIA MO34).
- i) Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 týkajúce sa poistenia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa zákona č. 54/2015 Z. z. v súvislosti s ktorým organizácia Global uvádza, že suma 300 miliónov EUR, ktorú zákon stanovuje, nedosahuje výšku krytia potrebného pre prípad jadrovej udalosti veľkého rozsahu. Organizácia GLOBAL 2000 pre porovnanie uviedla výpočty francúzskej IRSN (*Technical Support Organisation*) pre prípadnú jadrovú udalosť v Európe, ktorej škoda by dosiahla čiastku približne 400 miliárd EUR (zdroj: [www.nucnet.org/news/nuclear-accident-in-france-could-cost-more-than-eur-400-billion-says-irsn](http://www.nucnet.org/news/nuclear-accident-in-france-could-cost-more-than-eur-400-billion-says-irsn)).
- j) Pripomienka týkajúca sa komunikačnej politiky ÚJD SR, v súvislosti s ktorou organizácia GLOBAL 2000 poukázala na to, že ÚJD SR v odpovediach k Národnej správe v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (*Answers to questions on national report of the Slovak Republic*) potvrdil dodržiavanie požiadaviek stanovených Aarhuským dohovorom. Organizácia GLOBAL 2000 uviedla, že ÚJD SR uvádza MAAE nepravdivé informácie vo vzťahu k problematike informovania verejnosti v zmysle Aarhuského dohovoru. V uvedenej záležitosti organizácia GLOBAL 2000 dodala, že ÚJD SR informuje o dodržiavaní požiadaviek vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru napriek skutočnosti, že Výbor pre súlad k Aarhuskému dohovoru (ďalej len „Výbor pre súlad“) už konštatoval niekoľko porušení.
- k) Organizácia GLOBAL 2000 svojím vyjadrením žiada, aby ÚJD SR neudelil povolenie na uvedenie 3. bloku do prevádzky.

***Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie účastníka konania bude súčasťou predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci a bude zverejnená na tomto mieste***

V stanovisku spoločnosti MBL zastúpenej advokátom sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:

Spoločnosť MBL nadviazala vo svojom vyjadrení k podkladom pre rozhodnutie na komunikáciu s ÚJD SR vo veci žiadosti o prístupnosť informácie (ďalej len „infožiadost“) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Pripomienky k podkladom pre rozhodnutie sa týkali štyroch okruhov.

- A.** Vo svojom vyjadrení spoločnosť MBL uvádza, že je zmluvným partnerom žiadateľa – spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., a vykonávala časť prác na seizmickom zodolnení 3. bloku a z uvedeného dôvodu je aj autorom príslušnej dokumentácie o vykonaných prácach. V uvedenej súvislosti spoločnosť MBL vo vyjadrení uviedla, že spomínaná dokumentácia je predmetom zádržného práva na zabezpečenie pohľadávky preukázanej Oznámením o uplatnení zádržného práva zo dňa 18. 06. 2018 pod zn. MS/094/2018, ktoré tvorilo prílohu k vyjadreniu. Prvá pripomienka sa týkala originality dokumentácie k prácam seizmického zodolnenia 3. a/alebo 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Spoločnosť MBL, poukázala na odpovede ÚJD SR, ktoré boli predmetom infožiadostí zo dňa 30. 07. 2019 a 11. 03. 2020. V uvedenej záležitosti ÚJD SR poskytol informáciu, že „K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť originálnu dokumentáciu, prípadne notársky overené kópie zhodujúce sa s originálom, nie s kópiou predloženou notárovi na overenie.“ V nadväznosti na odpoveď ÚJD SR spoločnosť MBL vzniesla pochybnosť, že v rámci kolaudačného konania neboli ÚJD SR predložené originály, resp. overené kópie dokumentácie k prácam seizmického zodolnenia. Taktiež bolo v tejto súvislosti uvedené, že žiadateľ vo veci správneho konania nedisponuje originálmi požadovanej dokumentácie, nakoľko tá je predmetom zádržného práva vyplývajúceho zo zmluvy o dielo uzavretej medzi spoločnosťou MBL, a spoločnosťou Solesi S.p.A.
- B.** Druhá pripomienka sa týkala existencie zádržného práva k dokumentácii, ktorá podľa spoločnosti MBL nemala byť v dispozičnom práve žiadateľa ani spoločnosti Solesi S.p.A. V súvislosti s druhou pripomienkou bolo opätovne uvedené, že dokumentácia, ktorú žiadateľ ÚJD SR v kolaudačnom konaní predložil nie je originálom.
- C.** Podľa vyjadrenia spoločnosti MBL môže spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. preukázať splnenie podmienky seizmického zodolnenia 3. bloku len v prípade, ak predloží ÚJD SR všetku dokumentáciu seizmického zodolnenia v jej originálnom vyhotovení alebo notárom úradne osvedčenej kópii.
- D.** Spoločnosť MBL vo svojom vyjadrení striktné žiadala ÚJD SR, aby vykonal kroky smerujúce k zisteniu pravosti a úplnosti dokumentácie predloženej spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s.

***Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie účastníka konania bude súčasťou predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci a bude zverejnená na tomto mieste***

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. navrhla v svojom vyjadrení k návrhu rozhodnutia zmenu textu podmienky C.1:

- 1) Zmenu odkazu – miesto § 78 ods. 1 uviesť odkaz na § 144a stavebného zákona.
- 2) Opraviť chybu v 1. odstavci na str. 28/xx text: „...ktoré nesmú byť prevýšené“.

***Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie účastníka konania bude súčasťou predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci a bude zverejnená na tomto mieste***

Spoločnosť MBL spol. s r. o., so sídlom Tábořská 93, 615 00 Brno, Česká republika, IČO: 26 312 956, zápis: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, reg. č.: C43278 (ďalej len „spoločnosť MBL“) zastúpená advokátom dňa 20. 10. 2020 doručila do elektronickej schránky ÚJD SR stanovisko a vyjadrenie k podkladom k vydaniu povolenia na prevádzku 3. bloku AE Mochovce návrhu rozhodnutia, ktoré bolo zaregistrované pod č. 7274/2020. Doručené vyjadrenie spoločnosti MBL spĺňalo formálne náležitosti podania v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 správneho poriadku.

Vo svojom stanovisku spoločnosť MBL spol. s r. o. uvádza, že vyhotovila dokumentáciu k zvarom, ktoré boli vykonané certifikovanými odbornými zvaračmi MBL spol. s r. o. a zároveň aj dokumentáciu k skúškam nutným k dokončeniu a odovzdaniu jednotlivých prvkov. MBL spol. s r. o. ďalej vo svojom stanovisku uvádza, že ako zhotoviteľ uvedených prác, a teda aj autor predmetnej dokumentácie, má jediný originál uvedenej dokumentácie vo svojej držbe z dôvodu uplatneného zádržného práva, pričom kópiu tejto dokumentácie nemá k dispozícii ani spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. ani Solesí S. p. A. S poukazom na ustanovenia vyhlášky č. 430/2011 Z. z. (Príloha č. 4 časť B diel I., oddiel A ods. 5, 7) spoločnosť MBL spol. s r. o. uvádza, že splnenie podmienky seizmického zodolnenia 3. bloku Mochovce môže byť spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. preukázané výhradne pod podmienkou, keď bude ÚJD SR predložená všetka dokumentácia vzťahujúca sa k seizmickému zodolneniu 3. bloku, vrátane dokumentácie k vykonaným zvarom, v jej originálnom vyhotovení alebo notárom overenej kópii.

***Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie účastníka konania bude súčasťou predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci a bude zverejnená na tomto mieste***

Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli opätovne zverejnené na webovom sídle ÚJD SR a na Centrálnnej úradnej elektronickej tabuli SR ako podklady, ktorých zverejnením v predmetných správnych konaniach sa realizuje § 33 ods. 2 správneho poriadku, v rámci ktorého sa účastníkom konania poskytla možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. ÚJD SR pristúpil k opätovnému zverejneniu podkladov pre rozhodnutie zväziac nasledovné okolnosti:

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k zverejneniu podkladov pre rozhodnutie zo dňa 15. 02. 2020,
- Relatívne veľký časový odstup medzi zverejnením podkladov pre rozhodnutie dňa 15. 02. 2020 a možným termínom pre jeho vydanie z hľadiska splnenia všetkých technických zo strany spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Oneskorenie splnenia technických podmienok pre vydanie samotného rozhodnutia bolo spôsobené ako opatreniami proti šíreniu nákazy koronavírusom COVID-19 v Slovenskej republike a ich aplikáciou v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. a súvisiacim znížením tempa dokončovacích prác na 3. bloku, tak i potrebou vykonať rozsiahle dodatočné kontroly použitých materiálov na 3. bloku.

- Vzhľadom na povahu činnosti, ktorá je predmetom povoľovacieho konania, účasť domácej i zahraničnej verejnosti v rozhodovacom procese, ako aj vplyv epidemiologickej situácie na plnenie podmienok rozhodnutia žiadateľom o povolenie, má ÚJD SR za to, že by zainteresované subjekty mali mať možnosť opätovne sa oboznámiť s aktuálnym stavom plnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia vo vyššie uvedených správnych konaniach.

Doplňujúce podklady pre rozhodnutie boli zverejnené nasledovne:

- PpBS MO34 dňa 02. 11. 2020. O zverejnení PpBS MO34 na webovom sídle ÚJD SR boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 7507/2020) a na webovom sídle ÚJD SR
- Návrh rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. o vydanie povolenia v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 dňa 22. 01. 2021. O zverejnení návrhu rozhodnutia na webovom sídle ÚJD SR boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 432/2021) a na webovom sídle ÚJD SR

Zverejnením PpBS MO34 a návrhu rozhodnutia sa umožnila realizácia práva verejnosti najmä podľa čl. 6 ods. 2 a 3 Aarhuského dohovoru. Účastníkom konania bolo zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 oznámené verejnou vyhláškou v súlade s § 19 ods. xx zákona.

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 8389/2020 zo dňa 03. 12. 2020 predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil prebiehajúcou rozsiahlou kontrolou kvality materiálov (potrubných dielov), ktoré boli požitá na 3. bloku Mochovce. Túto kontrolu zabezpečuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. a jej dodávatelia. Proces vyhodnotenia a interpretácie výsledkov tejto kontroly je mimoriadne náročný na čas a odborné kapacity a nie je predpoklad, že by bol ukončený pred uplynutím lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci. Kontrolu kvality použitých materiálov (potrubných dielov) na 3. bloku vrátane jej podrobného vyhodnotenia je treba vykonať/dokončiť pred vydaním samotného rozhodnutia vo veci. Preukázanie požadovanej kvality materiálov (potrubných dielov) v súlade s platnými normami a technickými podmienkami má mimoriadnu dôležitosť z hľadiska budúceho bezpečného uvádzania do prevádzky a prevádzky 3. bloku Mochovce:

Predsedníčka ÚJD SR vyhovelá žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 8741/2020 z 15. 12. 2020) a na webovom sídle ÚJD SR.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR listom zn. SE/2021/002201 z 18. 01. 2021 informáciu o vypracovaní aktuálnej revízie dokumentu Záverečná správa 3. blok. Záverečná správa 3. blok dokladuje pripravenosť 3. bloku – zariadenia, personálu a dokumentácie na uvádzanie do prevádzky. Záverečná správa 3. blok vyhodnocuje výsledky skúšok zariadení a systémov v podmienkach neaktívneho vyskúšania, uvádza vyhodnotenie splnenia kritérií úspešnosti jednotlivých testov, čísla protokolov dokladujúcich plnenie kritérií úspešnosti neaktívnych testov zariadení, zoznam zostávajúcich nedorobkov a nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia, dôvodu ich pretrvávania a tiež preukázania, že neovplyvňujú jadrovú bezpečnosť ani jednotlivo a ani pri ich kumulatívnom pôsobení. Prevažná väčšina evidovaných nedorobkov a nedostatkov má evidenčný charakter a súvisí s tým, že nie sú dokončené práce na 4. bloku. Záverečná správa 3. blok dokladuje stav pripravenosti personálu na uvádzanie 3. bloku do prevádzky a pripravenosť prevádzkovej dokumentácie na uvádzanie do prevádzky. ÚJD SR vykonal formou inšpekcie v Mochovciach priebežné hodnotenie predchádzajúcich revízií Záverečnej správy 3. blok, vykonal

hodnotenie zmien v aktuálnej revízii Záverečnej správy oproti jej predchádzajúcim revíziám a konštatuje, že Záverečná správa 3. blok je plnením požiadaviek vyhlášky č. 430/2011 Z. z., ktoré sú uvedené v jej prílohe č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7, 9, oddiel G ods. 1, 2 a v § 7 ods. 2 písm. b), c) atómového zákona.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. predložila ÚJD SR Záverečnú správu z hodnotenia materiálov/hutných komponentov, ktoré sú použité na 3. bloku. V tejto správe sa konštatuje, že pri preverovaní kvality hutných komponentov bola dodržaná metodika, ktorú akceptoval ÚJD SR. Súhrnne bolo vykonané kontroly 2960 hutných komponentov. Bolo zistených 52 prípadov zámery materiálu a 288 prípadov odchýlky od normy (ďalej len „odchýlky“). Všetky zistené odchýlky boli náležite posúdené, vrátane laboratórneho určenia ich chemického zloženia a laboratórneho určenia ich mechanických vlastností v súlade s prijatou metodikou. Z dôvodu nevyhovujúceho chemického zloženia alebo nevyhovujúcich mechanických vlastností bolo vymenených 8 potrubných dielov. Testovanie chemického zloženia a mechanických vlastností v laboratóriu boli vykonané tak, aby ich výsledky spĺňali požiadavky § 8 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.

Ostatnými podkladmi sú jednotlivé druhy dokumentácie v odôvodnení tohto rozhodnutia. Predstavujú čiastkové schvaľovacie alebo posudzovacie konania, ktoré prebiehali osobitne alebo súbežne s konaním o vydanie tohto povolenia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na ÚJD SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

V Trnave.....2021

generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností