

Príloha č. 1 – nedostatky identifikované ÚJD SR v dokumentácii, ktorá je súčasťou podania v správnom konaní č. 1.1

25. Predprevádzková bezpečnostná správa, kapitola 09.05

Číslo	Dokument	Kategória	Kapitola	Strana	Pripomienkovaný text	Text/zdôvodnenie pripomienky	Spôsob riešenia pripomienky
1	Kap. 09.05	1	Úvod	7/24	Je preukázané, že pri manipulácii s jadrovým palivom sú dodržané všetky opatrenia na zaistenie jadrovej bezpečnosti pri použití jadrového paliva v reaktore počínajúc transportom, skladovaním a končiac vyvezením vyhorelého paliva z aktívnej zóny reaktora.	Zaistenie jadrovej bezpečnosti nezačína transportom a nekončí vyvezením z AZ, opraviť a doplniť text	
2	Kap. 09.05	1	9.5.	8/24	Kapitola popisuje hlavné organizačné zabezpečenie záruk na jadrový materiál na úrovni používateľa JM v JE MO34, ďalej nákup JM, evidenciu JM,	evidenciu a kontrolu JM - doplniť text	
3	Kap. 09.05	1	9.5.	8/24	V prípade, že by sa nachádzal aj iný JM ako ČJP a VJP jeho koordinácia evidencie bude realizovaná obdobným spôsobom ako pre čerstvé a vyhoreté jadrové palivo.	Nie je zrejmé čo znamená obdobným spôsobom, opraviť text - vysvetliť	
4	Kap. 09.05	2	9.5.3	10/24	zabezpečenie kontroly výroby jadrového paliva	Zadefinovať kontrolu výroby	
5	Kap. 09.05	1	celý dok.		EURATOM, EU	používať Európska komisia príp. EK	
6	Kap. 09.05	2	9.5.3.1	11/24		chýba preprava ČJP	
7	Kap. 09.05	3	9.5.4	12/24	MBA WSXN je rozdelený do kľúčových meracích bodov KMP, ktoré sú delené na: · Príjem JM KMP 1 - Príjem JM / Receipt of the fuel. KMP 2 - Vnútné zmeny JM / Nuclear material production and loss. KMP 3 - Odvoz JM / Shipment of the fuel. · Odvoz JM KMP A - SČP / Fresh fuel storage. KMP B - Reaktor 3. blok / Reactor core unit 3. KMP C - BSVP 3. blok / Spent fuel storage, unit 3. KMP D - Reaktor 4. blok / Reactor core unit 4. KMP E - BSVP 4. blok / Spent fuel storage, unit 4. KMP F - Iné umiestnenia / Other locations.	zle zadané rozdelenie KMP, opraviť	
8	Kap. 09.05	1	9.5.4	13/24	obrázok 9.5.1.	upraviť umiestnenie KMP 1, 2, 3	

9	Kap. 09.05	3	9.5.4.2	14/24	Zabezpečenie záruk na jadrový materiál je rozdelené na dve etapy a to: · Obdobie dostavy JE MO34 - pre toto obdobie platia záruky v zmysle [I.7]. · Začiatok fyzikálneho a energetického spúšťania príslušného bloku - záruky sa budú riadiť platnými pravidlami pre JE EMO12.	Doplniť, ako bude zabezpečené uplatňovanie záruk po fyzikálnom a energetickom spúšťaní	
10	Kap. 09.05	2	9.5.4.2	14/24		chýba zabezpečenie aktualizácie BTC, doplniť	
11	Kap. 09.05	1	9.5.4.3	16/24	a) ak došlo k strate JM či podozreniu, že mohlo dôjsť k strate alebo k prírastku JM, najmä ak došlo počas prepravy k značnému omeškaniu.	opraviť na (doplniť) alebo ak došlo počas prepravy k značnému omeškaniu	
12	Kap. 09.05	2	9.5.4.3	16/24	JE MO34 musí zaslať Euratomu mimoriadnu správu okamžite, keď existuje vedomosť o takýchto mimoriadnych udalostiach. Taktiež je potrebné okamžite oznámiť príčiny hneď potom, ako sú známe.	JE MO34 musí zaslať EK a ÚJD SR – opraviť (doplniť) text	
13	Kap. 09.05	2	9.5.4.3	16/24	Predbežné oznámenia Je povinnosť zaslať Euratomu predbežné oznámenie o plánovanom odvoze alebo dovoze JM, podľa príloh VI a VII dokumentu [II.8]. Predbežné oznámenie sa vyžaduje, ak sa jedná o jednotlivú zásielku JM presahujúcu hmotnosť jedného efektívneho kilogramu, alebo o opakované zásielky, ktorých hmotnosť by počas ľubovoľných 12-tich po sebe idúcich mesiacov mohla prekročiť jeden efektívny kilogram.	zaslať EK a ÚJD SR predbežné oznámenie, pri predbežných oznámeniach ohľadne preprav JM je potrebné brať do úvahy povahu daných informácií a postupovať v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa utajovaných skutočností podľa atómového zákona ako aj zákona 215/2004 a nariadenia vlády 216/2004 - doplniť	
14	Kap. 09.05	1	9.5.4.4	16/24	Údaje od správcov sú doplnené o mapu lokality Mochovce	o mapu celej lokality (EMO 1,2 +MO3,4) - doplniť	
15	Kap. 09.05	2	9.5.4.4	16/24	Na základe týchto údajov ÚJD SR urobí Update deklarácie podľa článku 2.a.(iii) Dodatkového protokolu [II.8] k zárukovej dohode a odošle na Euratom (MAAE).	Vynechať uvedený text ako nesprávny	
16	Kap. 09.05	2	9.5.4.5	17/24	Predloženie Ročného rámcového programu činností na nasledujúci rok na EURATOM	doplniť: "...a ÚJD SR"	
17	Kap. 09.05	2	celý dokument			všetka dokumentácia na EK aj s kópiou na ÚJD SR - doplniť	
18	Kap. 09.05	1	9.5.4.5	17/24	6. Predkladanie správ a informácií v oblasti záruk na ÚJD SR - podľa požiadaviek ÚJD SR	Doplniť – „predkladanie ďalších správ“	
19	Kap. 09.05	2	9.5.5.2	18,19,20/24		nezodpovedá súčasnému stavu, prepracovať	
20	Kap. 06.10	1	6.10.1			V časti 6.10.1 uveďte všetky typy paliva, ktoré budú skladované v uzle čerstvého paliva (vrátane paliva pre prvú záťažku aktívnej zóny) a jeho presných parametrov.	
21	Kap. 06.10	1	6.10.1			Doplňte odkazy na bezpečnostné analýzy (doplňte výsledky bezpečnostných analýz) pre všetky typy paliva, ktoré sa budú skladovať v uzle čerstvého paliva (vrátane	

						paliva pre prvú záväzku aktívnej zóny)	
22	Kap. 06.10	1	6.10.1			Doplňte podrobný opis technologických zariadení pre nakladanie s čerstvým jadrovým palivom vrátane typov transportných kontajnerov a zásobníkov. Preukážte, že toto zariadenie spĺňa všetky požiadavky pri skladovaní, manipulácii a transporte pre všetky typy paliva použitého v MO34 (vrátane paliva pre prvú záväzku aktívnej zóny)	

27. Plán nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom

Číslo	Kategória	Dokument	Kapitola	Strana	Prípomienkovaný text	Text/zdôvodnenie pripomienky	Spôsob riešenia pripomienky
20	3		2.6.3.1.	56	V súčasnosti (k 31.12. 2013) je v MSVP Jaslovské Bohunice skladovaných [REDACTED] palivových kaziet	nezodpovedá súčasnému stavu, zmeniť text tak, aby bola uvedená celková kapacita MSVP	

Komentár od [NZ1]: T2

Pozn. kategória nedostatkov uvedená v stĺpci 2 tabuľky – 1. závažný nedostatok, 2 – nedostatok strednej závažnosti (najčastejšie požiadavka na doplnenie textu), 3 – nedostatok najnižšej závažnosti (najčastejšie formálny nedostatok, preklep)