

Príloha č. 4 – požiadavky na doplnenie dokumentácie v správnom konaní č. 1.3 k ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zisťovaním.

Doplňte dokumentáciu, ktorá je potrebná k ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zisťovaním pre predčasné užívanie uzla čerstvého paliva podľa § 83 stavebného zákona a v spojení s § 80 stavebného zákona a v spojení § 17 a 18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. Táto dokumentácia je uvedená v podaní SE, a.s. ako dokumentácia, ktorá bude predložená k miestnemu zisťovaniu. Uvedenú dokumentáciu doplňte nasledovne:

Číslo	Nedostatok/jeho odôvodnenie	Spôsob riešenia
1	Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie úvodného projektu overenej stavebným úradom pri vydávaní stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 17 ods. 2 písm. a)
2	Dohoda so zhotoviteľom stavby obsahujúca jeho súhlas, prípadne dojednané podmienky predčasného užívania (zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela od zhotoviteľa)	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 17 ods. 2 písm. f)
3	doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky (Protokoly o ukončení montáže a funk. vyskúšaní tech. zariadenia)	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. b)
4	projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. c)
5	výkresy, v ktorých sú zmeny voči dokumentácii pre stavebné povolenie overenej úradom, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby (dodatky k úvodnému projektu)	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. d)
6	zoznam nedorobkov a nedostatkov nemajúcich podstatný vplyv na užívateľnosť stavby (vrátane určenie subjektov zodpovedných za odstránenie nedorobkov a nedostatkov ako aj požadovaných termínov ich odstránenia)	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. e)
7	atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. e)
8	vyhlásenia o zhode výrobkov	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. e)
9	revízne správy a doklady o vykonaných skúškach	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. e)
10	stavebné denníky	SZ § 83 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. § 18 ods. 1 písm. g)

Dokumentácia podľa bodov 1 až 10 musí byť predložená najneskôr v lehote podľa § 80 stavebného zákona. Uvedená dokumentácia k ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zisťovaním musí byť spracovaná v primeranom rozsahu a podrobnosti ako pre kolaudačné konanie. Odôvodnením uvedeného je požiadavka na zabezpečenie vysokej úrovne jadrovej a radiačnej bezpečnosti ako i bezpečnosti práce a technickej bezpečnosti už v predpokladanej etape predčasného užívania uzla čerstvého paliva.