

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
101	JAVYS, a.s.	V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
102	JAVYS, a.s.	TSÚ RAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
103	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
104	JAVYS, a.s.	V-1, IS RAO, MSVP	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
105	JAVYS, a.s.	JAVYS	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
106	JAVYS, a.s.	MSVP	NF	Kontrola skladovania VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
107	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	EP	Preverka systému školení z VHP, súvisiacej dokumentácie a precvičovanie VHP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
108	JAVYS, a.s.	V-1	TQ	Preverka systému odbornej prípravy DP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
109	JAVYS, a.s.	A-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
110	JAVYS, a.s.	MSVP	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
111	JAVYS, a.s.	FS KRAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
112	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
113	JAVYS, a.s.	V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
114	JAVYS, a.s.	JAVYS	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
115	JAVYS, a.s.	JAVYS	TS	Stavebné a užívacie povolenia JAVYS, a. s.	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
116	JAVYS, a.s.	JAVYS	EP	Preverka systému školení a priebehu precvičovania HDP pri železničnej a cestnej preprave RM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
117	JAVYS, a. s.	V-1	SAA	Kontrola povoľovania a vykonávania špeciálnej leteckej činnosti v obmedzenom priestore LJP29 Jaslovské Bohunice	Inšpekcia bola zrušená.	
118	JAVYS, a.s.		RW	Dovoz RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
119	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	RW	Nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
120	JAVYS, a.s.	IS RAO	RW	Nakladanie s RAO	Inšpekcia bola zrušená.	
121	JAVYS, a.s.	V-1	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
122	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
123	JAVYS, a.s.	V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
124	JAVYS, a.s.	JAVYS	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
125	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
126	JAVYS, a.s.	MSVP	NF	Kontrola skladovania VJP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
127	JAVYS, a.s.	JAVYS	PSC	Inšpekcia kultúry jadrovej fyzickej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
128	JAVYS, a.s.	JAVYS	CS	Počítačová bezpečnosť	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
129	JAVYS, a.s.	JAVYS	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
130	JAVYS, a.s.	V-1, IS RAO, JAVYS	EP	Preverka súčinnosti OHO pri celoareálovom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
131	JAVYS, a.s.	A-1, TSÚ RAO, FS KRAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
132	JAVYS, a.s.	V-1, IS RAO	DD RW	Vyrad'ovanie z prevádzky a nakladanie s RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
133	JAVYS, a.s.	JAVYS	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
134	JAVYS, a.s.	RÚ RAO	SAA	Kontrola povoľovania a vykonávania špeciálnej leteckej činnosti v obmedzenom priestore LZP1 Mochovce	Inšpekcia bola zrušená.	
135	JAVYS, a.s.	JAVYS	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	19.01.2023
136	JAVYS, a.s.	JAVYS	CS	Kultúra bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	05.12.2023
201	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
202	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 3. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
203	SE, a.s.	EBO 3,4	NF	Kontrola skladovania jadrového paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
204	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
205	SE, a.s.	EBO 3,4	EP	Preverka plnenia povinností zo zákona - on-line prenos technologických, radiačných a meteorologických dát	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
206	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti požiarnej ochrany. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	2Q
207	SE, a.s.	EBO 3,4	TQ	Preverka systému odbornej prípravy DP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
208	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Kontrola evidencie čerpania LP, dokumentácie LaP, záznamov oboznámenia sa obslužného personálu so zmenami v LaP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
209	SE, a.s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov APS 2. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
210	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Preverka funkčnosti DG so záťažou počas odstávky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
211	SE, a.s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 1. systém	Inšpekcia bola zrušená.	
212	SE, a. s.	EBO 3,4	SAA	Kontrola povoľovania a vykonávania špeciálnej leteckej činnosti v obmedzenom	Inšpekcia bola zrušená.	

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
				priestore LZP29 Jaslovské Bohunice		
213	SE, a.s.	EBO 3	MA	Previerka realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
214	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Evidencia projektových zmien	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
215	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
216	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
217	SE, a.s.	EBO 3,4	NF	Kontrola skladovania jadrového paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
218	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
219	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzky. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	3Q
220	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 3. systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
221	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Požiadavky na kvalifikáciu, údržbu a preskúšanie mobilných zariadení, ktoré nie sú pravidelne používané	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
222	SE, a.s.	EBO 4	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Poistné armatúry na PG	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti skúšok zariadení. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	3Q
223	SE, a.s.	EBO 4	MA	Previerka realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
224	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ elektro	Inšpekcia bola zrušená.	
225	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ strojné	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
226	SE, a.s.	EBO 3,4	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ SKR	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
227	SE, a.s.	EBO 3,4	TS	Stavebné a užívacie povolenia EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
228	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Kontrola seizmického monitoringu lokality EBO a prevádzky staníc lokálnej seizmickej siete EBO	Inšpekcia bola zrušená.	
229	SE, a.s.	EBO 3,4	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
230	SE, a.s.	EBO 3	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Vákuovo - barbotážny systém	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzky. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	4Q
231	SE, a.s.	EBO 3,4	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
232	SE, a.s.	EBO 3,4	EP	Previerka súčinnosti OHO pri celoareálovom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
233	SE, a.s.	EBO 3,4	RW	Nakladanie s RAO, minimalizácia tvorby RAO	Počas inšpekcie	4Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
					neboli zistené nedostatky.	
234	SE, a.s.	EBO 3,4	OP	Prešetrovanie PU 006_2023	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečovania kvality, kultúry bezpečnosti a starostlivosti o zariadenia. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	27.09.2023
301	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	1Q
302	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	1Q
303	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 3. systém	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	1Q
304	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzky. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	2Q
305	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
306	SE, a.s.	EMO 1,2	NF	Kontrola skladovania jadrového paliva	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
307	SE, a.s.	EMO 1	MA	Preverenie realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
308	SE, a.s.	EMO 1,2	QA	Kontrola verifikácie a validácie softvérových prostriedkov a metód na analýzy bezpečnosti	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
309	SE, a.s.	EMO 1,2 MO34	EP	Preverenie súčinnosti OHO pri celoreálovom havarijnom cvičení	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti havarijného plánovania. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	2Q
310	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - APS 2. systém	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
311	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
312	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 1. systém	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	2Q
313	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	3Q
314	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - zaistené napájanie 1. kategórie 3. systém	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	3Q
315	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Poistné armatúry na PG	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti skúšok zariadení. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	3Q
316	SE, a.s.	EMO 1,2	OP	Požiadavky na kvalifikáciu, údržbu a preskúšanie mobilných zariadení, ktoré nie sú pravidelne používané	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	3Q
317	SE, a.s.	EMO 1,2	TQ	Preverenie systému odbornej prípravy DP	Počas inšpekcie nebol zistený nedostatok.	3Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
					nedostatky.	
318	SE, a.s.	EMO 1	MA	Integrálna skúška HZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
319	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Kontrola zhody ZVZ s PZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
320	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Stavebné a užívacie povolenia EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
321	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ SKR	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
322	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ elektro	Inšpekcia bola zrušená.	
323	SE, a.s.	EMO 1,2	MA	Prevádzkové kontroly, skúšky a údržba VZ strojné	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
324	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
325	SE, a.s.	EMO 1,2 MO34	EP	Preverka monitorovacích zariadení okolia JZ	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
326	SE, a.s.	EMO1,2	RW	Nakladanie s RAO, minimalizácia tvorby RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
327	SE, a.s.	EMO 1,2	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
328	SE, a.s.	EMO 2	OP	Kontrola prevádzky po výmene paliva	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzky. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	4Q
329	SE, a.s.	EMO 1	OP	Kontrola skúšky bezpečnostných systémov - Vákuovo - barbotážny systém	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
330	SE, a.s.	EMO 1,2	TS	Kontrola evidencie čerpania LP, dokumentácie LaP, záznamov oboznámenia sa obslužného personálu so zmenami v LaP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
331	SE, a.s.	RPS JZ EMO 1,2	TQ	Preverka povinnosti DP na odbornú prípravu zamestnancov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
332	SE, a.s.	EMO 1,2	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
333	SE, a.s.	EMO 1,2	NF	Kontrola skladovania jadrového paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
334	SE, a.s.	EMO 2	MA	Preverka realizácie kontrol zhody VZ počas GO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
335	SE, a.s.	EMO 1,2	QA	Kontrola štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA) prvej úrovne	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
336	SE, a.s.	EMO 1,2	QA	Kontrola štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA) druhej úrovne	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
337	SE, a. s.	EMO 1,2 MO34	SAA	Kontrola povoľovania a vykonávania špeciálnej leteckej činnosti v obmedzenom priestore LZP1 Mochovce	Inšpekcia bola zrušená.	
401	SE, a.s.	MO3	OP FP SC	Kontrola skúšobnej prevádzky	Inšpekcia bola zrušená.	
402	SE, a.s.	MO4	QA MA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti prevádzky a starostlivosti o zariadenia. Úrad vydal príkaz na	1Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
					odstránenie nedostatkov.	
403	SE, a.s.	MO3	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Inšpekcia bola zrušená.	
404	SE, a.s.	MO3	FP	Kontrola ochrany pred požiarom	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti požiarnej ochrany. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	2Q
405	SE, a.s.	MO4	QA MA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečenia kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	2Q
406	SE, a.s.	MO34	PS	Fyzická ochrana	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
407	SE, a.s.	MO34	NF	Kontrola skladovania jadrového paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
408	SE, a.s.	MO3	EP	Preverka systému školení a nácvikov OHO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
409	SE, a.s.	MO3	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Inšpekcia bola zrušená.	
410	SE, a.s.	MO4	QA MA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečenia kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	3Q
411	SE, a.s.	MO34	RW	Nakladanie s RAO	Inšpekcia bola zrušená.	
412	SE, a.s.	MO34	QA	Kontrola dodržiavania EPZK	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
413	SE, a.s.	MO3	OP FP SC	Kontrola prevádzky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti skúšok zariadení a kultúry jadrovej bezpečnosti. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	4Q
414	SE, a.s.	MO4	QA MA	Kontroly pomontážne, funkčné skúšky	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti zabezpečenia kvality. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	4Q
415	SE, a.s.	RPS JZ MO34	TQ	Preverka povinnosti DP na odbornú prípravu zamestnancov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
416	SE, a.s.	MO34	NF	Kontrola skladovania jadrového paliva	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
417	SE, a.s.	MO34	OP	Kontrola priebehu neaktívnych skúšok na 4. bloku	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	09.02.2023
418	SE, a.s.	MO3	OP	Kontrola vzniku a riešenia hlásenej prevádzkovej udalosti EMO 3.blok	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti skúšok zariadení, kvalifikácie a výcviku personálu.	31.05.2023

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
					Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	
419	SE, a.s.	MO3	QA	Kontrola objektov slúžiacich k dočasnému užívaniu stavby	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	12.10.2023
601	VUJE, a.s.	VUJE	QA	Kontrola systému manažérstva kvality	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
602	VUJE, a.s.	ŠVS	TQ	Preverka povinnosti DP na odbornú prípravu zamestnancov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
603	VUJE, a.s.	ŠVS RPS JZ EBO 3,4	TQ	Preverka povinností DP na odbornú prípravu zamestnancov	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
701	DMS s.r.o.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
702	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
703	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
704	DMS s.r.o.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
705	DMS s.r.o.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
706	JAVYS, a.s.		RWT	Preprava RAO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
707	JAVYS, a.s.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy VJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
708	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
709	JAVYS, a.s.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy VJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
710	DMS, s. r. o.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	27.01.2023
711	DMS, s. r. o.	MO34	NFT	Kontrola prepravy ČJP v MO34	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	03.07.2023
712	DMS, s. r. o.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	03.05.2023
713	DMS, s. r. o.	EMO	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	28.08.2023
714	DMS, s. r. o.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	08.09.2023
715	DMS, s. r. o.	EBO 3,4	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EBO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	13.10.2023
716	DMS, s. r. o.	EMO 1,2	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	13.11.2023
717	DMS, s. r. o.	EMO 1	NFT	Kontrola prepravy ČJP v EMO	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	22.11.2023
718	HUMA LAB-APEKO	Košice	NFT	Kontrola prepravy JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	17.10.2023
801	Univerzita Komenského v Bratislave	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
802	Fakultná nemocnica Nitra	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
803	JAVYS, a.s.	MSVP WSXL	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
804	JAVYS, a.s.	MSVP WSXL	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
805	MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.	Gbely	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
806	DEFENO, s.r.o	Gbely	NM	Inšpekcia JM	Inšpekcia bola zrušená.	
807	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	1Q
808	Ústav experimentálnej fyziky SAV	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
809	VUJE, a. s.	Trnava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
810	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
811	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
812	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
813	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
814	SE a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
815	Bc. Vojtech Remenár- GAMMEX NDT CONSULTING	Brezno	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
816	DUSLO, a.s.	Šaľa	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
817	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	2Q
818	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
819	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
820	Juraj Žiga - DEFEKTOSKOPIA	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
821	U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o.	Košice	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
822	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
823	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
824	JAVYS, a.s.	MSVP WSXD	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
825	JAVYS, a.s.	MSVP WSXL	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
826	JAVYS, a.s.	A-1 WSXE	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené	4Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
					nedostatky.	
827	JAVYS, a.s.	EBO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
828	JAVYS, a.s.	A-1 WSXJ	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
829	SE, a.s.	MO34	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
830	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	4Q
831	SE, a.s.	EMO 1,2	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	03.02.2023
832	SE, a.s.	EBO 3,4	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	24.02.2023
833	JAVYS, a.s.	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	16.03.2023
834	JAVYS, a.s.	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	12.04.2023
835	JAVYS, a.s.	MSVP	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	16.06.2023
836	JAVYS, a.s.	MSVP WSXL	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	16.06.2023
837	JAVYS, a.s.	MSVP WSXD, MSVP WSXL	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	23.08.2023
838	Fakultná nemocnica Nitra	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	26.09.2023
839	Slovenský metrologický ústav Bratislava	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	26.09.2023
840	NDB, s.r.o.	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	26.09.2023
841	FEI STU	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	26.09.2023
842	FCHPT STU	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	26.09.2023
843	Slovenská poľnohospodárska univerzita	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	27.09.2023
844	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .	Nitra	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	27.09.2023
845	Výskumný ústav vodného hospodárstva.	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	27.09.2023
846	JAVYS, a.s.	A1 BSC IS RAO	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	09.10.2023
847	SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY	Bratislava	NM	Inšpekcia JM	Počas inšpekcie boli zistené nedostatky v oblasti kontroly a evidencie JM. Úrad vydal príkaz na odstránenie nedostatkov.	17.10.2023
901	DMS, a.s. Dukovany, ČR	Slovenská republika	EP	Preverka systému školení z HDP, súvisiacej dokumentácie a precvičovanie HDP	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
902	SE, a. s.	Riaditeľstvo	PSC	Inšpekcia kultúry jadrovej fyzickej bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené	3Q

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

Č.	Držiteľ povolenia	Prevádzka	Oblasť	Názov, popis inšpekcie	Zistenia, nápravné opatrenia	Dátum začatia inšpekcie
					nedostatky.	
903	SE, a.s.	Riaditeľstvo	CS	Počítačová bezpečnosť	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	3Q
904	SE, a.s.	Riaditeľstvo	CS	Kultúra bezpečnosti	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	13.02.2023
905	JESS, a. s.	Bratislava	QA	Kontrola plnenia požiadaviek stanovených na dokumentáciu JESS a. s. pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice	Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky.	21.06.2023

Vysvetlivky k tabuľke:

Č.: číslo podľa inšpekčného plánu

Prevádzka:

V-1 - jadrová elektrárň V-1 vo vyradovaní
 EBO 3 - jadrová elektrárň V-2 – 3. blok
 EBO 4 - jadrová elektrárň V-2 – 4. blok
 EMO 1 - jadrová elektrárň Mochovce – 1. blok
 EMO 2 - jadrová elektrárň Mochovce – 2. blok
 MO34 - jadrová elektrárň Mochovce – 3. a 4.. blok (4. blok vo výstavbe)
 MSVP – jadrové zariadenie Medzisklad vyhoreteho paliva
 IS RAO – integrálny sklad RAO
 A-1 - jadrové zariadenie JE A-1 vo vyradovaní
 TSÚ RAO – jadrové zariadenie Bohunické spracovateľské centrum RAO
 RÚ RAO – jadrové zariadenie Republikové úložisko RAO
 FS KRAO – jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných RAO
 Riaditeľstvo – riaditeľstvo príslušného držiteľa povolenia
 ŠVS – Divízia Školiace a výcvikové stredisko VUJE, a.s.

Oblasť: oblasť kontroly

CE – budovy a stavby
 CO – spúšťanie
 CS – kybernetická bezpečnosť
 DD – vyradovanie
 EP – havarijné plánovanie
 ET – skúšky zariadení
 FP – požiarňa ochrana
 MA – starostlivosť o zariadenia
 NF – kontrola skladovania ČJP a VJP
 NFT – kontrola počas prepravy JM
 NM – jadrové materiály

OP – prevádzka

PS – fyzická ochrana
 PSC – kontrola kultúry jadrovej a fyzickej bezpečnosti
 QA - zabezpečovanie kvality
 RW – kontrola nakladania s RAO
 RWT – kontrola počas prepravy RAO
 SAA – špeciálna letecká činnosť v blízkosti jadrových zariadení
 SC – kultúra bezpečnosti
 TQ – kvalifikácia a výcvik personálu
 TS – technická podpora

Názov, popis inšpekcie: názov a spresnenie inšpekcie

APS – automatika postupného spúšťania
 ČJP – čerstvé jadrové palivo
 DG - dieselgenerátor
 DP – držiteľ povolenia
 EPZK – etapový program zabezpečenia kvality
 GO – generálna oprava
 HDP – havarijný dopravný prostriedok
 HP – havarijný plán
 HZ – hermetická zóna

Prehľad vykonaných inšpekcií ÚJD SR v roku 2023

JM – jadrový materiál
JZ – jadrové zariadenie
LaP – limity a podmienky
LP – limitné podmienky
NAS – neaktívne skúšky
OHO – organizácia havarijnej odozvy
PPBS – predprevádzková bezpečnostná správa
RAO – rádioaktívne odpady
PZ – projektová zmena
SAM – riadenie ťažkých havárií
SKR – systém kontroly riadenia
SMK – systém manažérstva kvality
SVRK – systém vnútroreaktorovej kontroly
VHP – vnútorný havarijný plán
VJP – vyhoreté jadrové palivo
VZ – vybrané zariadenia
ZVZ – zoznam vybraných zariadení

Druh: typ inšpekcie:

R – rutinná

Š – špeciálna

T – tímová

Odb.: číslo odboru, ktorý inšpekciu vykoná alebo vedie

Part : odbor participujúci na tímovej inšpekcii

T: termín

Zodpovedný inšpektor: inšpektor poverený vykonaním inšpekcie alebo v prípade tímovej inšpekcie poverený vedením inšpekčného tímu a zároveň osoba zodpovedná za vykonanie určenej inšpekcie v plánovanom termíne a rozsahu